

Informační modul (5560 9xx)
Zaslepovací modul (5568 9xx)

GIRA

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postfach 1220
42461 Radevormwald

Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 191

www.gira.de
info@gira.de

34/2025



Montáž modulu

Následující pracovní kroky jsou uvedeny v montážním návodu pouzdra na omítku pro 1–5 modulů resp. pouzdra pro zapuštěnou montáž 1–5 modulů systému System 106:


- Zajistěte modul na panelu.
- Nasadte přípojovací kabel.
- Nastavte zakončovací odpory.




Zakončovací odpor

Počínaje nástěnnou krabicí pro 2 moduly jsou přiloženy vždy dva zakončovací odpory. Zakončovací odpory se vždy nasadí na první a poslední modul na systémovém kabelu.

Výměna modulu



3.



Montáž v obráceném pořadí.