

Installation Guide





Pressure Transmitters

AKS 32, AKS 32R, AKS 33, AKS 2050, AKS 3000, AKS 3050, DST P310


060R9347		Kølemidler Refrigerants Kältemittel Réfrigérants Arbejdstemperatur Operating temperature Betriebstemperatur Température de fonctionnement	NH ₃ , R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507 et. Al. -40 – 85 °C / -40 – 125 °C	060R9347
----------	--	--	---	----------

Electrisk tilslutning, Electrical connection, Elektrische Verbindung, Raccordement électrique

	4 – 20 mA AKS 33, AKS 3000, AKS 3050, (DST P310)	1-5 V, 1-6 V, 0-10 V AKS 32, AKS 3000, AKS 3050, (DST P310)	10 – 90% AKS 32R, AKS 2050, (DST P310)	Forbundet til kapsling Connected to enclosure Mit Gehäuse verbunden Liaison au boîtier
Omgivelsestemperatur Ambient temperature Umgebungstemperatur Température ambiante	-40 – 85 °C (-40 – 100 °C)	-40 – 85 °C (-40 – 114 °C)	-40 – 85 °C (-40 – 114 °C)	
				Skærm: Ikke forbundet til kapsling Screen: Not connected to enclosure Schirm: Nicht mit Gehäuse verbunden Blindage: Isolé du boîtier
				Skærm: Ikke forbundet til kapsling Screen: Not connected to enclosure Schirm: Nicht mit Gehäuse verbunden Blindage: Isolé du boîtier
Omgivelsestemperatur Ambient temperature Umgebungstemperatur Température ambiante	-30 – 85 °C	-30 – 85 °C	-30 – 85 °C (-30 – 105 °C)	
				Strømforsyning <15 W Power supply < 15 W Stromversorgung <15 W Alimentation <15 W 060G6552 - 060G6559, 060G6584, 060G6629, 060G7501-060G7509
Omgivelsestemperatur Ambient temperature Umgebungstemperatur Température ambiante	-40 – 85 °C (-25 – 90 °C)	-40 – 85 °C (-25 – 90 °C)	-40 – 85 °C (-40 – 125 °C)	

Montering, Mounting, Montage, Montage			
	Kabel version / Cable version / Kabel Version / Version de câble  Tryktransmitteren skal monteres før kabel fastgøres. The pressure transmitter must be mounted before cable is fastened. Der Druckmessumformer muß montiert werden, bevor das Kabel befestigt wird. Monter le transmetteur de pression avant de fixer e câble.	Orientering / Orientation / Orientierung / Orientation  Kan placeres horisontalt eller vertikalt, så tryktilslutningen vender nedad. Lad kablet vende nedad for at forhindre vandsamling. Can be mounted horizontal or vertical with pressure connection facing downwards. Plug cable facing downwards prevents water collection in cable entry. Kann horizontal oder vertikal mit Druckanschluß nach unten gerichtet montiert werden. Wasseransammlung kann verhindert werden, wenn das Kabel nach unten gerichtet wird. Orienter le raccord de pression horizontalement ou verticalement avec le câble vers le bas (pour éviter l'accumulation d'eau).	Varmgasledning / Hot gas pipe / Heißgasleitung / Conduite de gaz chaud  Benyt afstandsboisering for at reducere temperaturpåvirkningen. Use a distance sleeve to reduce temperature influence. Abstandsboische benutzen um Temperatureinfluss zu mindern. Installer une tubulure de distance pour réduire la contrainte thermique.
		Bemærk / Note / Achtung / Attention AKS 2050, 3050 er udstyret med en dæmpedyse AKS 2050, 3050 are equipped with a damping orifice AKS 2050, 3050 ist mit integriertem Druckstoßminderer ausgestattet AKS 2050, 3050 ce modèle est doté d'un orifice amortisseur DST P310 might be equipped with a damping orifice - see code number or spec key DST P310 kan være udstyret med en dæmpningsåbning - se kodenummer eller specifikations nøgle DST P310 kann mit integriertem Druckstoßminderer ausgestattet sein - siehe Codenummer / Spezifikationschlüssel Le DST P310 peut être équipé d'un orifice d'amortissement - voir le numéro de code ou la clé de spécification	

Approvals																							
		According to EMC Directive 2014/30/EU																					
		Australian approvals: According to N1297																					
		American and Canadian approvals: Must be powered by Class 2 power supply. 1. Automatic electrical controls acc. to UL 60730-1 and part 2-6 / CAN/CSA E60730 and part 2-6, file E31024. 2. Equipment for process measurement and control acc. to UL 61010-1 / CSA C22.2 No. 61010-1-12, file E494625. 3. Nonincendive electrical equipment for use in Class I, Div. 2, Groups A, B, C, and D, hazardous locations in acc. To ANSI/ISO 12.12.1 / C22.2 No. CSA-213, file E227388. Combinations of equipment in systems are subject to investigation by the local Authority Having Jurisdiction at the time of installation. These components are to be installed within a suitable tool-secured enclosure in end application. WARNING - EXPLOSION HAZARD – Do not disconnect equipment unless power has been removed or the area is known to be non-hazardous. 4. The MWP (max. working pressure) in the range from 1 to 500 bar depending on sensor range. Refer to product label (E31024). 5. Evaluated for pollution Degree 3 6. Altitude up to 8,000 m. 7. Max. R.H. 95% non-condensing. 8. Overvoltage category I. 9. Powered by class 2 supply																					
	<table><tr><th>Type</th><th>AKS</th><th colspan="2">DST</th></tr><tr><th>Max ambient temperature /T-code</th><td>85 °C / T4</td><td colspan="2">125 °C / T4</td></tr><tr><th>Electrical connectors</th><td colspan="3">For UL approved see overview page 1</td></tr><tr><th>output signal</th><td>Current</td><td>Absolute voltage</td><td>Ratio-metric</td></tr><tr><th>Supply voltage</th><td>9 - 32 V DC</td><td>9 - 32 V DC</td><td>4,5 - 5,5 V DC (5V nom)</td></tr></table>				Type	AKS	DST		Max ambient temperature /T-code	85 °C / T4	125 °C / T4		Electrical connectors	For UL approved see overview page 1			output signal	Current	Absolute voltage	Ratio-metric	Supply voltage	9 - 32 V DC	9 - 32 V DC
Type	AKS	DST																					
Max ambient temperature /T-code	85 °C / T4	125 °C / T4																					
Electrical connectors	For UL approved see overview page 1																						
output signal	Current	Absolute voltage	Ratio-metric																				
Supply voltage	9 - 32 V DC	9 - 32 V DC	4,5 - 5,5 V DC (5V nom)																				

ATEX		EN60079-0, EN60079-7	
	Ved anvendelser i ATEX Zone 2 områder ved temperaturer <-10 °C skal kabel og stik beskyttes mod slag. When used in ATEX Zone 2 areas at temperatures <-10 °C the cable and plug must be protected against impact.	Wenn ATEX Zone 2 bei Temperaturen <-10 °C verwendet werden, müssen die Kabel und Stecker gegen Stöße geschützt werden. Lorsqu'ils sont utilisés en zone 2 ATEX à des températures <-10 °C, le câble et le connecteur doivent être protégés contre les chocs.	
	Må med brandbare kølemidler kun anvendes i ex Zone 2 og i ikke klassificerede ex zoner. Can only be used with flammable refrigerants in hazard Zone 2 or in non-classified hazardous zones. Kann mit brennbaren Kältemitteln nur in der Ex-Zone 2, oder in nicht klassifizierten Ex-Zonen verwendet werden. Peut être utilisé avec des fluides frigorigènes inflammables dans la zone dangereuse 2 ou non classées zones dangereuses, seulement.	Alle elektriske tilslutninger skal udføres iht. ATEX Zone 2 regulativet - samt EN 60079-14. All electrical connections must comply with ATEX requirements for Zone 2 - and EN 60079-14. Alle elektrischen Anschlüsse müssen gemäß ATEX Zone 2 Regeln und EN 60079-14 durchgeführt werden. Tous les raccordements électriques doivent être effectués conformément aux règles ATEX zone 2.	
	 Stikket må ikke fjernes, når sensoren er aktiveret. Plug must not be removed when sensor is energized. Stecker darf nicht entfernt werden, wenn der Sensor aktiviert ist. Le connecteur ne doit pas être retiré lorsque le capteur est encore sous tension.	 Kablet må ikke udsættes for nogen mekaniske skader, korrosion, vibration, varme eller UV stråling. Cable must neither be exposed for any mechanical damage, corrosion, vibration, heat nor UV radiation. Kabel müssen weder auf mechanische Beschädigungen, Korrosion, Vibration, Hitze noch UV-Strahlung ausgesetzt werden. Le câble ne doit être exposé à aucun dommage mécaniques, à la corrosion, aux vibrations, à la chaleur ou aux radiations UV.	
Applications applying flammable refrigerants	AKS other products notevaluated for use in ATEX Zone 2, these can be used in end user applications employing the following flammable refrigerants: A3: R290, R600, R600a, R1270, A2L: R32, R454A/B/C, R444B, R455A, R452A/B, R1234zeyf		IEC/EN 60335-2-89 (commercial refrigerating appliances) IEC/EN 60335-2-40 (electrical heat pumps, air-conditioners)