

Installation Instructions – SPHB Wireguard  
Instructions d'installation – Grille de protection SPHB  
Instrucciones de instalación: Rejilla protectora de alambre SPHB

 **WARNING**



**Risk of Fire, Electrical Shock, Cuts or other Casualty Hazards-** Installation and maintenance of this product must be performed by a qualified electrician. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved.



**Risk of Fire and Electric Shock-** Make certain power is OFF before starting installation or attempting any maintenance. Disconnect power at fuse or circuit breaker.



**Risk of Fire-** Minimum 90°C supply conductors.

**Risk of Burn-** Disconnect power and allow fixture to cool before handling or servicing.



**Risk of Personal Injury-** Due to sharp edges, handle with care.

Failure to comply with these instructions may result in death, serious bodily injury and property damage.

**DISCLAIMER OF LIABILITY:** Cooper Lighting Solutions assumes no liability for damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.

**IMPORTANT:** Read carefully before installing fixture. Retain for future reference.

**NOTICE:** Green ground screw provided in proper location. Do not relocate.

**NOTICE:** Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

**Note:** Specifications and dimensions subject to change without notice.

**ATTENTION Receiving Department:** Note actual fixture description of any shortage or noticeable damage on delivery receipt. File claim for common carrier (LTL) directly with carrier. Claims for concealed damage must be filed within 15 days of delivery. All damaged material, complete with original packing must be retained.

# Installation Instructions – SPHB Wireguard

## INSTALLATION

Steps 1 through 3 can be skipped if installing the Wire Guard onto luminaire with an integrated motion sensor protruding from the bottom.

1. Remove the included clevis pin from the parts bag and attach the snap hook on the free end of its integrated tether to the wire guard as shown below. (Figure 1)




Figure 1.

2. Unlock the clevis pin by pulling the wire retainer open. (Figure 2)





Figure 2.


## Installation Instructions – SPHB Wireguard

3. With the sensor door in the closed position, insert the clevis pin through the hasp and staple, then lock the clevis pin by restoring its wire retainer into the locked position. (Figure 3)



**Figure 3.**

4. Install the 4 wire guard mounting clips to each corner of the guard as shown in (Figure 4).




**Figure 4.**

5. Locate and center the guard to the outside of the fixture housing with the clips aligned with the holes on the sides of the end plates. (Figure 5)


**Note:** If luminaire includes an integrated motion sensor, the sensor door must be in the open position prior to proceeding to the next step. (Figure 7)

## Installation Instructions – SPHB Wireguard




**Figure 5.**

6. Install and tighten the 4 #10 x 3/8" sheet metal screw through the mounting clips and into the end plate holes as shown in (Figure 6).



**Figure 6.**



**Figure 7.**



## AVERTISSEMENT



**Risque d'incendie, de décharge électrique, de coupure ou d'autres accidents de personne** – L'installation et l'entretien de ce produit doivent être effectués par un électricien qualifié. Ce produit doit être installé conformément au code d'installation en vigueur par une personne qui connaît bien la construction et le fonctionnement du produit, ainsi que les risques inhérents.



**Risque d'incendie et de décharge électrique** – Assurez-vous que l'alimentation électrique est **HORS TENSION** avant de commencer l'installation du produit ou de tenter d'en faire l'entretien. Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis le fusible ou le disjoncteur.



**Risque d'incendie** – Conducteurs d'alimentation pouvant supporter un minimum de 90 °C.



**Risque de brûlures** – Débranchez la source d'alimentation et laissez refroidir le luminaire avant de procéder à son entretien ou à sa manipulation.

**Risque de blessures** – à cause des arêtes tranchantes, manipulez ce produit avec précaution.

Le fait de ne pas se conformer aux instructions suivantes peut causer la mort ou entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

**EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ** : Cooper Lighting Solutions n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou pertes de quelque nature que ce soit pouvant découler d'une installation, d'une manipulation ou d'une utilisation inappropriée, imprudente ou négligente de ce produit.

**IMPORTANT** : Lisez attentivement avant d'installer le luminaire. Conservez le présent document pour consultation ultérieure.

**AVIS** : La vis verte de mise à la terre se trouve au bon endroit. Ne la déplacez pas.

**AVIS** : Ce luminaire peut s'endommager ou devenir instable s'il n'est pas installé correctement.

**Note**: Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent changer sans préavis.

**ATTENTION Service de la réception** : Veuillez fournir une description actuelle de tout manque ou de tout dommage constaté à la réception du luminaire. Les réclamations contre le transporteur (chargement partiel) doivent être déposées directement auprès dudit transporteur. Les réclamations d'avaries occultes doivent être faites dans les 15 jours suivant la réception. Tout matériel endommagé doit être entièrement conservé avec son emballage d'origine.

## Instructions d'installation – Grille de protection SPHB

### INSTALLATION

Vous pouvez sauter les étapes 1 à 3 si vous installez la grille de protection sur le luminaire avec un capteur de mouvement intégré dépassant par le bas.

1. Retirez l'axe inclus du sac de pièces et attachez le crochet à ressort à l'extrémité libre de son attache intégrée à la grille de protection comme indiqué ci-dessous. (Figure 1)




Figure 1.

2. Déverrouillez l'axe en tirant sur l'attache-câble pour l'ouvrir. (Figure 2)





Figure 2.


## Instructions d'installation – Grille de protection SPHB

3. Avec la porte du capteur en position fermée, insérez l'axe à travers le moraillon et l'agrafe, puis verrouillez l'axe en replaçant l'attache-câble en position verrouillée. (Figure 3)



**Figure 3.**

4. Installez les 4 pinces de montage de la grille de protection sur chaque coin de la grille tel qu'indiqué à la (figure 4).



**Figure 4.**

5. Repérez et centrez la grille sur la partie extérieure du boîtier du luminaire par rapport aux pinces alignées avec les trous sur les côtés des plaques d'extrémité. (Figure 5)

**Note:** Si le luminaire comprend un capteur de mouvement intégré, la porte du capteur doit être en position ouverte avant de passer à l'étape suivante. (Figure 7)

## Instructions d'installation – Grille de protection SPHB




Figure 5.

6. Installez et serrez les 4 vis à tôle no 10 x 9,5 mm [3/8 po] dans les pinces de montage et dans les trous de la plaque de fixation comme indiqué à la (figure 6).




Figure 6.




Figure 7.



 **ADVERTENCIA**



**Riesgo de incendio, descarga eléctrica, cortes u otros peligros de accidentes:** Solo electricistas calificados deben realizar la instalación y el mantenimiento de este producto. Una persona con conocimientos sobre la construcción y el funcionamiento del producto y los peligros implicados debe instalar este producto de conformidad con el código de instalación correspondiente.



**Riesgo de incendio y descarga eléctrica:** asegúrese de que la alimentación esté **DESCONECTADA** antes de comenzar la instalación o intentar realizar cualquier tarea de mantenimiento. Desconecte la alimentación desde el fusible o interruptor de potencia.



**Riesgo de incendio:** Los conductores de alimentación deben poder soportar al menos 90 °C.



**Riesgo de quemaduras:** Desconecte la alimentación y espere a que la luminaria se enfríe antes de manipularla o realizarle el servicio de mantenimiento.

**Riesgo de lesiones personales:** debido a bordes filosos, manipule con cuidado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la muerte, lesiones corporales graves y daños materiales.

**EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Cooper Lighting Solutions no asume responsabilidad alguna por daños o perjuicios de ningún tipo que puedan surgir de la instalación, el manejo o el uso incorrectos, descuidados o negligentes de este producto.

**IMPORTANTE:** Lea estas instrucciones atentamente antes de instalar la luminaria. Guárdelas para consultarlas en el futuro.

**AVISO:** El tornillo de conexión a tierra verde ya está ubicado correctamente. No lo cambie de ubicación.

**AVISO:** La luminaria se puede dañar o perder estabilidad si no se instala correctamente.

**Note:** Las especificaciones y las dimensiones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

**ATENCIÓN Departamento de Recibo:** Inspeccione la luminaria que se recibe para determinar si faltan piezas o si hay daños visibles. Presente cualquier reclamo directamente al transportista de carga (LTL). Los reclamos por daños ocultos deben presentarse dentro de los 15 días posteriores a la entrega del producto. Se debe guardar todo el material dañado, junto con el empaque original.

## Instrucciones de instalación: Rejilla protectora de alambre SPHB

### INSTALACIÓN

Los pasos 1 a 3 pueden omitirse si se instala la rejilla protectora en una luminaria con un sensor de movimiento integrado que sobresalga por la parte inferior.

1. Saque el pasador de horquilla incluido de la bolsa de piezas y fije el gancho a presión en el extremo libre del sujetador integrado a la rejilla protectora, como se muestra a continuación. (Figura 1)




Figure 1.

2. Libere el pasador de horquilla tirando del retenedor de alambre para abrirlo. (Figura 2)





Figure 2.


## Instrucciones de instalación: Rejilla protectora de alambre SPHB

3. Con la puerta del sensor en posición cerrada, inserte el pasador de horquilla a través de la grampa espiralada y luego bloquee el pasador volviendo a colocar el retenedor de alambre en la posición de bloqueo. (Figura 3)



**Figure 3.**

4. Instale los 4 clips de montaje de la rejilla protectora en cada esquina como se muestra en la figura 4.



**Figure 4.**

5. Coloque y centre la protección en el exterior del alojamiento de la luminaria con los clips alineados a los orificios en los lados de las placas finales de remate. (Figura 5)

**Note:** Si la luminaria incluye un sensor de movimiento integrado, la puerta del sensor debe estar en posición abierta antes de proceder al siguiente paso. (Figura 7)

## Instrucciones de instalación: Rejilla protectora de alambre SPHB




Figure 5.

6. Instale y apriete los 4 tornillos autoperforantes n.º 10 x 3/8 pulg. a través de los clips de montaje y en los orificios de la placa final de remate como se muestra en la figura 6.




Figure 6.




Figure 7.

#### FCC Statement

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

#### Énoncé de la FCC

**Remarque :** Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe A en vertu de l'article 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible lorsque l'équipement fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une installation résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

#### Declaración de la FCC

**Nota:** Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase A, de conformidad con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales cuando el equipo se opera en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. El funcionamiento de este equipo en un área residencial puede causar interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

---

## Warranties and Limitation of Liability

Please refer to [www.cooperlighting.com/global/resources/legal](http://www.cooperlighting.com/global/resources/legal) for our terms and conditions.

## Garanties et limitation de responsabilité

Veuillez consulter le site [www.cooperlighting.com/global/resources/legal](http://www.cooperlighting.com/global/resources/legal) pour obtenir les conditions générales.

## Garantías y Limitación de Responsabilidad

Visite [www.cooperlighting.com/global/resources/legal](http://www.cooperlighting.com/global/resources/legal) para conocer nuestros términos y condiciones.

**Cooper Lighting Solutions**  
1121 Highway 74 South  
Peachtree City, GA 30269  
P: 770-486-4800  
[www.cooperlighting.com](http://www.cooperlighting.com)

**Canada Sales**  
5925 McLaughlin Road  
Mississauga, Ontario L5R 1B8  
P: 905-501-3000  
F: 905-501-3172

© 2024 Cooper Lighting Solutions  
All Rights Reserved  
Publication No. IB51984824  
July 30, 2024

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice

La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis

La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso