

Fisher™ 4320 Wireless Position Monitor (Supported Product)

Monitor de posição sem fio Fisher 4320

Introduction	1
Safety Instructions	1
Specifications	2
Inspection and Maintenance Schedules	2
Parts Ordering	2
Installation	3
Operation	4
Maintenance	5
Non-Fisher (OEM) Instruments, Switches, and Accessories	6
Latest Published Instruction Manual	7

Introduction

The product covered in this document is no longer in production. This document, which includes the latest published version of the instruction manual, is made available to provide updates of newer safety procedures. Be sure to follow the safety procedures in this supplement as well as the specific instructions in the included instruction manual.

Part numbers in the included instruction manual should not be relied on to order replacement parts. For replacement parts, contact your [Emerson sales office](#).

For more than 30 years, Fisher products have been manufactured with asbestos-free components. The included manual might mention asbestos containing parts. Since 1988, any gasket or packing which may have contained some asbestos, has been replaced by a suitable non-asbestos material. Replacement parts in other materials are available from your sales office.

Safety Instructions

Please read these safety warnings, cautions, and instructions carefully before using the product.



These instructions cannot cover every installation and situation. Do not install, operate, or maintain this product without being fully trained and qualified in valve, actuator and accessory installation, operation and maintenance. To avoid personal injury or property damage it is important to carefully read, understand, and follow all of the contents of this manual, including all safety cautions and warnings. If you have any questions about these instructions, contact your Emerson sales office before proceeding.

Specifications

This product was intended for a specific range of service conditions--pressure, pressure drop, process and ambient temperature, temperature variations, process fluid, and possibly other specifications. **Do not expose the product to service conditions or variables other than those for which the product was intended.** If you are not sure what these conditions or variables are, contact your [Emerson sales office](#) for assistance. Provide the product serial number and all other pertinent information that you have available.

Inspection and Maintenance Schedules

All products must be inspected periodically and maintained as needed. The schedule for inspection can only be determined based on the severity of your service conditions. Your installation might also be subject to inspection schedules set by applicable governmental codes and regulations, industry standards, company standards, or plant standards.

In order to avoid increasing dust explosion risk, periodically clean dust deposits from all equipment.

When equipment is installed in a hazardous area location (potentially explosive atmosphere), prevent sparks by proper tool selection and avoiding other types of impact energy.

Parts Ordering

Whenever ordering parts for older products, always specify the serial number of the product and provide all other pertinent information that you can, such as product size, part material, age of the product, and general service conditions. If you have modified the product since it was originally purchased, include that information with your request.

WARNING

Use only genuine Fisher replacement parts. Components that are not supplied by Emerson should not, under any circumstances, be used in any Fisher product. Use of components not supplied by Emerson may void your warranty, might adversely affect the performance of the product and could result in personal injury and property damage.

Installation

⚠ WARNING

Avoid personal injury or property damage from sudden release of process pressure or bursting of parts. Before mounting the product:

- Do not install any system component where service conditions could exceed the limits given in this manual or the limits on the appropriate nameplates. Use pressure-relieving devices as required by government or accepted industry codes and good engineering practices.
- Always wear protective gloves, clothing, and eyewear when performing any installation operations.
- Do not remove the actuator from the valve while the valve is still pressurized.
- Disconnect any operating lines providing air pressure, electric power, or a control signal to the actuator. Be sure the actuator cannot suddenly open or close the valve.
- Use bypass valves or completely shut off the process to isolate the valve from process pressure. Relieve process pressure from both sides of the valve.
- Vent the pneumatic actuator loading pressure and relieve any actuator spring precompression so the actuator is not applying force to the valve stem; this will allow for the safe removal of the stem connector.
- Use lock-out procedures to be sure that the above measures stay in effect while you work on the equipment.
- The instrument is capable of supplying full supply pressure to connected equipment. To avoid personal injury and equipment damage, caused by sudden release of process pressure or bursting of parts, make sure the supply pressure never exceeds the maximum safe working pressure of any connected equipment.
- Severe personal injury or property damage may occur from an uncontrolled process if the instrument air supply is not clean, dry and oil-free, or noncorrosive gas. While use and regular maintenance of a filter that removes particles larger than 40 microns will suffice in most applications, check with an Emerson field office and Industry Instrument air quality standards for use with corrosive gas or if you are unsure about the proper amount or method of air filtration or filter maintenance.
- For corrosive media, make sure the tubing and instrument components that contact the corrosive media are of suitable corrosion-resistant material. The use of unsuitable materials might result in personal injury or property damage due to the uncontrolled release of the corrosive media.
- If natural gas or other flammable or hazardous gas is to be used as the supply pressure medium and preventive measures are not taken, personal injury and property damage could result from fire or explosion of accumulated gas or from contact with hazardous gas. Preventive measures may include, but are not limited to: Remote venting of the unit, re-evaluating the hazardous area classification, ensuring adequate ventilation, and the removal of any ignition sources.
- To avoid personal injury or property damage resulting from the sudden release of process pressure, use a high-pressure regulator system when operating the controller or transmitter from a high-pressure source.

The instrument or instrument/actuator assembly does not form a gas-tight seal, and when the assembly is in an enclosed area, a remote vent line, adequate ventilation, and necessary safety measures should be used. Vent line piping should comply with local and regional codes and should be as short as possible with adequate inside diameter and few bends to reduce case pressure buildup. However, a remote vent pipe alone cannot be relied upon to remove all hazardous gas, and leaks may still occur.

- Personal injury or property damage can result from the discharge of static electricity when flammable or hazardous gases are present. Connect a 14 AWG (2.08 mm²) ground strap between the instrument and earth ground when flammable or hazardous gases are present. Refer to national and local codes and standards for grounding requirements.
- Personal injury or property damage caused by fire or explosion may occur if electrical connections are attempted in an area that contains a potentially explosive atmosphere or has been classified as hazardous. Confirm that area classification and atmosphere conditions permit the safe removal of covers before proceeding.
- Personal injury or property damage, caused by fire or explosion from the leakage of flammable or hazardous gas, can result if a suitable conduit seal is not installed. For explosion-proof applications, install the seal no more than 457 mm (18 inches) from the instrument when required by the nameplate. For ATEX applications use the proper cable gland certified to the required category. Equipment must be installed per local and national electric codes.
- Check with your process or safety engineer for any additional measures that must be taken to protect against process media.

- If installing into an existing application, also refer to the **WARNING** in the Maintenance section.
-

Special Instructions for Safe Use and Installations in Hazardous Locations

Certain nameplates may carry more than one approval, and each approval may have unique installation requirements and/or conditions of safe use. Special instructions are listed by agency/approval. To get these instructions, contact [Emerson sales office](#). Read and understand these special conditions of use before installing.

WARNING

Failure to follow conditions of safe use could result in personal injury or property damage from fire or explosion, or area re-classification.

Operation

With instruments, switches, and other accessories that are controlling valves or other final control elements, it is possible to lose control of the final control element when you adjust or calibrate the instrument. If it is necessary to take the instrument out of service for calibration or other adjustments, observe the following warning before proceeding.

WARNING

Avoid personal injury or equipment damage from uncontrolled process. Provide some temporary means of control for the process before taking the instrument out of service.

Maintenance

⚠ WARNING

Avoid personal injury or property damage from sudden release of process pressure or bursting of parts. Before performing any maintenance operations on an actuator-mounted instrument or accessory:

- Always wear protective gloves, clothing, and eyewear.
- Provide some temporary measure of control to the process before taking the instrument out of service.
- Provide a means of containing the process fluid before removing any measurement devices from the process.
- Disconnect any operating lines providing air pressure, electric power, or a control signal to the actuator. Be sure the actuator cannot suddenly open or close the valve.
- Use bypass valves or completely shut off the process to isolate the valve from process pressure. Relieve process pressure from both sides of the valve.
- Vent the pneumatic actuator loading pressure and relieve any actuator spring precompression so the actuator is not applying force to the valve stem; this will allow for the safe removal of the stem connector.
- Use lock-out procedures to be sure that the above measures stay in effect while you work on the equipment.
- Check with your process or safety engineer for any additional measures that must be taken to protect against process media.

When using natural gas as the supply medium, or for explosion proof applications, the following warnings also apply:

- Remove electrical power before removing any housing cover or cap. Personal injury or property damage from fire or explosion may result if power is not disconnected before removing the cover or cap.
- Remove electrical power before disconnecting any of the pneumatic connections.
- When disconnecting any of the pneumatic connections or any pressure retaining part, natural gas will seep from the unit and any connected equipment into the surrounding atmosphere. Personal injury or property damage may result from fire or explosion if natural gas is used as the supply medium and appropriate preventive measures are not taken. Preventive measures may include, but are not limited to, one or more of the following: ensuring adequate ventilation and the removal of any ignition sources.
- Ensure that all housing caps and covers are correctly installed before putting this unit back into service. Failure to do so could result in personal injury or property damage from fire or explosion.

Instruments Mounted on Tank or Cage

⚠ WARNING

For instruments mounted on a tank or displacer cage, release trapped pressure from the tank and lower the liquid level to a point below the connection. This precaution is necessary to avoid personal injury from contact with the process fluid.

Instruments With a Hollow Displacer or Float

⚠ WARNING

For instruments with a hollow liquid level displacer, the displacer might retain process fluid or pressure. Personal injury and property might result from sudden release of this pressure or fluid. Contact with hazardous fluid, fire, or explosion can be caused by puncturing, heating, or repairing a displacer that is retaining process pressure or fluid. This danger may not be readily apparent when disassembling the sensor or removing the displacer. A displacer that has been penetrated by process pressure or fluid might contain:

- pressure as a result of being in a pressurized vessel
- liquid that becomes pressurized due to a change in temperature
- liquid that is flammable, hazardous or corrosive.

Handle the displacer with care. Consider the characteristics of the specific process liquid in use. Before removing the displacer, observe the appropriate warnings provided in the sensor instruction manual.

Non-Fisher (OEM) Instruments, Switches, and Accessories

Installation, Operation, and Maintenance

Refer to the original manufacturer's documentation for Installation, Operation and Maintenance safety information.

Neither Emerson, Emerson Automation Solutions, nor any of their affiliated entities assumes responsibility for the selection, use or maintenance of any product. Responsibility for proper selection, use, and maintenance of any product remains solely with the purchaser and end user.

Fisher is a mark owned by one of the companies in the Emerson Automation Solutions business unit of Emerson Electric Co. Emerson Automation Solutions, Emerson, and the Emerson logo are trademarks and service marks of Emerson Electric Co. All other marks are the property of their respective owners.

The contents of this publication are presented for informational purposes only, and while every effort has been made to ensure their accuracy, they are not to be construed as warranties or guarantees, express or implied, regarding the products or services described herein or their use or applicability. All sales are governed by our terms and conditions, which are available upon request. We reserve the right to modify or improve the designs or specifications of such products at any time without notice.

Emerson Automation Solutions
Marshalltown, Iowa 50158 USA
Sorocaba, 18087 Brazil
Cernay, 68700 France
Dubai, United Arab Emirates
Singapore 128461 Singapore

www.Fisher.com



Monitor de posição sem fio Fisher™ 4320

Este manual se aplica a

Tipo de dispositivo	1308 (Hex) 4872 (decimal)
Revisão de dispositivo	4
Revisão de firmware	5
Revisão DD	1

Índice

Introdução	2
Finalidade do manual	2
Descrição	2
Terminologia	4
Especificações	4
Conformidade FCC	4
Serviços educacionais	4
Instalação	9
Instalação de módulos de alimentação de vida útil padrão e prolongada	10
Instalação de unidade fornecida com a opção de alimentação externa	10
Configuração da rede	12
Utilização do comunicador de campo	12
Utilização do AMS Wireless Configurator ou do AMS Device Manager (com um modem HART)	13
Áreas classificadas, instruções especiais de uso seguro e instalações em áreas classificadas	14
Montagem da válvula/atuator	15
Atuadores de haste deslizante (linear) (p. ex., Fisher 667)	17
Orientações de montagem em atuadores de um quarto de volta (eixo giratório)	18
Procedimento de conexão pneumática para opção de controle liga/desliga	20
Respiro	22
Conexões de comunicação	22
Comunicações wireless	22
Configuração básica	24
Uso da interface local do usuário	24
Identificação da revisão do firmware	24
Seleção de idioma	25
Posição rápida	25
Status	25
Alimentação	26
Rede	26
Calibrar	31
Utilização do comunicador de campo	29

Figura 1. Fisher 4320 Monitor de posição wireless com opção de controle liga/desliga



Visão geral	29
Configuração	31
Ferramentas de serviço	43
Recursos de acesso	49
Pontos de desligamento e zona morta	49
Recursos de diagnóstico	51
Localização	54
Manutenção	55
Solução de problemas do instrumento	56
Substituição do instrumento	57
Remoção do instrumento	57
Substituição do conjunto de feedback magnética	58
Substituição do módulo de alimentação	58
Remoção	58
Instalação	58
Redefinir variáveis do módulo de alimentação	59
Manutenção de componente - Opção de controle liga/desliga	60
Remoção da válvula de carretel e da gaxeta pneumática	60
Instalação da válvula de carretel e da gaxeta pneumática	61
Remoção da interface pneumática e gaxeta	61
Instalação da gaxeta e interface pneumática	62
Substituição do filtro	62

Índice (continuação)

Peças	63
Kits de reparo	63
Peças substituíveis	63

Introdução

Finalidade do manual

Este manual de instruções contém informações sobre especificações, instalação, configuração básica, manutenção e solução de problemas do Fisher 4320.

Este manual descreve a utilização da interface local ou do Comunicador de Campo para configurar e calibrar o instrumento.

Não instale, opere nem realize manutenção em um Fisher 4320 sem estar completamente treinado e qualificado para a instalação, operação e manutenção da válvula, do atuador e de acessórios. **Para evitar ferimentos ou danos materiais, é importante ler atentamente, compreender e seguir todo o conteúdo deste manual, incluindo todos os cuidados e advertências de segurança.** Se você tiver quaisquer dúvidas sobre estas instruções, entre em contato com [o seu escritório de vendas da Emerson](#) ou com o seu parceiro de negócios local antes de prosseguir.

Descrição


A posição da válvula é detectada por meio do sensor de feedback sem articulação e sem contato. Não existem articulações em movimento e o 4320 é fisicamente separado da haste da válvula com o uso de um sensor magnético de efeito Hall. Um conjunto magnético é montado na haste da válvula e o sensor é incorporado ao invólucro do 4320. O sensor é conectado eletricamente à placa de fiação impressa para fornecer um sinal de feedback de deslocamento utilizado no algoritmo de controle.

Opção de controle liga/desliga

Os relés do controlador liga/desliga 4320 retransmitem um ponto de ajuste digital gerado por um host de controle para fornecer uma ação de controle (aberto/fechado) discreta a um atuador de válvula. O feedback de posição da válvula fornece confirmação da ação de controle, como mostrado na figura 2. O comando de válvula é convertido em um sinal de saída pneumático. A saída pneumática é conectada à pressão de alimentação e, dependendo do ponto de ajuste, abrirá ou fechará a válvula. A saída pode ser utilizada com ar-para-abrir ou ar-para-fechar e dá suporte a ambos os atuadores de ação dupla e de ação simples. Quando é utilizado um atuador de ação simples, é necessário conectar uma das portas de saída na válvula de carretel.


O dispositivo de controle liga/desliga também pode ser configurado como um controlador de disparo. Nesta configuração, não há sinal de feedback para o equipamento controlado. O estado do processo monitorado aciona um comando para a válvula controlada. O sistema de controle é alertado quanto a alterações no processo e no comando da válvula, mas a ação de controle permanece no instrumento de campo. O 4320 utiliza o sinal de posição, limites de interruptor e configuração de modo de controle de disparo para decidir quando abrir ou fechar a válvula. Por exemplo, na Figura 3, quando é atingido um nível alto no tanque de armazenamento, o 4320 fecha a válvula de entrada. No disparo direto, o desligamento aberto ou alto na entrada faz com que a válvula controlada se abra, e o desligamento fechado/baixo na entrada faz com que a válvula controlada se feche. No disparo inverso, o desligamento aberto ou alto faz com que a válvula controlada se feche, e o desligamento fechado/baixo faz com que a válvula controlada se abra.

Figura 2. Operação de controle - válvula automatizada wireless



- ① O COMANDO PARA FAZER UMA ALTERAÇÃO DA VÁLVULA SE INICIA NO HOST DO SISTEMA DE CONTROLE E É ENVIADO AO GATEWAY.
- ② O GATEWAY DIRECIONA O COMANDO DE ALTERAÇÃO DA VÁLVULA PARA O 4320.
- ③ O 4320 ATUA NO COMANDO DA VÁLVULA E FAZ A ALTERAÇÃO DA VÁLVULA.
- ④ O 4320 MONITORA A POSIÇÃO DA VÁLVULA E ENVIA ATUALIZAÇÕES PARA O GATEWAY.
- ⑤ O GATEWAY FORNECE DADOS ATUAIS DE POSIÇÃO DA VÁLVULA AO HOST DO SISTEMA DE CONTROLE. A O FEEDBACK DE POSIÇÃO DA VÁLVULA É UTILIZADA PARA CONFIRMAR QUE O COMANDO DE AÇÃO SOLICITADO FOI EXECUTADO.

Figura 3. Operação de controle - Controle de disparo



- ① O 4320 MONITORA A POSIÇÃO DE PROCESSO (EXEMPLO: NÍVEL DE LÍQUIDO).
- ② O 4320 ATUA NAS ALTERAÇÕES DE POSIÇÃO DO PROCESSO (EXEMPLO: DETECTADO ALTO NÍVEL) E FAZ COM QUE A VÁLVULA SE ABRA OU SE FECH. A AÇÃO É DETERMINADA PELA LÓGICA NO 4320.
- ③ O 4320 ENVIA ATUALIZAÇÕES DE POSIÇÃO E ESTADO DE SAÍDA AO GATEWAY.
- ④ O GATEWAY FORNECE O COMANDO DE SAÍDA DA VÁLVULA E DADOS ATUAIS DE POSIÇÃO DO PROCESSO PARA O HOST DO SISTEMA DE CONTROLE.

Terminologia

Interface local - Todos os 4320 têm como padrão uma tela de cristal líquido (LCD) e dois (2) botões. A interface local permite configurar e calibrar o monitor.

Conjunto magnético - Este é o componente de feedback montado diretamente na haste da válvula. Ele fornece um campo magnético que é detectado pelo instrumento. Este componente normalmente faz parte da maioria dos conjuntos de kit de montagem.

Especificações

As especificações para o 4320 são exibidas na tabela 1.

Conformidade FCC

Este equipamento foi testado e comprovadamente está em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe A nos termos da seção 15 das normas da FCC. Esses limites são designados para fornecer proteção razoável contra interferências nocivas quando o equipamento é operado em um ambiente comercial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia em radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, poderá causar interferências prejudiciais às comunicações por rádio. A operação deste equipamento em área residencial poderá causar interferência prejudicial e, neste caso, o usuário deverá corrigir a interferência por conta própria.

Este produto é um dispositivo aprovado pela FCC. Alterações ou modificações no 4320 que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular seu direito de operar este dispositivo.

ADVERTÊNCIA

Este produto deve ser utilizado dentro de uma faixa de temperatura específica e de acordo com outras especificações da aplicação. O não cumprimento dessas especificações pode provocar mau funcionamento do produto, danos materiais ou ferimentos.

Serviços educacionais

Para obter informações sobre cursos disponíveis sobre o 4320, bem como uma variedade de outros produtos, entre em contato com:

Emerson Automation Solutions
Educational Services - Registration
Telefone: +1-641-754-3771 ou +1-800-338-8158
e-mail: education@emerson.com
emerson.com/fishervetraining

Tabela 1. Especificações

Montagens disponíveis

- Eixo giratório com um quarto de volta
- aplicações com haste deslizante ou
- lineares

Também pode ser montado em outros atuadores que atendam aos padrões de montagens IEC 60534-6-1, IEC 60534-6-2, VDI/VDE 3845 e NAMUR

Medição de entrada (válvula ou processo)

Deslocamento da haste (movimento linear)

mínimo: 2,5 mm (0,10 in.)

máximo: 210 mm (8,25 in.)

Rotação do eixo (movimento giratório)

mínimo: 45°

máximo: 90°

Rotação do eixo (movimento giratório, conjunto arqueado)

mínimo: 13°

máximo: 30°

Saída da medição

Analógica: 0 - 100%

Discreta: botões liga/desliga (2)

Precisão de referência

Padrão: 1% de amplitude

Opcional: 0,4% de amplitude

Controle liga/desliga**Sinal de saída**

Sinal pneumático conforme exigido pelo atuador, até 95% da pressão de alimentação

Amplitude mínima: 3,1 bar (45 psig)

Amplitude máxima: 7 bar (101 psig)

Ação: Ação simples ou dupla

Pressão de alimentação

Mínima: 3,1 bar (45 psig)

Máxima: 7 bar (101 psig)

Meio de suprimento

Ar ou gás natural

O meio de suprimento deve ser de limpo, seco e não corrosivo. O ar de suprimento no dispositivo deve ter um ponto de condensação menor que -20°C (-4°F).

Consulte o suplemento de aprovações para áreas perigosas da ATEX ou IECEx ([D104306X012](#) ou [D104307X012](#), respectivamente) para obter informações adicionais sobre o uso de gás natural como meio de alimentação.

Segundo a Norma ISA 7.0.01

São aceitáveis partículas de, no máximo, 40 micrômetros no sistema de ar. É aconselhável uma filtragem a mais de partículas de até 5 micrômetros. O conteúdo de lubrificante não deve exceder basicamente 1 ppm de peso (w/w) ou volume (v/v). A condensação no suprimento de ar deve ser minimizada.

Segundo a ISO 8573-1

Densidade máxima de partículas: Classe 7

Conteúdo de óleo: Classe 3

Ponto de condensação da pressão: Classe 3 ou, pelo menos, 10°C menos do que a temperatura ambiente mais baixa esperada

Consumo de ar⁽¹⁾**4320**

Pressão de alimentação de 5,5 bar (80 psig):

0,036 m³/h (1,27 scfh [pés cúbicos padrão por hora])

Vazamento da válvula piloto

Máximo a 20°C: 8 ml/min (0.0003 scfm/min)

Máximo a -20°C: 800 ml/min (0.028 scfm/min)

Capacidade do ar/taxa de fluxo

Pressão de alimentação: 1,2 Cv

Conexões (Opcional)

Alimentação, pressão de saída e respiro: 1/4 NPT

Comando de ajuste wireless

IEC 62591 (WirelessHART), 2,4 GHz DSSS

Interface local do usuário

Tela de cristal líquido (LCD)

Dois botões para navegação, configuração e calibração

Protocolo de comunicações

HART 7, IEC 62591 (WirelessHART)

Sinal de comunicação da porta de manutenção

Sinalização de tensão do Bell 202: Modulação por chaveamento de frequência de fase contínua binária de 1200 bps (marca de 1220 Hz, espaço de 2400 Hz) sobreposta em nível de tensão

Atribuições iniciais das variáveis dinâmicas (padrão)

Atribuição da variável dinâmica	ESTRUTURA DO DISPOSITIVO		
	Controle	Controle de disparo	Monitor
Primária (VP)	Posição	Posição	Posição
Secundária (VS)	Ponto de ajuste	Ponto de ajuste	Estados do interruptor
Terciária (VT)	Estados do interruptor	Estados do interruptor	Contador de ciclos
Quaternária (VQ)	Tensão de suprimento	Tensão de suprimento	Tensão de suprimento

Consulte a tabela 4 para obter uma lista completa de variáveis do dispositivo

-continua-

Tabela 1. Especificações (continuação)

Sinal de comunicação wireless 2,4 GHz, DSSS, IEC 62591 (<i>WirelessHART</i>) Máximo de 10 dBm (10 mW) EIRP a 2,46 GHz Classificações wireless Dispositivo digital classe A que atende à seção 15 das normas FCC Contém FCC ID: LW2RM2510 Contém IC: 2731A-RM2510 Compatibilidade eletromagnética Atende à EN 61326-1:2013 Imunidade - Instalações industriais de acordo com a tabela 2 da norma EN 61326-1. O desempenho é mostrado na tabela 2 abaixo. Emissões - Classes A e B. O desempenho é mostrado na tabela 3 abaixo. Classificação de equipamento ISM: Grupo 1, Classes A e B Teste de vibrações Atende ou ultrapassa os níveis de vibração especificados na ANSI/ISA 75.13.01 1996 (2007): 4 mm pico a pico em 5 Hz a 2 G de 15 a 150 Hz e 1 G de 150 a 2000 Hz Informações sobre diretivas europeias Este produto atende às seguintes diretivas: <i>Diretiva ATEX (2014/34/EU)</i> <i>Compatibilidade eletromagnética (EMC) (2014/30/EU)</i> <i>Diretiva de equipamentos de rádio (RED) (2014/53/EU)</i> <i>Diretiva de equipamentos de pressão (PED) (2014/68/EU)</i> <i>Redução substâncias perigosas (RoHS) (2011/65/EU)</i> Clique ou efetue a leitura para acessar a Declaração de Conformidade  http://emr.sn/RK7c Limites de temperatura operacional⁽²⁾⁽³⁾ Monitoramento <i>Alimentação a bateria:</i> -40 a 85°C (-40 a 185°F) <i>Alimentação externa:</i> -40 a 80°C (-40 a 176°F) O LCD pode não ser legível abaixo de -20°C (-4°F) Com saída pneumática (controle liga/desliga): -20 a 50°C (-4 a 122°F)	Sensibilidade à temperatura Alteração de 0,06% por grau C Limites de temperatura de armazenamento⁽²⁾⁽³⁾ -40 a 70°C (-40 a 158°F) Limites de umidade 10 a 95% de umidade relativa, não condensada Classificação elétrica CSA (C/US) - Intrinsecamente seguro ATEX - Intrinsecamente seguro IECEx - Intrinsecamente seguro Classificação do invólucro Tipo 4X, IP66 e IP67 Outras classificações/certificações CUTR - União aduaneira de regulamentações técnicas (Rússia, Cazaquistão, Belarus e Armênia) INMETRO - Instituto nacional de metrologia, qualidade e tecnologia (Brasil) NEPSI - Centro nacional de supervisão e inspeção para a proteção contra explosões e segurança de instrumentação (China) PESO CCOE - Organização de segurança de petróleo e explosivos - Controlador-chefe de explosivos (Índia) TIIS - Instituição de tecnologia de segurança industrial (Japão) Entre em contato com o escritório de vendas da Emerson para informações específicas sobre classificação/certificação Conformidade IEC 61010 Atende ao grau de poluição 4 Ajustes Zero e amplitude máxima por meio da interface local Classificação de Altitude Até 2000 metros (6562 ft) Peso Monitoramento - 0,57 kg (1.25 lb) Controle liga/desliga - 1,6 kg (3.4 lb)
--	---

-continua-

Tabela 1. Especificações (continuação)

Módulo de alimentação⁽³⁾ Padrão - Lítio, não recarregável Limites do módulo de alimentação⁽⁴⁾ Padrão - 5 anos com uma taxa de atualização de 16 segundos ou mais e com 3 dispositivos adicionais comunicando-se por ele Vida útil prolongada - 10 anos com uma taxa de atualização de 8 segundos ou mais com 3 dispositivos adicionais comunicando-se por ele. Prazo de validade - 10 anos (rádio desligado) Alimentação externa (opcional) 12 a 28 Volts CC 100 mA de corrente máxima de operação Insensível à polaridade Tamanho do fio - bitola 14 a 20	Taxas de atualização Para feedback de posição, temperatura e tensão do módulo de alimentação: selecionável de 1 segundo a 1 hora; 1s, 2s, 4s, 8s, 16s, 32s, 1 a 60 minutos Observação: a taxa de amostragem para feedback de posição normalmente é igual à taxa de atualização. Ao usar a emissão de relatórios por exceção, consulte a emissão de relatório avançado sobre wireless, na página 35, para obter outras informações. Material de construção Involúcro: Liga de alumínio com baixo teor de cobre A03600 Elastômeros: nitrilo, fluorossilicone
---	---

1. M3/hora normais - Metros cúbicos por hora normais a 0°C e 1,01325 bar, absoluto. Scfh - Pés cúbicos padrão por hora a 60°F e 14,7 psia.
2. Os limites de pressão/temperatura da válvula, indicados neste manual e em qualquer norma ou código aplicável, não devem ser ultrapassados.
3. Devido à natureza combustível do lítio, o módulo de alimentação tem requisitos especiais de instalação, operação, armazenamento e/ou transporte. Observe todas as advertências contidas no módulo de alimentação antes de instalar, operar, armazenar ou transportar. Entre em contato com [o escritório de vendas da Emerson](#) para obter outras informações em caso de necessidade.
4. Ao operar à temperaturas entre -10°C (14°F) e -20°C (-4°F), recomenda-se usar o módulo de alimentação de vida prolongada, já que a vida útil deste é afetada. A expectativa de vida de um módulo de alimentação de vida prolongada usado continuamente na faixa de -10°C (14°F) e -20°C (-4°F) é de 3 anos.

Tabela 2. Resumo de resultados EMC - Imunidade

Porta	Fenômeno	Padrão básico	Nível de teste	Critérios de desempenho ⁽¹⁾
Carcaça	Descarga eletrostática (ESD)	IEC 61000-4-2	6 kV em contato 8 kV no ar	B
	Campo eletromagnético irradiado	IEC 61000-4-3	80 a 1000 MHz a 10 V/m com 1 kHz AM a 80% 1400 a 2000 MHz a 10 V/m com 1 kHz AM a 80% 2000 a 2700 MHz a 3 V/m com 1 kHz AM a 80% 2000 a 2700 MHz a 1 V/m com 1 kHz AM a 80%	A
	Campo magnético na frequência de alimentação normal	IEC 61000-4-8	100 A/m a 50 Hz e 60 Hz	A
Alimentação CC ⁽²⁾	Ruptura	IEC 61000-4-4	2 kV (5/50 ns, 5 kHz)	B
	RF Conduzida	IEC 61000-4-6	10 Vrms (150 kHz a 80 MHz)	A

Critérios de desempenho: +/- 2% de efeito
1. A = sem degradação durante os testes. B = degradação temporária durante o teste, sendo esta autorrecuperável.
2. Aplicável apenas à opção de alimentação externa.

Tabela 3. Resumo de resultados EMC - Emissões

Porta	Frequência Faixa (MHz)	Padrão básico	Nível de emissões	Classificação
Carcaça	30 a 230	EN 55011	Grupo 1 Classe A: 40 dB (µV/m) medidos a 10 m de distância Grupo 1 Classe B: 30 dB (µV/m) medidos a 10 m de distância	Classes A e B
	230 a 1000		Grupo 1 Classe A: 47 dB (µV/m) medidos a 10 m de distância Grupo 1 Classe B: 37 dB (µV/m) medidos a 10 m de distância	Classes A e B
	1000 a 3000	EN 55022	Grupo 1 Classe B 50 dB (µV/m) medidos a 3 m de distância e o limite de pico não deve ultrapassar 70 dB (µV/m)	Classes A e B
	3000 a 6000		Grupo 1 Classe B 54 dB (µV/m) medidos a 3 m de distância e o limite de pico não deve ultrapassar 74 dB (µV/m)	Classes A e B

OBSERVAÇÕES:
O 4320 é considerado um dispositivo do Grupo 1.
Os equipamentos de radiofrequência (RF) de uso industrial, científico e médico (ISM) são classificados de acordo com o grupo e classe da seguinte forma;
Grupo I - Equipamentos nos quais há energia de radiofrequência acoplada, gerada intencionalmente e/ou utilizada condutivamente, sendo esta necessária para o funcionamento interno do próprio equipamento.
Grupo II - Equipamentos nos quais a energia de radiofrequência é gerada intencionalmente e/ou utilizada na forma de radiação eletromagnética para o tratamento do material e dos equipamentos de EDM e de soldagem por arco.
Classe A - Equipamentos adequados para uso em ambientes industriais e comerciais.
Classe B - Equipamentos adequados para uso em ambientes domésticos.

Tabela 4. Variáveis do dispositivo

ÍNDICE	VARIÁVEIS DO DISPOSITIVO		DESCRIÇÃO	
	DD	Publicado no gateway ⁽¹⁾		
0	Posição	PERCENT_OF_SPAN	Deslocamento	(% de amplitude de saída de calibração)
1	Interruptor de limite fechado/baixo	CLOSED_TRIGGER	Relata a condição fechado/baixo	(1 = Desligado, 0 = Não desligado)
2	Interruptor de limite aberto/alto	OPEN_TRIGGER	Relata a condição aberto/alto	(1 = Desligado, 0 = Não desligado)
3	Temperatura	DEVICE_TEMPERATURE	Temperatura do módulo do material eletrônico	(graus C)
4	Tensão de alimentação	BATTERY_VOLTAGE	Saída da fonte de alimentação	(Volts CC)
5	Ponto de ajuste (somente controle liga/desliga)	SET_POINT	Ponto de ajuste	(1 = Fechado, 2 = Aberto)
6	Estados do interruptor	SWITCH_STATE	Combina informação em variáveis 1 e 2	(0 = Parcialmente aberto, 1 = Fechado, 2 = Aberto, 3 = Indeterminado, 4 = Intermediário, 5 = Alto, 6 = Baixo)
7	Tempo do último curso fechado	CLOSE_STROKE_TIME	Tempo que o controlador liga/desliga levou anteriormente para fechar a válvula	
8	Tempo do último curso aberto	OPEN_STROKE_TIME	Tempo que o controlador liga/desliga levou anteriormente para abrir a válvula	
9	Registro de data e hora 0	MESSAGE_0_TIMESTAMP	Registro de data e hora de mensagem de ruptura 0	
10	Registro de data e hora 1	MESSAGE_1_TIMESTAMP	Registro de data e hora de mensagem de ruptura 1	
11	Registro de data e hora 2	MESSAGE_2_TIMESTAMP	Registro de data e hora de mensagem de ruptura 2	
12	Aberto/tempo de permanência alto	OPEN_DWELL_TIME	O tempo que o estado está/esteve anteriormente no estado aberto.	
13	Fechado/tempo de permanência baixo	CLOSED_DWELL_TIME	O tempo que o estado está/esteve anteriormente no estado fechado.	
14	Tempo de permanência de transição	PARTIALLY_OPEN_DWELL_TIME	O tempo que o estado está/esteve anteriormente no estado parcialmente aberto.	
15	Contador de ciclos	CYCLE_COUNTS	Ciclos contados pelo dispositivo	
16	Posição com escala	16	Variável que pode ser configurada para apresentar o sinal de posição (%) normalizado nas unidades de engenharia.	
243	Vida útil restante da bateria	BATTERY_LIFE	Vida útil restante estimada da bateria	(dias) - insignificante com a opção de alimentação externa
244	Faixa de % VP	PERCENT_RANGE	Cópia da variável 0	(%)
245	Corrente do circuito	CURRENT	Sempre indeterminada (sem número)	(mA)
ÍNDICE	VARIÁVEIS DISCRETAS		DESCRIÇÃO	
	DD	Publicado no gateway		
0	Estado do interruptor discreto	DISCRETE_SWITCH_STATE	Estado atual da variável do interruptor	(6 = Fechado, 17 = Abrindo, 18 = Fechando, 46 = Fechado, 48 = Indeterminado, 52 = Parcialmente aberto, 53 = Intermediário, 54 = Alto, 55 = Baixo)
1	Ponto de ajuste discreto (somente controle liga/desliga)	DISCRETE_SET_POINT	Valor alvo para a variável controlada	(4 = fechado, 5 = aberto, 6 = fechado, 46 = aberto)

1. Necessário um gateway 1410 versão 4.4.28 ou mais recente ou um gateway 1420 versão 4.4.15 ou mais recente.

Instalação

⚠ ADVERTÊNCIA

Antes de montar o 4320:

- Use sempre luvas, roupas e óculos de proteção durante os procedimentos de instalação para evitar ferimentos ou danos materiais.
- Se executar a instalação em uma aplicação existente, consulte também a seção ADVERTÊNCIA no início da seção Manutenção deste manual de instruções.
- Verifique com o engenheiro do processo ou de segurança se são necessárias outras medidas de proteção contra os meios de processo.

⚠ ADVERTÊNCIA

O módulo de alimentação 4320 contém duas baterias principais de lítio-cloreto de tionilo. Sob condições normais de uso, os materiais da bateria são autônomos e não reativos, desde que a integridade das baterias e do módulo de alimentação seja mantida. Deve-se ter cuidado para evitar danos mecânicos, elétricos ou térmicos. NÃO recarregue, não provoque curto-circuito, não desmonte, não aqueça nem exponha o módulo de alimentação à água. As baterias contêm materiais inflamáveis e a execução de qualquer das ações acima pode fazer com que elas se danifiquem, entrem em ignição ou explodam, resultando em ferimentos ou danos à propriedade. Observe todas as advertências contidas no módulo de alimentação antes de instalar, operar, armazenar ou transportar o 4320.

Podem ocorrer ferimentos pessoais e danos à propriedade como resultado de incêndio ou explosão se o módulo de alimentação for aquecido acima de 100°C (212°F). Os módulos de alimentação devem ser armazenados em uma área fresca, seca e ventilada; para obter a máxima vida útil, a armazenagem não deve ultrapassar 30°C (86°F).

CUIDADO

Ao instalar componentes, é necessário utilizar meios adequados para proteção contra descargas eletrostáticas. A não utilização de uma tira de aterramento ou outros meios para proteção contra descarga eletrostática poderá provocar danos aos componentes eletrônicos.

⚠ ADVERTÊNCIA

Para evitar descarga eletrostática, não esfregue nem limpe a antena com solventes.

O 4320 tem duas fontes de alimentação disponíveis: um módulo de alimentação a bateria ou uma fonte de alimentação externa.

Observação

Um 4320 alimentado por um módulo de alimentação a bateria não pode ser convertido para um 4320 alimentado por uma fonte de alimentação externa. O invólucro e os componentes eletrônicos não são iguais para um 4320 alimentado por um módulo de alimentação a bateria e para um 4320 alimentado por uma fonte de alimentação externa.

Instalação de módulos de alimentação de vida útil padrão e prolongada

Há duas opções de alimentação a bateria: módulos de alimentação de vida útil padrão e prolongada. Consulte os rótulos de advertência no módulo de alimentação, mostrados na Figura 4, para determinar qual módulo de alimentação você possui. Consulte a Figura 5 durante a instalação.

Figura 4. Rótulos de advertência do módulo de alimentação



**MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO
COM VIDA ÚTIL PADRÃO**



**MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO
COM VIDA ÚTIL PROLONGADA**

Observação

A configuração padrão é para um módulo de alimentação padrão. Se estiver instalando o módulo de alimentação com vida útil prolongada é preciso mudar a configuração. A configuração incorreta do módulo de alimentação afetará o cálculo dos dias restantes de vida útil. Se estiver utilizando um comunicador de campo vá para *Configure* (Configurar), *Manual Setup* (Configuração manual), *Power Module* (Módulo de alimentação), *Reset Module Data* (Redefinir dados do módulo). Em AMS Device Manager vá para *Configure*, *Manual Setup* e selecione *Reset Power Module Variables* (Redefinir variáveis do módulo de alimentação) partir da guia Power (Alimentação).

Para instalar o módulo de alimentação:

1. Solte os dois parafusos do instrumento e abra a tampa.
2. Alinhe o módulo de alimentação sobre os quatro conectores de pino banana e insira na placa principal.
3. Insira os quatro parafusos com rosca automática nos receptores fêmea correspondentes no conjunto da placa principal/tampa e aperte com um torque de 0,282 Nm (2.5 lbf-in.) para assegurar que o módulo de alimentação esteja preso adequadamente.
4. Se estiver substituindo o módulo de alimentação, consulte as outras etapas para redefinir o contador de vida útil restante do módulo de alimentação, no procedimento Redefinir variáveis do módulo de alimentação, localizado na página 59.
5. Feche a tampa e aperte os parafusos desta com um torque de 5,6 a 6,7 Nm (50 a 60 lbf-in.).

Instalação de unidade fornecida com a opção de alimentação externa

Consulte a Figura 6 ao instalar a fiação.


1. Solte os dois parafusos do instrumento e abra a tampa.

⚠ ADVERTÊNCIA

Selecione um prensa-cabo adequado para o ambiente em que será usado (como área classificada, proteção contra infiltração e temperatura). Se não forem usados os prensa-cabos adequados, podem ocorrer ferimentos ou danos materiais, causados por explosões ou incêndios.

Ao instalar o prensa-cabo ou fixação de conduíte, minimize a quantidade de fios restantes na cavidade do invólucro para que eles não fiquem comprimidos nem sejam danificados ao fechar a tampa na etapa 7.

Figura 5. Fisher 4320 com módulos de alimentação à bateria



X0552-1

2. Insira uma fixação de prensa-cabo ou conduíte fornecida pelo usuário no invólucro.
3. Passe os fios pelo prensa-cabo/fixação do conduíte.


⚠ ADVERTÊNCIA

A fiação conectada aos terminais de Alimentação Externa deve ser classificada para +100°C (212°F) no máximo.

O não cumprimento da fiação adequada pode resultar em ferimentos pessoais ou danos materiais causados por explosões ou incêndios.

4. Ligue os fios às conexões, como mostra a Figura 6. Os terminais e as conexões eletrônicas são insensíveis à polaridade; ou seja, você pode conectar o fio positivo ou negativo a qualquer parafuso do terminal.
5. Como mostra a Figura 6, um terminal de aterramento está disponível para conectar um aterramento de segurança. Faça as conexões a esses terminais de acordo com os códigos locais e nacionais e as normas da fábrica.
6. Aperte os parafusos do terminal de fios.
7. Feche a tampa e aperte os parafusos desta com um torque de 5,6 a 6,7 Nm (50 a 60 lbf-in.).

Figura 6. Instalação de unidade fornecida com a opção de alimentação externa



Configuração da rede

O 4320 deve ter os parâmetros de rede wireless configurados antes de fazer parte dela. Todos os dispositivos *WirelessHART* dentro de uma rede possuem dois parâmetros de rede iguais; o Network ID (ID de rede) e o Join Key (Chave de conexão).

O 4320 é fornecido com o ID de rede configurado como 1229 e uma chave de conexão configurada com todos os valores iguais a zero. Antes da instalação, esses parâmetros devem ser configurados para corresponderem aos outros dispositivos da rede. Essas alterações de configuração podem ser feitas com o comunicador de campo 475 ou 375, o AMS Wireless Configurator ou o AMS Device Manager 10.5 ou superior.

Observação

Quando o Smart Wireless Gateway é configurado no modo de segurança avançado, cada dispositivo deve ter uma chave de conexão individual.

Utilização do comunicador de campo

1. Verifique se o comunicador de campo tem uma descrição de dispositivo (DD) carregada para a Revisão 4 do dispositivo 4320 (Revisão DD 1 ou mais recente).

Observação

Informações a respeito do DD 4320 para o Comunicador de campo estão disponíveis em:

<http://www.emerson.com/en-us/catalog/ams-475-field-communicator>

O link acima é para a página da Web em inglês. Vá para <http://www.emerson.com/en-us/locale-chooser> para acessar um país específico ou página da Web regional.

2. Obtenha a ID de rede e a chave de conexão do gateway através da interface da Web. Acesse *Setup* (Configuração) e selecione *Network* (Rede). A Network ID (ID da Rede) será exibida. Selecione Yes (Sim) para ver a chave de conexão.
 3. Abra a tampa do 4320 e conecte os condutores do Comunicador de campo aos terminais HART do 4320 (consulte as Figuras 5 ou 6).
 4. Selecione *Online, Overview* (Visão Geral) e *Join Device to Network* (Conecte o dispositivo à rede) para inserir as configurações de parâmetro de rede (consulte a árvore de menus Figura 21 Overview (Visão Geral)).
 5. Remova os cabos do 4320 e feche a tampa. Aperte os parafusos da tampa do instrumento com um torque de 5,6 a 6,7 Nm (50 a 60 lbf-in.).
 6. Instale o 4320 no equipamento monitorado e/ou verifique o gateway.
-

Observação

Será necessário utilizar um gateway 1410 versão 4.4.28 ou mais recente ou um gateway 1420 versão 4.4.15 ou mais recente.

Utilização do AMS Wireless Configurator ou do AMS Device Manager (com um modem HART)

1. Verifique se o AMS tem uma descrição de dispositivo (DD) carregada para a Revisão 4 do dispositivo 4320 (Revisão DD 1 ou mais recente).
-

Observação

Informações a respeito do DD 4320 para o Comunicador de campo estão disponíveis em:

<http://www.emerson.com/en-us/catalog/ams-475-field-communicator>

O link acima é para a página da Web em inglês. Vá para <http://www.emerson.com/en-us/locale-chooser> para acessar um país específico ou página da Web regional.

2. Obtenha o ID de rede e a chave de conexão do gateway através da interface da Web.
3. Abra a tampa do 4320 e conecte os condutores do modem HART aos terminais HART (consulte as Figuras 5 ou 6).
4. No AMS, selecione o dispositivo que está conectado ao modem HART.
5. Vá para *Configure* (Configurar), *Guided Setup* (Configuração orientada), *Wireless* (Sem fio) para configurar o ingresso na rede (veja a figura 7). Selecione *Join Device to Network* (Conecte o dispositivo à rede) e insira as configurações de parâmetros de rede.

Figura 7. Configuração wireless



Há três mensagens de ruptura que podem ser configuradas. Cada uma pode ter seu próprio conteúdo, um entre 5 modos de acionamento e uma variedade de taxas de atualização. As mensagens de ruptura podem ser ajustadas a valores padrão ou adaptadas à sua aplicação em Configure Publishing (Configurar publicação). Consulte as informações de transmissão na página 33 para obter mais informações sobre a configuração de ruptura.

6. Remova os cabos do 4320 e feche a tampa. Aperte os parafusos da tampa do instrumento com um torque de 5,6 a 6,7 Nm (50 a 60 lbf·in.).
7. Instale o 4320 no equipamento monitorado e/ou verifique o gateway.

Observação

É necessário utilizar um gateway 1410 versão 4.4.28 ou mais recente ou um gateway 1420 versão 4.4.15 ou mais recente.

Áreas classificadas, instruções especiais de uso seguro e instalações em áreas classificadas

Consulte os seguintes complementos do manual de instruções para obter informações de aprovação.

- Informações de aprovação CSA (C/US) para o Monitor de posição sem fio Fisher 4320 ([D104305X012](#))
- Informações de aprovação ATEX para o Monitor de posição sem fio Fisher 4320 ([D104305X012](#))
- Informações de aprovação IECEx para o Monitor de posição sem fio Fisher 4320 ([D104305X012](#))

Todos os documentos estão disponíveis no seu [escritório de vendas da Emerson](#), com o seu parceiro de negócios local ou em [www.Fisher.com](#). Entre em contato com o seu escritório de vendas da Emerson ou parceiro de negócios local para obter todas as outras informações sobre aprovações/certificações.

Montagem da válvula/atuador

A fábrica fará a montagem do 4320 no atuador e o calibrará se este for adquirido como parte de um conjunto de válvula de controle. Se você comprou o instrumento separadamente, você precisará de um kit de montagem para montá-lo no atuador. Os procedimentos a seguir são diretrizes gerais que você deve considerar ao montar o 4320. Consulte as instruções que acompanham o kit de montagem para obter informações detalhadas sobre a montagem em um modelo de atuador específico.

Observação

Todos os materiais de montagem devem ser não ferrosos. Os materiais ferrosos são magnéticos e podem afetar a o feedback.

O sistema de feedback para o 4320 utiliza um campo magnético para uma medição de posição sem ligações e sem contato. Para evitar o movimento acidental da haste durante o funcionamento do instrumento, não devem ser utilizadas ferramentas magnéticas (tais como uma chave de fenda com ponta magnética).

CUIDADO

O material dos ímãs foi escolhido especificamente para fornecer um campo magnético estável de longo prazo. Entretanto, como ocorre com qualquer ímã, deve-se ter cuidado ao manusear o conjunto de ímãs. Se outro ímã de alta potência for colocado nas proximidades (menos de 25 mm), poderá ocorrer um dano permanente. Possíveis fontes de danos ao equipamento abrangem, mas não se limitam a: transformadores, motores CC, conjuntos de ímãs sobrepostos.

CUIDADO

Diretrizes gerais para uso de Ímãs de Alta Potência

Deve ser evitado o uso de ímãs de alta potência em proximidade com este instrumento.

Uso de ferramentas magnéticas

- **Chaves de fenda com ponta magnética** - As chaves de fenda com ponta magnética podem ser utilizadas para trabalhar no 4320. Contudo, elas não devem ficar muito próximas do conjunto de ímãs (localizado na parte traseira do instrumento) durante as operações do processo.




Observação

Como regra geral, não utilize menos de 50% do conjunto de ímãs para medição do deslocamento completo. O desempenho diminuirá à medida que o conjunto for progressivamente subdividido.

Os conjuntos de ímãs lineares apresentam uma faixa de deslocamento válida, indicada por setas moldadas dentro da peça. Isso significa que o sensor Hall (na parte traseira do invólucro do 4320) deve permanecer dentro desta faixa por todo o deslocamento da válvula. Consulte a Figura 8.

Os conjuntos de ímãs lineares são simétricos. Qualquer extremidade pode ficar para cima.

Figura 8. Faixa de deslocamento



Há uma variedade de kits de montagem e de suporte utilizados para montar o 4320 em atuadores diferentes. Entretanto, independente das diferenças mínimas entre os conjuntos para fixação, suportes e elementos de articulação, os procedimentos de montagem podem ser classificados da seguinte maneira:

- Atuadores lineares ou de haste deslizante com deslocamento de até 210 mm (8.25 in.)
- Atuador giratório com deslocamento de até 90 graus
- Aplicações específicas do dispositivo para atuadores giratórios que necessitam de rotação de 13 a 30 graus

Veja na Figura 9 os diferentes conjuntos de ímãs de feedback de deslocamento.

Figura 9. Conjuntos de ímãs



OBSERVAÇÃO: FAIXA DE DESLOCAMENTO VÁLIDA INDICADA PELAS SETAS BRANCAS

Atuadores de haste deslizante (linear) (p. ex., Fisher 667)

Antes da montagem, verifique se o deslocamento linear é maior do que a metade e menor do que o curso máximo recomendado no kit de feedback.


1. Fixe o suporte de montagem no atuador.
2. Fixe levemente as peças de feedback e o conjunto de ímãs ao conector da haste da válvula. Não aperte as peças de fixação porque será necessário um ajuste fino.

CUIDADO

Não instale um conjunto de ímãs menor do que o deslocamento físico do atuador. Haverá perda de controle se o conjunto de ímãs se mover para fora da faixa da marca indicadora no slot de feedback do invólucro do 4320.


3. Centralize o conjunto de ímãs dentro da ranhura de retenção a 5,7 mm (0,22 in.) da base inferior do compartimento, como medido a partir do centro do orifício do parafuso do conjunto até a base do compartimento (ver Figura 10).
4. Alinhe o conjunto de ímãs como mostrado na Figura 10.
5. Aperte as peças de fixação.
6. Monte o 4320 no suporte de montagem, usando os parafusos. Quaisquer orifícios de montagem podem ser utilizados para atuadores lineares. Consulte a Figura 11.
7. Uma vez que o instrumento esteja montado, realize o procedimento de calibração com a interface local, como descrito na página 31. Verifique a posição do conjunto de ímãs em toda a faixa de deslocamento antes de colocá-lo em serviço.

Figura 10. Montagem - Conjunto de ímãs de haste deslizante



GE59830


Figura 11. Invólucro e montagem de atuadores de um quarto de volta e lineares



OBSERVAÇÃO: TODOS OS FUROS DE MONTAGEM
PODEM SER UTILIZADOS PARA ATUADORES LINEARES

X0545

Figura 12. Para atuadores de eixo giratório (suporte de montagem típico)



Orientações de montagem em atuadores de um quarto de volta (eixo giratório)

O 4320 pode ser montado em qualquer atuador de um quarto de volta (eixo giratório) como também naqueles que atendam às diretrizes NAMUR. São necessários um suporte de montagem e um hardware específico. Consulte a figura 12.

Antes de montar, verifique se o movimento giratório está entre 45 e 90 graus de rotação.


1. Acione o atuador em cada extremidade do seu deslocamento.
2. Afixe o conjunto de ímãs ao eixo do atuador, como mostra a Figura 13. Posicione o conjunto de ímãs 19,5 mm (0.77 in.) distante da base inferior do invólucro, medido a partir da base do conjunto até a base do invólucro. Se o atuador estiver acionado totalmente para a esquerda ou no sentido anti-horário, conecte o conjunto de ímãs de modo que ele aponte para a antena (canto superior esquerdo do instrumento). Se o atuador estiver acionado totalmente para a direita ou no sentido horário, conecte o conjunto de ímãs de modo que ele aponte para o canto superior direito do instrumento. Consulte a Figura 14.

Observação

Quando o atuador estiver no limite de deslocamento o conjunto magnético sempre deve estar a um ângulo de 45 graus, independente da orientação do 4320.


3. Instale o suporte de montagem no atuador.
4. Afixe o 4320 ao suporte de montagem usando os 4 parafusos de montagem, como mostrado na Figura 12.
5. Verifique a folga entre o conjunto de ímãs e a ranhura de feedback do posicionador.
6. Acione o atuador e verifique se o conjunto de ímãs está centralizado na fenda em toda a faixa de rotação.
7. Uma vez que o instrumento esteja montado, realize o procedimento de calibração com a interface local, como descrito na página 31. Certifique-se de que o conjunto de ímãs fique centralizado em toda a faixa de rotação.

Figura 13. Montagem - Conjunto de ímãs giratório



GE59831

Figura 14. Orientação do conjunto de ímãs

W8836-1A
W8836-1B

OBSERVAÇÕES:

1 SE O ATUADOR ESTIVER ACIONADO TOTALMENTE PARA A DIREITA OU NO SENTIDO HORÁRIO, CONECTE O CONJUNTO DE ÍMÃS DE MODO QUE ELE APONTE PARA O CANTO SUPERIOR DIREITO DO INSTRUMENTO.

2 SE O ATUADOR ESTIVER ACIONADO TOTALMENTE PARA A ESQUERDA OU NO SENTIDO ANTI-HORÁRIO, CONECTE O CONJUNTO DE ÍMÃS DE MODO QUE ELE APONTE PARA A ANTENA (CANTO SUPERIOR ESQUERDO DO INSTRUMENTO).

Procedimento de conexão pneumática para opção de controle liga/desliga

⚠ ADVERTÊNCIA

Para evitar ferimentos pessoais ou danos materiais resultantes da ruptura de peças, não exceda a pressão máxima de alimentação.

Podem ocorrer ferimentos ou danos materiais causados por incêndios ou explosões se for usado gás natural como meio de suprimento e se não forem tomadas as medidas de prevenção adequadas. As medidas de prevenção podem incluir, mas não se limitam às seguintes: ventilação remota da unidade, reavaliação da classificação de áreas classificadas, garantia de ventilação adequada e remoção de qualquer fonte de ignição. Para obter informação sobre a ventilação remota deste controlador, consulte a página 22.

Podem ocorrer ferimentos graves e danos materiais causados por um processo fora de controle se o meio de suprimento dos instrumentos não estiver limpo, seco, livre de óleo e não for corrosivo. Embora sejam suficientes o uso e a manutenção regular de um filtro que remova partículas maiores que 40 micra de diâmetro na maioria das aplicações, confira com o escritório de campo da Emerson e com os padrões de qualidade de ar da indústria para instrumentos sobre o uso com ar corrosivo ou se não tiver certeza em relação à quantidade de filtragem de ar correta ou à manutenção do filtro.

⚠ ADVERTÊNCIA

Quando se utiliza gás natural como meio de suprimento, o seguinte também se aplica:

- Ao desconectar qualquer uma das conexões pneumáticas ou qualquer peça que retenha pressão, o gás natural vazará da unidade e de qualquer equipamento conectado para a atmosfera adjacente. Podem ocorrer ferimentos ou danos materiais se for usado gás natural como meio de suprimento e se não forem tomadas as medidas de prevenção adequadas. As medidas de prevenção podem incluir, mas não se limitam a uma ou mais das seguintes: assegurar ventilação adequada e remoção de quaisquer fontes de ignição.
- O 4320 não incorpora o fluido explosivo e/ou as vedações do processo. Siga os códigos apropriados locais, regionais e nacionais para a instalação desses tipos de produtos ao utilizar gás natural como meio de alimentação.

CUIDADO

Não utilize fita de vedação nas conexões pneumáticas. Este instrumento contém passagens pequenas que podem ficar obstruídas por pedaços de fita de vedação. Pasta de vedação de roscas deve ser usada para vedar e lubrificar as conexões pneumáticas rosçadas.

A pressão do meio de suprimento deve ser limpa, seca e não corrosiva e atender às exigências da norma ISA 7.0.01 ou ISO 8573-1. Um tamanho máximo de partículas de 40 micrômetros no sistema de ar é aceitável. É aconselhável uma filtragem a mais de partículas de até 5 micrômetros. O conteúdo de lubrificante não deve exceder basicamente 1 ppm de peso (w/w) ou volume (v/v). O suprimento médio, para a condensação, deve ser minimizado.

O uso de um regulador de filtro 67CFR com filtro de 5 micrômetros, ou equivalente, para filtrar e regular o ar de alimentação deve ser suficiente para a maioria das aplicações. As conexões de suprimento são 1/4 NPT.

Antes de conectar o suprimento de ar na válvula de carretel, lave o sistema para remover qualquer detrito ou contaminação.

Válvulas de carretel de 4 vias

A válvula de carretel é uma válvula de 5 portas e 4 vias, acionada por um piloto montado internamente. Consulte a Figura 15 para obter as localizações das portas de suprimento da válvula de carretel e de trabalho, além das opções de instalação.


CUIDADO

Se os respiros fornecidos não forem instalados corretamente nas portas de exaustão (portas 3 e 5), podem ocorrer danos nas vedações.

Nunca conecte nem bloqueie nem restrinja a porta 5 uma vez que qualquer bloqueio ou restrição pode causar acúmulo de pressão interna dentro da carcaça, resultando em dano na gaxeta do invólucro.

Instale os respiros fornecidos nas portas de escape (portas 3 e 5) para evitar que caiam detritos na válvula de carretel. Aplique um vedante de uso geral nas roscas da tubulação e conexões. Pode-se usar um controle de fluxo, como uma válvula tipo agulha, na porta 3, mas nunca na porta 5. Para obter a proteção IP67, é necessário fazer a purga remota das portas 3 e 5.

Figura 15. Instalação da válvula de carretel de 4 vias



OBSERVAÇÃO:

1> A DD APONTA PARA AS PORTAS DA VÁLVULA PILOTO, E NÃO ESPECIFICAMENTE PARA AS PORTAS DA VÁLVULA DE CARRETEL.

Respiro

⚠ ADVERTÊNCIA

Poderão ocorrer ferimentos ou danos materiais causados por falha da tampa devido à sobrepressão. Certifique-se de que a abertura do respiro na caixa está aberta e livre de detritos para evitar o acúmulo de pressão sob a tampa.

⚠ ADVERTÊNCIA

Esta unidade faz a ventilação do meio de alimentação na atmosfera local. A ventilação remota é obrigatória quando esta unidade for instalada em local não perigoso (área não classificada) em área confinada, com gás natural como meio de alimentação. Se esse procedimento não for executado, poderão ocorrer ferimentos ou danos materiais causados por incêndio ou explosão e a reclassificação da área.

Ao instalar esta unidade em área perigosa (classificada), a ventilação remota da unidade poderá ser obrigatória, dependendo da classificação da área e das exigências dos códigos, leis e normas municipais, regionais e federais. Se esse procedimento não for executado quando for necessário, poderão ocorrer ferimentos ou danos materiais causados por incêndio ou explosão e a reclassificação da área.

A tubulação da linha de ventilação deve atender aos códigos locais e regionais e deve ser tão curta quanto possível, com diâmetro interno de 12,7 mm (0,5 in.) e poucas curvas para reduzir o acúmulo de pressão na caixa.

Para fazer a purga remota do escape ou obter a proteção IP67, conecte a tubulação e as fixações de 1/4 NPT às portas 3 e 5 da válvula de carretel. Conecte a tubulação e a fixação 1/2 NPT à porta de ventilação na caixa.

Conexões de comunicação


Os pontos de terminação convenientes estão localizados dentro da tampa dianteira, como mostrado na figura 5. Os pinos de conexão insensíveis à polaridade fornecem acesso à porta de manutenção, como definido nas especificações *WirelessHART*.

Comunicações wireless

Os dispositivos de uma rede *WirelessHART* são sincronizados por tempo e enviam os dados ao gateway de acordo com as taxas de atualização selecionadas. As taxas de atualização do dispositivo afetam a quantidade de dispositivos aos quais o gateway pode dar suporte. Por exemplo, se cada dispositivo enviasse uma atualização por minuto, o gateway poderia dar suporte a 100 dispositivos.


Dispositivos energizados por bateria conservam energia, pois apenas detectam e transmitem dados na taxa de atualização selecionada. Quanto mais rápida for a taxa de atualização, mais curta será a vida útil de um módulo de alimentação. As Figuras 16, 17, 18 e 19 mostram a correlação entre a vida útil do módulo de alimentação e a taxa de atualização/amostragem, o número de subdispositivos, temperatura e atuações, respectivamente.

Figura 16. Impacto da taxa de atualização na vida útil do módulo de alimentação; controle liga/desliga e monitoração




OBSERVAÇÃO: TRÊS SUBDISPOSITIVOS SÃO ASSUMIDOS, TEMPERATURA CONSTANTE DE 22°C (72°F).

Figura 18. Efeitos da temperatura na vida útil do módulo de alimentação, controle liga/desliga e monitoramento




OBSERVAÇÃO: CONSIDERANDO TRÊS SUBDISPOSITIVOS COM TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 60 SEGUNDOS. CONTROLE LIGA/DESLIGA; 100 ATUAÇÕES POR DIA.

Figura 17. Número de impactos dos subdispositivos na vida útil do módulo de alimentação; monitoramento



OBSERVAÇÃO: TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 60 SEGUNDOS, TEMPERATURA CONSTANTE DE 22°C (72°F).

Figura 19. Efeito de atuações na vida útil do módulo de alimentação, controle liga/desliga



OBSERVAÇÃO: CONSIDERAM-SE TRÊS SUBDISPOSITIVOS, TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 60 SEGUNDOS, TEMPERATURA CONSTANTE DE 22°C (72°F).

Atualizações contínuas é o método de comunicação padrão para a variável do dispositivo selecionado; o dispositivo envia os dados ao gateway a cada período de atualização, com ou sem alteração nos dados. Contudo, o 4320 também pode ser configurado para permitir o posicionamento da amostra de feedback a uma taxa mais rápida do que a taxa de atualização padrão e para enviar dados somente quando a variável medida mudar. Isso é útil em determinadas aplicações; por exemplo, quando usado com monitoramento da válvula de alívio. Ao usar os módulos de alimentação com bateria padrão ou de duração prolongada, as taxas de

amostragem podem ser definidas em amostragens de até 0,5 segundo. Ao usar a opção de alimentação externa, a taxa de amostragem é definida em aproximadamente 20 vezes por segundo.

Observação

A amostragem com taxa de publicação mais rápida só pode ser configurada quando pelo menos uma das três mensagens de ruptura estiver sendo acionada.

Consulte a emissão de relatório avançado de comunicação wireless (emissão de relatórios por exceção e acionamento com atraso) na página 35 para obter outras informações sobre amostragem mais rápida.

Consulte as informações do Emerson Smart Wireless Gateway para obter detalhes sobre o tamanho da rede, disponíveis em <http://climate.emerson.com/en/shop/1/emerson-57wg>

Configuração básica

Uso da interface local do usuário

CUIDADO

Ao acessar os botões ou terminais, é necessário utilizar meios adequados de proteção contra descarga eletrostática. Se a proteção adequada não for fornecida, poderá ocorrer mau funcionamento do dispositivo.

A função primária da interface local do usuário é a calibração. Entretanto, esta também disponibiliza informações para a verificação do status do dispositivo e do equipamento ou válvula conectados.

Observação

A válvula deve mover-se da posição aberta para fechada, ou vice-versa, para que o 4320 seja calibrado. A tentativa de calibrar o dispositivo sem mover a válvula provocará o cancelamento da ação. A operação do dispositivo não será alterada.

A função de calibração da interface local do usuário pode ser retirada do HART principal por motivos de segurança.


Os dois botões da tela LCD (veja a Figura 20) são utilizados para ativar o monitor quando o LCD estiver em estado de suspensão. Os botões podem ser pressionados individual ou simultaneamente. O logotipo da Emerson será exibido quando o LCD for ativado a partir de um comando squawk HART. Consulte Localizar na página 54 para obter outras informações.

Ao navegar pela interface, o botão esquerdo geralmente é utilizado para SELECIONAR ou realizar uma ação enquanto o botão direito é utilizado para ir para a PRÓXIMA opção. Um fluxograma da interface local é mostrado na Figura 20.

Identificação da revisão do firmware

Para identificar a revisão do firmware quando o dispositivo estiver no estado de suspensão, pressione o botão direito.

Figura 20. Fluxograma da interface local



Seleção de idioma

Após pressionar ambos os botões será ativado o menu de seleção de idioma. Pressione o botão direito NEXT para rolar até o idioma desejado e depois pressione o botão esquerdo para SELECIONAR o idioma.

Posição rápida

O pressionamento do botão esquerdo somente quando a tela estiver em modo de suspensão ativará a tela de POSIÇÃO RÁPIDA. Serão exibidos o percentual (%) de SPAN (Amplitude) e a posição da válvula (OPEN [Aberta], PARTIALLY OPEN [Parcialmente aberta] e CLOSED [Fechada]). A tela será desligada automaticamente após 4 segundos.

Status

Se só o botão direito for pressionado, o menu STATUS será ativado. O menu STATUS contém informações sobre o dispositivo, inclusive o status do módulo de alimentação, os parâmetros de operação da rede, inclusive o ponto de ajuste para controle liga/desliga e o estado da interface da rede. É também possível a calibração do dispositivo.

Alimentação

Para acessar o menu de status de alimentação, pressione SELECT (Selecionar) a partir do menu STATUS. Pressione SELECT para ver a tensão do módulo de alimentação. Pressione NEXT (Próximo) para exibir o tempo estimado de vida útil restante do módulo de alimentação.

Observação

O tempo de vida útil restante do módulo de alimentação é uma estimativa. O período de vida útil do módulo de alimentação é afetado por várias condições de operação, incluindo: o tipo de módulo de alimentação. A atualização ou a taxa de transmissão (burst) do 4320. O número de dispositivos operando através deste dispositivo para o gateway e suas taxas de atualização ou de transmissão (burst). Alterações na rede que causam mais ou menos tráfego por meio do dispositivo, por exemplo, uma falha em outro dispositivo wireless na malha de rede, resultando em um redirecionamento e forçando assim um tráfego maior pelo dispositivo. Extremos de temperatura (altos ou baixos) também afetarão a vida útil do módulo de energia.

O menu *Life* (Vida útil) não está disponível quando a opção de alimentação externa está instalada.

A partir da tela de vida útil do módulo de alimentação, pressione NEXT para voltar ao menu Power (Alimentação). Pressione NEXT para acessar o menu Network (Rede).

Rede

Acesse a tela Network (Rede) pressionando o botão direito (STATUS), o botão esquerdo (SELECT) e o botão direito (NEXT) novamente.

Pressione SELECT para exibir o ID de rede configurado no dispositivo. Pressione NEXT para exibir o estado operacional atual da rede:

SEARCHING (Pesquisando) - o dispositivo está aguardando para detectar a presença de uma rede wireless com o mesmo ID de rede e chave de conexão.

NEGOTIATING (Negociando) - foi detectada a presença de uma rede wireless com os mesmos parâmetros e o dispositivo está tentando se conectar à rede.

CONNECTED (Conectado) - o dispositivo detectou a presença de uma rede wireless com os mesmos parâmetros da rede e conectou-se à rede com sucesso.

OPERATIONAL (Operacional) - o dispositivo está operacional dentro de uma rede wireless.

DISCONNECTED (Desconectado) - o dispositivo se desconectou da rede wireless.

IDLE (Ocioso) - o dispositivo foi instruído por um comando HART a não tentar se conectar a uma rede wireless.

Pressione NEXT para retornar ao menu Network.

Pressione NEXT a partir do menu Network para ver a TAG (Etiqueta) do dispositivo. Pressione NEXT para visualizar o ponto de ajuste para dispositivos com a opção de controle liga/desliga. Pressione o botão direito para visualizar a posição atual da válvula ou do equipamento monitorado.

A leitura superior indica o % de SPAN (Amplitude) e na linha inferior é mostrado o estado da válvula (OPEN [Aberta], PARTIALLY OPEN [Parcialmente aberta] ou CLOSED [Fechada]).

Pressione o botão direito para retornar ao menu STATUS.

Pressione NEXT a partir do menu STATUS para acessar o menu CALIBRATE (Calibrar).

Calibrar

Para acessar o menu de calibração com controle liga/desliga pressione o botão direito para acessar o menu STATUS, depois o botão esquerdo (NEXT) e o botão direito (SELECT). Pressione o botão direito a partir do menu STATUS para acessar o menu Calibration (Calibração) quando utilizar a opção de monitoramento.

ADVERTÊNCIA

Durante a calibração, a válvula se moverá pelo curso completo. Para evitar ferimentos pessoais e danos materiais causados pela liberação de pressão ou do fluido do processo, isole a válvula do processo e equalize a pressão nos dois lados da válvula ou drene o fluido do processo.

Observação

Você não pode mudar o ponto de ajuste da válvula (de aberto para fechado) quando o instrumento estiver no modo de disparo, porque o sinal de posição do equipamento monitorado é utilizado para mudar o estado de uma válvula diferente. Consulte a Figura 3 na página 3. É necessário calibrar a saída manualmente quando no modo de disparo.

Calibração automática (Controle liga/desliga)

Pressione o botão esquerdo para acessar a calibração AUTOMÁTICA. Este é utilizado com o controle liga/desliga para calibrar a saída pneumática. Pressione o botão direito (OK) quando for solicitado para mover a válvula. Isso ajustará a saída pneumática. O próximo mostrador instrui que você selecione o estado atual; empurre o botão esquerdo para selecionar 100% e o botão direito para selecionar 0%. Quando solicitado, pressione NEXT para retornar ao menu CALIBRATE.

Observação

Se demorar mais do que 5 minutos para mover a válvula em cada direção durante Auto Calibration (Calibração automática), será preciso executar Manual Calibration (Calibração manual). Uma calibração automática normal se move de Aberto > Fechado > Aberto > Fechado e pode levar até 20 minutos.

Calibração manual

Pressione o botão direito para acessar MANUAL Calibration com o controle liga/desliga. Pressione o botão esquerdo para acessar MANUAL Calibration com a opção de monitoramento.

Feedback - Para controle liga/desliga pressione o botão esquerdo para calibração de FEEDBACK. Para monitoramento pressione SELECT.

Isso permitirá a seleção do primeiro ponto de calibração a ser utilizado, 0% ou 100%. Pressione o botão esquerdo para selecionar 100% e o botão direito para selecionar 0%. Somente para monitoramento, a próxima tela apresenta a instrução para a configuração da válvula ou do equipamento monitorado para a posição de 0% ou 100%, dependendo do primeiro ponto de calibração escolhido. Uma vez selecionado, use o botão esquerdo para alternar a posição de gravação para MARKED (Marcada). MARKED indica que a posição foi gravada; UNMARKED (Desmarcada) indica que a posição não foi gravada. Depois que a primeira posição for marcada, pressione NEXT para selecionar o segundo ponto de calibração (ele será o oposto do primeiro ponto de calibração selecionado). Use o botão esquerdo para alternar a posição de gravação para MARKED. Pressione NEXT para acessar o menu APPLY (Aplicar). Selecione YES (Sim) para aplicar as alterações. Quando solicitado, pressione NEXT para retornar ao menu CALIBRATE.

Observação

Durante o procedimento de calibração manual, a válvula é movida para uma posição e MARKED. A válvula será então movida para o outro extremo do deslocamento ou da rotação e a segunda posição será gravada (MARKED). Os pontos de calibração anteriores podem ser utilizados ou descartados.

A aplicação de pontos de calibração sem alterar a posição da válvula poderá resultar em uma tentativa de calibração inútil ou inválida.

Saída (Controle liga/desliga)

Pressione o botão direito para acessar a calibração OUTPUT (Saída). Pressione o botão esquerdo (OK) quando solicitado para mover a válvula. Isso ajustará a ação de saída pneumática para a direção de movimento da válvula. O próximo mostrador instrui que você selecione o estado atual; empurre o botão esquerdo para selecionar 100% e o botão direito para selecionar 0%. Quando solicitado, pressione NEXT para retornar ao menu CALIBRATE.

Quando a calibração estiver concluída, o status da calibração será exibido:

SUCCESS (Sucesso) - indica que o procedimento de calibração foi bem-sucedido.

SPAN HI (Amplitude alta) - indica que foi observado um problema com a extremidade alta do deslocamento ou da rotação. Verifique a montagem e a colocação do conjunto de ímãs e tente calibrar novamente.

SPAN LO (Amplitude baixa) - indica que foi observado um problema com a extremidade baixa do deslocamento ou da rotação. Verifique a montagem e a colocação do conjunto de ímãs e tente calibrar novamente.

ERROR SPAN (Amplitude com erro) - indica que a distância entre os dois pontos finais marcados era muito pequena para fornecer uma calibração confiável. Consulte a tabela 5 na página 56 para ajuda na solução de problemas.

- Verifique a montagem e a colocação do conjunto de ímãs e tente calibrar novamente.
- Ao usar o conjunto de ímãs giratório assegure-se de que o ímã não fique perpendicular à fenda de feedback do posicionador.

FAILED (Com falha) - indica que a calibração automática falhou, muito provavelmente porque a válvula falhou ao mover-se ou não assentou a tempo; o tempo estabelecido para cada posição é de 5 minutos.

Pressione o botão direito para sair da tentativa de calibração. A tela exibirá UNCHANGED (Inalterado).

Pressione NEXT para retornar ao menu CALIBRATE.

A partir do mostrador CALIBRATE pressione NEXT para acessar o menu OUTPUT (somente controle liga/desliga) ou para exibir o menu EXIT (Sair).

Saída (Controle liga/desliga)

Para acessar o menu Output (Saída), pressione o botão direito para ir ao menu STATUS e depois o botão esquerdo (NEXT) seguido de NEXT novamente.

No menu OUTPUT é possível visualizar/alterar o modo do dispositivo. Pressione SELECT para visualizar o modo de dispositivo atual. Pressione o botão esquerdo para alternar o modo de OUT OF SERVICE (Fora de serviço) para IN SERVICE (Em serviço) ou vice-versa. Selecione NEXT depois de concluído. O próximo mostrador pergunta se você deseja alternar a válvula. Empurre o botão esquerdo (YES) para alternar a válvula, pressione o botão direito (NO) para retornar ao menu OUTPUT. Pressione SELECT para sair da interface local do usuário. Pressione NEXT para retornar ao menu STATUS.

Observação

O ponto de ajuste da válvula pode ser alternado somente a partir da LUI quando o dispositivo estiver fora de serviço.


A LUI pode ter uma tela Clear Latch (Liberar trava) se a trava estiver habilitada e ativa no dispositivo.

Utilização do comunicador de campo

Visão geral

A Figura 21 exibe a árvore do menu Visão geral.

Figura 21. Árvore do menu Visão geral do comunicador de campo



OBSERVAÇÃO:

1 RÓTULO DO ITEM É PROCESS (EM VEZ DE VALVE POSITION) AO EMITIR RELATÓRIOS DO PROCESSO (SOMENTE MODOS DE MONITORAMENTO OU DE DISPARO).

2 RÓTULO DO ITEM É LATCHING SWITCH (INTERRUPTOR DE TRAVAMENTO) (EM VEZ DE SWITCH STATE) QUANDO O MODO DE OPERAÇÃO É LATCHING (TRAVAMENTO) (SOMENTE MODOS DE MONITORAMENTO OU DE DISPARO).

3 SET POINT NÃO VISÍVEL COM OPÇÃO DE MONITORAMENTO.

4 RÓTULO DO ITEM É SNAP COMMAND (EM VEZ DE SET POINT) PARA MODO DE DISPARO.

5 OVERRIDE LOCKED OUT (CANCELAMENTO TRAVADO) E MODE CHANGED LOCKED OUT (MODO ALTERADO TRAVADO) NÃO VISÍVEIS COM OPÇÃO DE MONITORAMENTO.

Device Status exibe o status do dispositivo. Se o status for diferente de Good (Bom), o item de menu pode ser expandido para exibir uma lista de alertas ativos, junto com suas categorias PlantWeb Alert, descrição, ações recomendadas e (onde for aplicável) procedimentos úteis de solução de problemas, imagens, ou valores variáveis.

Comm Status mostra o status de comunicações, Limited Bandwidth (Largura de banda limitada), Connected (Conectado), Joining (Conectando) ou Not Connected (Não conectado).

Abra para visualizar outras informações de status de comunicações. Se o status for Connected (Conectado), *Wireless Mode* (Modo wireless) e *Disconnect* (Desconectar) são exibidos. Quando Comm Status for diferente de Connected, os itens de menu *Join Mode* (Modo de conexão) e *Advanced* (Avançado) são adicionados entre os itens *Wireless Mode* e *Disconnect*. Quando Comm Status for Not Connected, o item de menu *Disconnect* é substituído por *Rejoin Network* (Reconectar à rede). Consulte o menu Service Tools > (Ferramentas de serviço) > Communications (Comunicações) > Network (Rede) (3-3-1), discutido na página 45, para obter mais informações.

Mode mostra o modo de controle do dispositivo; In Service (Em serviço), Not in Service (Fora de serviço), ou In Fault State (Em estado de falha). Abra para mudar o modo ou para solucionar um problema de Fault State (Estado de falha).

Variáveis de função primária

Valve Position / Process (Posição da válvula/processo) - indica a posição do equipamento monitorado (por ex., válvula) como um percentual do deslocamento ou amplitude.

Observação

Este item de menu (*Position*) é *Process* ao emitir relatórios do processo (somente modo de monitoramento ou disparo).

Switch State / Latching Switch (Estado do interruptor/Interruptor de travamento) - indica o estado atual da variável do interruptor, com base na posição do sensor calibrado e configuração de limites, zona morta e trava. Os estados possíveis são Open (Aberto), Closed (Fechado), Part-Open (Parcialmente aberto), Low (Baixo), Mid (Intermediário) ou High (Alto).

Set Point / Snap Command (Ponto de ajuste/Comando de disparo) - indica o valor pretendido para a variável controlada. Os valores são Open (Abrir), Close (Fechar) ou Opened (Aberto), Closed (Fechado).

Selecione *Switch State / Latching Switch* (Estado do interruptor/Interruptor de travamento) ou *Set Point / Snap Command* (Ponto de ajuste/Comando de disparo) para visualizar o valor, o modo de travamento (quando aplicável) e a qualidade geral de dados do processo do item. Os valores são Good (Bom), Degraded (Reduzido), Bad (Ruim) ou Manual/Fixed (Manual/Fixo). Uma sinalização simulada indica que a variável está sendo simulada por um comando de usuário.

Update Rate - indica a taxa de atualização efetiva de cada uma das variáveis exibidas no menu Primary Purpose Variables (Variáveis de objetivo primário).

Join Device to Network (Conectar dispositivo à rede) permite inserir a Network ID (ID de rede - até 5 dígitos) e a Join key (Chave de conexão - 4 conjuntos de 8 dígitos hexadecimais). A chave de conexão é utilizada para criptografar os dados na rede wireless. O ID de rede e a chave de conexão são iguais para todos os dispositivos conectados a um gateway.

Observação

O ID de rede é enviado com o valor padrão 1229 e a chave de conexão com o valor padrão em que todos os dígitos são zeros. Esses valores devem ser alterados antes de usar o dispositivo.

Quando o gateway é configurado no modo de segurança avançado, cada dispositivo deve ter uma chave de conexão individual.

Informações do dispositivo

Identification - contém informações gerais da atribuição funcional e do dispositivo, inclusive o fabricante do instrumento, etiquetas do dispositivo, modelo, ID exclusivo, descrição, mensagem, endereço, números de série e data de preparação.

Revisions - informações de revisão do dispositivo, incluindo *Universal*, *Device*, *Firmware*, *Hardware* e *DD*.

Radio - informação de rádio, inclusive *MAC Address* (Endereço MAC), *Manufacturer* (Fabricante), *Device Type* (Tipo de dispositivo), *Device Revision* (Revisão do dispositivo), *Software Revision* (Revisão de software), *Hardware Revision* (Revisão de hardware) e *Transmit Power* (Transmitir alimentação).

Local User Interface (Interface local do usuário) - permite que você edite ou visualize *Calibration Locked Out* (Calibração travada), *Override Locked Out* (Cancelamento travado) e *Mode Change Locked Out* (Modo alterado travado) e *LUI Language* (Idioma da LUI) (somente visualização).

Observação

Override Locked Out e *Mode Changed Locked Out* não ficam visíveis com a opção de monitoramento.

Capabilities (Recursos) - permite visualizar informações técnicas sobre o dispositivo, inclusive *Device Profile* (Perfil do dispositivo), que identifica os tipos de comandos compatíveis com o dispositivo, *Installed Options* (Opções instaladas), *Total Burst Messages* (Total de mensagens de ruptura), *Events Supported* (Eventos compatíveis) e o *Number of Discrete Variables* (Número de variáveis discretas).

Configuração

A árvore do menu *Configure* (Configurar) é exibida na Figura 22.


As atividades de configuração do dispositivo envolvem o acesso e a modificação de informações no instrumento, que não são publicadas pelo dispositivo e, portanto, não são armazenadas no gateway. Quando a configuração é feita utilizando um host que se comunica com o dispositivo por meio do proxy (gateway), gera-se tráfego adicional pela rede wireless.

O comunicador de campo ou outro host portátil pode ser conectado diretamente à porta de comunicação de manutenção com fio. Todas as comunicações para configuração são então feitas diretamente por meio do modem HART interno do dispositivo, desviando do rádio do dispositivo e da rede wireless.

Configuração orientada

Siga os comandos do comunicador de campo para visualizar ou editar *Device Setup* (Configuração do dispositivo), *Configure Alerts* (Configurar alertas), *Join Device to Network* (Conectar dispositivo à rede) e *Configure Publishing* (Configurar publicação).

Figura 22. Árvore do menu Configurar do comunicador de campo



OBSERVAÇÕES:

- 1 > SOMENTE CONTROLE LIGA/DESLIGA.
- 2 > RÓTULO DO ITEM É PROCESS (EM VEZ DE VALVE POSITION) AO EMITIR RELATÓRIOS DO PROCESSO (SOMENTE MODOS DE MONITORAMENTO OU DE DISPARO).
- 3 > RÓTULO DO ITEM É LATCHING SWITCH (INTERRUPTOR DE TRAVAMENTO) (EM VEZ DE SWITCH STATE) QUANDO O MODO DE OPERAÇÃO É LATCHING (TRAVAMENTO) (SOMENTE MODOS DE MONITORAMENTO OU DE DISPARO).
- 4 > NÃO DISPONÍVEL NO MODO DISPARO.
- 5 > OVERRIDE LOCKED OUT (CANCELAMENTO TRAVADO) E MODE CHANGED LOCKED OUT (MODO ALTERADO TRAVADO) NÃO VISÍVEIS COM OPÇÃO DE MONITORAMENTO.
- 6 > QUANDO ATIVO, O ALERTA NÃO CALIBRADO SUBSTITUI A DATA DE CALIBRAÇÃO.
- 7 > SOMENTE MONITOR.
- 8 > O MENU POWER MODULE (MÓDULO DE ALIMENTAÇÃO) NÃO É EXIBIDO QUANDO A ALIMENTAÇÃO EXTERNA OPCIONAL ESTÁ INSTALADA.

Configuração manual

Siga os comandos do comunicador de campo para visualizar ou editar *Wireless, Device* (Dispositivo), *Limit Switch Configuration* (Configuração do interruptor de limite), *Mapping* (Mapeamento), *Fault Behavior* (Comportamento de falha), *Local User Interface* (Interface local do usuário), *Power Module* (Módulo de alimentação) e *Event Configuration* (Configuração de eventos).

- **Wireless**

Network ID (ID de rede) (*dec*) - exibe a configuração atual do ID de rede.

Join Device to Network (Conectar dispositivo à rede) - digite o ID de rede (até 5 dígitos) e a chave de conexão (4 conjuntos de 8 dígitos hexadecimais). A chave de conexão é utilizada para criptografar os dados na rede wireless. O ID de rede e a chave de conexão são iguais para todos os dispositivos conectados a um gateway.

Observação

O ID de rede é enviado com o valor padrão 1229 e a chave de conexão com o valor padrão onde todos os dígitos são zeros. Esses valores devem ser alterados antes de usar o dispositivo.

Quando o gateway é configurado no modo de segurança avançado, cada dispositivo deve ter uma chave de conexão individual.

- **Informações de transmissão**

Tailor Burst Configuration (Personalizar configuração de ruptura) - automaticamente seleciona uma configuração de ruptura apropriada para a sua aplicação com base no que você inseriu.

Observação

Configure o *Device Structure* (Configurar a estrutura do dispositivo) (Configure [Configurar] > Manual Setup [Configuração manual] > Device > Structure [Estrutura do dispositivo]) antes de executar a configuração personalizada de ruptura para obter melhores resultados de configuração de ruptura.

Set all Burst Messages to Default (Definir todas as mensagens de ruptura como padrão) - selecione *Set all Burst Messages to Default* para configurar automaticamente todas as mensagens de ruptura nos valores padrão, como mostrado abaixo. A variável dinâmica padroniza para uma configuração que é consistente com as variáveis publicadas. Isso é recomendado para a configuração inicial e para a recuperação de uma configuração inválida.

Controle liga/desliga

Mensagem 0:	Variáveis do dispositivo selecionado	- On, Windowed (com janelas), atualização acionada de 8 segundos, padrão de 1 minuto
Mensagem 1:	Status do dispositivo adicional	- On, On-Change (em alteração), atualização acionada de 1 minuto, padrão de 1 hora, acionamento com atraso
Mensagem 2:	Variáveis discretas	- On, On-Change (em alteração), atualização acionada de 8 segundos, padrão de 1 minuto
Taxa de amostragem do sensor:	8 segundos para um dispositivo energizado por bateria. (50 milissegundos para alimentação externa)	

Controle de disparo

Mensagem 0:	Variáveis do dispositivo selecionado	- On, Windowed (com janelas), atualização acionada de 16 segundos, padrão de 1 minuto
Mensagem 1:	Status do dispositivo adicional	- On, On-Change (em alteração), atualização acionada de 1 minuto, padrão de 1 hora, acionamento com atraso
Mensagem 2:	Variáveis discretas	- On, On-Change (em alteração), atualização acionada de 1 minuto, padrão de 10 minutos
Taxa de amostragem do sensor:	1 segundo para um dispositivo alimentado por bateria. (50 milissegundos para alimentação externa)	

Somente monitor

Mensagem 0:	Variáveis do dispositivo selecionado	- On, Windowed (com janelas), atualização acionada de 4 segundos, padrão de 1 minuto
Mensagem 1:	Status do dispositivo adicional	- On, On-Change (em alteração), atualização acionada de 1 minuto, padrão de 1 hora, acionamento com atraso
Mensagem 2:	Variáveis discretas	- On, On-Change (em alteração), atualização acionada de 1 minuto, padrão de 10 minutos
Taxa de amostragem do sensor:	1 segundo para um dispositivo alimentado por bateria. (50 milissegundos para alimentação externa)	

Hardware Triggering (Acionamento de hardware) - ativa/desativa o circuito do hardware do dispositivo que verifica se há alterações de entrada no sensor de posição enquanto o firmware está em modo de suspensão e emite uma chamada de ativação se ocorrer uma alteração.

Mensagem 0

Mensagem 1

Mensagem 2

Para configurar uma mensagem de ruptura manualmente selecione *Message 0*, *Message 1*, ou *Message 2*. Abra para visualizar a configuração de ruptura atual. Selecione *Configure* e siga os comandos do comunicador de campo para configurar *Message 0*, *1* ou *2*; revise e escolha para aceitar as alterações ou para continuar a modificar a configuração. Uma vez aceita, a informação é enviada ao dispositivo. O dispositivo processa a informação, fornecendo feedback sobre quaisquer erros que possam ter resultado.

A habilitação do modo intermitente fornece publicação periódica das mensagens configuradas para o gateway. O gateway mantém um cache dessas informações publicadas. Ele atua então como um proxy para todos os dispositivos wireless, atendendo às solicitações de rotina do host e utilizando os dados mais recentes no cache.

Observação

É recomendado definir o modo intermitente para os padrões durante a configuração inicial e fazer qualquer ajuste detalhado na configuração de ruptura depois que o dispositivo for conectado a uma rede wireless operacional.

O modo intermitente só tem suporte por meio da conexão wireless. Não são feitas transmissões de ruptura pela conexão a cabo da porta de manutenção.

Para selecionar o conteúdo básico da mensagem, selecione a partir de *Primary Variable* (Variável primária), *PV % Range* (Faixa percentual da var. prim.) e *Loop Current* (Corrente do circuito), *Dynamic Variables* (Variáveis dinâmicas) e *Current* (Corrente), *Selected Device Variables* (Variáveis do dispositivo selecionado), *Additional Status* (Status adicional), *Emerson Specific* e *Discrete Variables* (Variáveis discretas).

Se forem escolhidos *Dynamic Variables and Current*, *Selected Device Variables*, ou *Emerson Specific* para conteúdo básico, você pode configurar as variáveis de dispositivo individual nas fendas de mensagem. Selecione as variáveis a partir da lista suspensa ou da lista de seleção que forem relevantes para sua aplicação.

Observação

As variáveis marcadas com um asterisco (*) não são calculadas pelo dispositivo sob as opções instaladas atuais e/ou configuração de estrutura. Não devem ser atribuídos para publicação salvo se o seu host não funcionar corretamente sem eles.

Se um gateway Emerson estiver em uso, pode ser usada a opção 'Emerson-Specific'. Ela combina as quatro variáveis dinâmicas e o status adicional em uma mensagem. Entretanto, ela não inclui as variáveis *Loop Current* (Corrente do circuito) ou *PV % Range* (Faixa de % de VP). Se o sistema de controle exigir a faixa de % de VP e a corrente do circuito, certifique-se de que essas duas variáveis estejam incluídas em uma mensagem configurada para as *Selected Device Variables* (Variáveis do dispositivo selecionado).

Emissão de relatório avançado de comunicação wireless (relatórios por exceção e acionamento com atraso)

Report By Exception (RBX) ou Triggered Burst Mode (Modo intermitente acionado) permitem transmitir dados somente quando ocorrer uma alteração. Quando é habilitado um modo intermitente acionado, é identificada uma variável de acionamento e coletada uma amostra dos dados, que é publicada em uma taxa rápida quando houver uma alteração significativa na variável acionada monitorada. É utilizada uma taxa padrão mais lenta quando as condições de acionamento não forem alcançadas. Esta característica apresenta menos consumo de energia pelo dispositivo, pois há menos transmissões de dados. É possível definir o que é uma alteração significativa, bem como os valores das taxas de atualização padrão e rápida.

Para usar esta função, configure um dos modos intermitentes acionados. Os modos intermitentes acionados abrangem: Modos de acionamento Windowed (Com janelas), Rising (Crescente), Falling (Decrescente) e On-Change (Em alteração).

- **Windowed** - permite definir um limite +/- em torno da última variável de acionamento testada. A variável de acionamento deve mudar mais que a janela para acionar a taxa de atualização rápida.
- **Rising** - as atualizações mais rápidas começam quando o valor da variável de acionamento aumenta acima do nível de acionamento selecionado.
- **Falling** - as atualizações mais rápidas começam quando o valor da variável de acionamento cai abaixo do nível de acionamento selecionado.
- **On-Change** - todo o conteúdo da mensagem de ruptura é monitorado para detectar a mais leve alteração. *Qualquer* alteração inicia a taxa de atualização rápida.

Observação

O modo de acionamento On-Change é utilizado para mensagens que contenham dados discretos. Ele não deve ser usado em mensagens que contenham dados de ponto flutuante e que fiquem confusas devido a ruído no sistema ou limitações de resolução, como a variável de temperatura.

A variável de acionamento varia conforme o conteúdo da mensagem selecionada. Quando as Selected Device Variables (Variáveis do dispositivo selecionado) forem o conteúdo geral da mensagem de ruptura, a variável atribuída à fenda 0 em Detailed Message Contents (Conteúdo detalhado da mensagem) será aquela monitorada em relação às condições de acionamento. Na maioria dos casos, a variável de acionamento atribuída é uma das variáveis relacionadas ao processo, ou seja, um dos 3 sinais de estado do interruptor. Em outras configurações do conteúdo geral da mensagem, a variável de acionamento está predefinida e pode ser determinada exibindo-se os dados de configuração.

Sensor Sample Rate (Taxa de amostragem do sensor) - se qualquer mensagem de ruptura estiver sendo acionada (não está em modo contínuo), uma taxa de amostragem de sensor comum é utilizada para toda aquisição de dados. Para dispositivos alimentados a bateria, selecione um valor entre 0,5 segundos e a taxa de atualização acionada, em incrementos de 0,5 segundo.

Normalmente, o dispositivo é ativado para fazer a amostragem dos dados e detectar uma mensagem de ruptura em preparação para cada evento de publicação programado. Em algumas aplicações é possível perder as transições que ocorrem entre os intervalos de atualização. O Delayed Triggering (Acionamento com atraso) reduz essa possibilidade, definindo uma taxa mais rápida de amostragem para monitoramento. A taxa de amostragem deve ser mais rápida do que a taxa publicada. Quando uma condição de acionamento é detectada pelo mecanismo Delayed Triggering, o registro de data e hora e os dados são capturados imediatamente. A publicação da mensagem é programada para o próximo slot de publicação disponível. Por exemplo: se a taxa de atualização padrão for definida para 1 minuto e a taxa de atualização rápida for definida para 8 segundos, Delayed Triggering com uma taxa de amostragem de 1/2 segundo permitirá detectar um evento de acionamento quase no mesmo momento que ele ocorrer. Sem Delayed Triggering, os eventos temporários que ocorrerem *durante* o intervalo de 8 segundos não são detectados.

- **Dispositivo**

Identificação

Tag - insira a etiqueta HART para o instrumento (até 8 caracteres). A etiqueta HART é a maneira mais fácil de distinguir instrumentos em um ambiente com vários instrumentos. Utilize as etiquetas HART para rotular instrumentos eletronicamente, de acordo com os requisitos de sua aplicação. A etiqueta atribuída é automaticamente exibida quando o comunicador de campo estabelece contato com o 4320 no momento em que este é ligado.

Long Tag - digite a informação da etiqueta longa HART (até 32 caracteres).

Date - digite uma data (mm/dd/aaaa) associada à configuração, preparação ou histórico de manutenção.

Description - digite um descritor para a aplicação com até 16 caracteres. O descritor fornece um rótulo eletrônico mais longo, definido pelo usuário, para auxiliar com informações mais específicas sobre o instrumento do que aquelas disponibilizadas pela etiqueta HART.

Message - digite qualquer mensagem com até 32 caracteres. Esta mensagem fornece uma forma mais específica, definida pelo usuário, para identificar instrumentos individuais em um ambiente com vários instrumentos.

Polling Address (Endereço de sondagem) - usado pelo host para identificar um dispositivo de campo na porta de manutenção com fio (a faixa válida é de 0 a 63). Ele não tem importância na rede wireless e só pode ser editado na porta de manutenção.

Estrutura

Snap Acting Control (Controle de disparo) - quando habilitado, a ação da válvula de controle deriva do feedback de posição ou da posição que está sendo monitorada. A válvula controlada é separada da posição que está sendo monitorada pelo dispositivo. (Não há sinal de feedback para o equipamento controlado.) O estado do interruptor que monitora o sensor gera o comando para o equipamento controlado.

Direct-Acting Snap (Disparo direto) - o desligamento aberto ou alto na entrada faz com que a válvula se abra. O desligamento fechado ou baixo na entrada faz com que a válvula controlada se feche.

Reverse-Acting Snap (Disparo inverso) - o desligamento aberto ou alto faz com que a válvula se feche. O desligamento fechado ou baixo faz com que a válvula controlada se abra.

Ajuste os limites do interruptor e a zona morta para refinamento adicional deste comportamento. Se o dispositivo é um controlador e não estiver no modo de disparo, pode ser que não relate o estado do processo ou use um modo de interruptor de travamento.

Quando o controle de disparo estiver desabilitado, o dispositivo entra em modo de controle de feedback normal.

Observação

Snap Acting Control somente está disponível para unidades equipadas com opção de controle liga/desliga.

Latching Mode (Modo de travamento) - quando ativado, qualquer alteração no estado do interruptor especificado (seja aberto/alto ou fechado/baixo) será travada (ou bloqueada) naquela condição até que o modo de trava seja redefinido manualmente.

Observação

O *Latching Mode* somente pode ser utilizado em aplicações de monitoramento e controle de disparo. Ele está desabilitado no modo de controle de feedback normal.

Application Mode (Modo de aplicação) - indica modo de relatório do sensor: feedback do processo ou feedback de deslocamento da válvula. Um dispositivo com a opção do controlador instalada deve reportar deslocamento de válvula quando não estiver em modo de disparo.

Configure Structure (Configurar estrutura) - selecione se o modo de controle é de disparo, se o estado do interruptor travará quando desarmado e se a variável de posição estiver rotulada para relatório de válvula ou processo.

Operational Options (Opções operacionais)

Valve Retry Enabled (Tentar válvula novamente habilitado) - quando ativado, o dispositivo tentará automaticamente guiar o equipamento controlado novamente para o ponto de ajuste 3 vezes antes de desarmar o monitor de derivação da válvula. (Somente controle liga/desliga)

Dwell Tracking (Rastreamento do tempo de permanência) - quando ativado fornece resolução maior para medições de tempo de permanência em dispositivos monitores, aumentando a taxa de amostragem de posição interna em cerca de 11 amostras por segundo quando uma alteração de posição é detectada. (somente monitoramento)

A amostragem rápida termina quando alterações de posição ficam abaixo de 1% para o Tracking Debounce Count (Contagem de tempo de debounce do rastreamento). Enhanced Dwell Tracking (Rastreamento de tempo de permanência aumentado) funcionará melhor quando Hardware Triggering (Acionamento de hardware) também é ativado.

Quando Dwell Tracking aparece como uma opção operacional, um item de menu adicional é exibido abaixo:

Tracking Debounce Count - o número de amostras durante as quais a alteração de posição tem que ser menor do que 1% de amplitude antes de terminar a amostragem rápida para a medição aprimorada de tempo de permanência.

Observação

Operational Options não está disponíveis quando o dispositivo está em modo de disparo.

Propriedades de variável do dispositivo

Reporting Precision (Precisão dos relatórios) - a precisão do dispositivo é de 1% da amplitude nominal; entretanto é possível selecionar uma casa decimal adicional para relatório.

Scaled Position Properties (Propriedades da posição com escala)

Range Units (Unidades da faixa) - unidade de engenharia com a representação de Digital Value (Valor digital), Upper Range Value (Valor da faixa superior) e Lower Range Value (Valor da faixa inferior) da variável Scaled Position (Posição com escala).

Upper Range Value - valor com escala em unidades de engenharia associadas com o ponto final de amplitude de 100%.

Lower Range Value - valor com escala em unidades de engenharia associadas com o ponto final de amplitude de 0%.

Modify (Modificar) - configura as unidades e valores de faixa para mapear posição normalizada (%) para posição com escala em um procedimento controlado.

Propriedades de variável discreta

Switch State Properties (Propriedades de estado do interruptor) e *Set Point Properties* (Propriedades do ponto de ajuste) - contém informações de tipo, classe e conexão.

Observação

Set Point Properties somente está disponível para unidades equipadas com opção de controle liga/desliga.

- **Configuração do interruptor de limite**

Valve Position / Process (Posição da válvula/processo) - indica a posição do equipamento monitorado (por ex., válvula) como um percentual de amplitude (exibido para referência).

Observação

Este item de menu (*Position*) é *Process* ao emitir relatórios do processo (somente modo de monitoramento ou disparo).

Switch State / Latching Switch (Estado do interruptor/interruptor de travamento) - indica a posição do equipamento monitorado (por ex. válvula) como um valor discreto; Opened (Aberto), Closed (Fechado), Part-Open (Parcialmente aberto), Low (Baixo), Mid (Intermediário), High (Alto) ou Unknown (Desconhecido) (exibido para referência).

Opened/High Trip Point (Ponto de desligamento aberto/alto) e *Closed/Low Trip Point* (Ponto de desligamento fechado/baixo) - limite definido por usuário que determina quando a condição monitorada é declarada desligada.

Deadband (Zona morta) - a quantidade de deslocamento de retorno dentro do limite que deve ocorrer antes de redefinir o estado desligado. Os valores válidos são de 0% a 20%. O valor padrão é 5%.

Edit Parameters (Editar parâmetros) - define os pontos de desligamento e a zona morta dos interruptores de limite sob controle do procedimento para evitar seleções que possam levar a estados indeterminados do interruptor.

- **Mapping** (Mapeamento) - permite a configuração do conjunto da variável dinâmica. Selecione *Set to Defaults* (Definir como padrão) para redefinir aos valores padrão.

Warning Information (Informações de advertência) - Se o seu sistema de controle consulta dispositivos usando HART Command 3, deve ser configurado *Dynamic Variables + Current* (Variáveis dinâmicas + corrente) como o conteúdo de uma das mensagens de ruptura, ou *Loop Current* (Corrente de circuito) e *Device Variables* (Variáveis de dispositivo) mapeados para *Dynamic Variables* devem ser incluídos nos dados que estão sendo publicados. O mecanismo *Delayed Response* (Resposta com atraso) será utilizado para adquirir variáveis que não estão sendo publicadas, e o seu host pode interpretar como uma falha de comunicações.

- **Comportamento de falha** (Controle liga/desliga)

O dispositivo pode ser configurado para inserir *Fault State* (Estado de falha) que tenta acionar a saída pneumática para o estado de falha configurado.

Observação

Quando uma condição de falha é habilitada e está ativa (no estado de falha), o dispositivo não age sobre o ponto de ajuste a partir do host. O dispositivo controla a válvula utilizando o ponto de ajuste definido durante a configuração.

Por padrão, todas as condições de falha estão desativadas.

Condições de falha ativa (referência)

Habilitar condições de falhas

Selecione **On** (Ligar) para habilitar o acompanhamento das condições de falha.

- **Start up** (Inicialização) - inicia o estado de falha sempre que o dispositivo é ligado ou redefinido. Isso permite forçar a saída para um estado especificado na inicialização. Em *Automatic Recovery Mode* (Modo de recuperação automático), este estado de falha se apagará mediante recebimento de um novo ponto de ajuste discreto a partir do host de controle.
- **Movement Failure** (Falha de movimento) - inicia o estado de falha se a válvula apresentar falha para se mover para o ponto de ajuste antes que o tempo limite da válvula tenha acabado. (Não é exibido no modo de disparo.)
- **Temperature Out of Range** (Temperatura fora de faixa) - inicia o estado de falha se a temperatura estiver fora da faixa de operação.
- **Sensor Board Failure** (Falha da placa do sensor) - inicia o estado de falha se o dispositivo perder comunicações com a placa do sensor.
- **Low Voltage** (Tensão baixa) - inicia o estado de falha se a tensão de alimentação atingir um nível criticamente baixo.
- **Network Loss** (Perda da rede) - inicia o estado de falha se for desconectado da rede.

Detalhes de comportamento de falha

- Fault Mode (Modo de falha) - selecione um modo de falha: Disabled (Desabilitado), Fail to Specific State (Falha no estado específico) ou Hold Last Value (Manter último valor). O padrão é Disabled (Desabilitado).
- Fault Shed Time (Tempo de desconexão ativa com falha) - configura a quantidade de tempo em que a condição está vigente antes do comportamento de falha ser iniciado.
- Fault State (Estado de falha) - selecione o estado de falha que está inserido no dispositivo quando a falha ocorre. O valor do estado de falha é ignorado exceto se o modo de falha estiver em Specific State (Estado específico).
- Recovery Mode (Modo de recuperação) - selecione Automatic (Automático) ou Acknowledge (Confirmar). Automatic faz com que o dispositivo retorne à operação normal quando as condições de falha forem apagadas. Se Acknowledge está selecionado, deve-se confirmar manualmente a falha depois de apagá-la e antes que o dispositivo possa voltar a funcionar.

Mode - In Service (Em serviço), Not in Service (Fora de serviço) ou In Fault State (Em estado de falha). Utilizado para solução de problemas quando o dispositivo está em estado de falha ou para retirar o dispositivo de serviço e colocá-lo em serviço novamente.

- Interface local do usuário

Permite editar ou visualizar *Calibration Locked Out* (Calibração travada), *Override Locked Out* (Cancelamento travado), *Mode Change Locked Out* (Modo alterado travado) e *LUI Language* (Idioma da LUI).

Observação

Override Locked Out e *Mode Changed Locked Out* não ficam visíveis com a opção de monitoramento.

- Módulo de alimentação

Permite editar ou visualizar *Power Module Type* (Tipo de módulo de alimentação), *Voltage* (Tensão), *Power Module Date* (Data do módulo de alimentação), *Battery Life* (Vida útil da bateria) e *Reset Module Data* (Redefinir dados do módulo).

Observação

O menu Power Module (Módulo de alimentação) está disponível apenas para um dispositivo alimentado por bateria. O módulo de alimentação não será exibido se a alimentação externa opcional estiver instalada.

Entre em contato com [o escritório de vendas da Emerson](#) ou com o parceiro de negócios local se for necessário um módulo de alimentação de substituição. Não reutilize módulos de alimentação de outras unidades.

Configuração de alertas

A configuração de alertas permite selecionar quais monitores de diagnóstico configuráveis pelo usuário relatam as diversas condições do dispositivo como alertas para o host. Os estados atuais dos alertas associados são exibidos para referência. A estrutura de menu varia com a estrutura do dispositivo e as opções instaladas. Somente os monitores de dispositivo que estão de fato disponíveis no estado de sistema fornecido estão presentes para edição. Siga os comandos no comunicador de campo para visualizar ou editar *Cycle Counter* (Contador de ciclos), *Switch State Alerts* (Alertas do estado do interruptor), *Switch Response Alerts* (Alertas de resposta do interruptor) e *Controller Alerts* (Alertas do controlador).

- Contador de ciclos

Cycle Count Alert (Alerta da contagem de ciclos) - indica o status atual do alerta da contagem de ciclos. Se os ciclos acumulados ultrapassarem o ponto de desligamento, o alerta será definido como True (Verdadeiro).

Accumulated Count (Contagem acumulada) - indica o número de ciclos acumulados.

Reset Accumulated Count (Redefinir contagem acumulada) - selecione Yes (Sim) para redefinir a contagem acumulada para 0 (zero). Isto normalmente é feito quando já foi realizada a manutenção da válvula e/ou do atuador. Selecione No (Não) para manter a contagem atual de ciclos.

Enable Cycle Count Alert (Habilitar alerta de contagem de ciclos)

Cycle Trip Point (Ponto de desligamento do ciclo) - usado para ajustar o ponto de desligamento.

- **Alertas de estado do interruptor** - selecione os monitores de estado do interruptor que relatam as respectivas saídas como alertas de status.

Switch Latched (Interruptor travado) - condição do desligamento opcional para a variável de estado do interruptor.

Opened/High Limit Tripped (Limite aberto/alto desligado) - indica que o sinal de entrada atende aos requisitos especificados do usuário quanto ao limite aberto ou alto.

Closed/Low Limit Tripped (Limite fechado/baixo desligado) - indica que o sinal de entrada atende aos requisitos especificados do usuário quanto ao limite fechado ou baixo.

Enable Latched Alert (Habilitar alerta travado) - habilita o relatório de alerta de que o estado do interruptor está travado. Se o modo de travamento estiver ativo, esse alerta deve ser ativado.

Enable Opened/High Alert (Habilitar alerta aberto/alto) - ativa o relatório de alerta de que a válvula está aberta, ou de que a VP está acima do ponto de desligamento alto.

Enable Opened/low Alert (Habilitar alerta fechado/baixo) - ativa o relatório de alerta de que a válvula está aberta, ou de que a VP está acima do ponto de desligamento alto.

- **Alertas de resposta do interruptor**

Observação

Os alertas de resposta do interruptor não estão disponíveis no modo de disparo.

Transition Alert (Alerta de transição) - quando ativado indica que o estado de processo está em transição (ou seja, entre limites).

Transition Dwell Alert (Alerta de tempo de permanência de transição) - quando ativado indica que o sinal de entrada estava no estado de transição por mais tempo do que a janela de tempo especificada.

Transition Dwell (Tempo de permanência de transição) - indica a duração de tempo no estado atual.

Enable In Transition (Habilitar em transição) - habilita o relatório de alerta de que o sinal de posição está entre pontos de desligamento.

Enable Transition Dwell (Habilitar tempo de permanência de transição) - habilita o relatório de alerta de que a saída gastou tempo excessivo entre pontos de desligamento.

Transition Dwell Threshold (Limite do tempo de permanência de transição) - indica quanto tempo o sinal monitorado tem que permanecer em estado de transição antes que o alerta de tempo de permanência de transição seja configurado.

- **Alertas do controlador (controle liga/desliga)**

Observação

Os alertas do controlador estão desativados por padrão.

Alertas de modo

Device Not in Service (Dispositivo fora de serviço) - indica que o ponto de ajuste não foi aplicado ao processo.

Output Fault State (Estado de falha de saída) - indica que a saída de controle foi acionada para o estado de falha configurado.

Enable Out of Service (Habilitar fora de serviço)

Enable Fault State Alert (Habilitar alerta de estado de falha)

Alertas de rastreamento

Observação

Os *Tracking Alerts* não estão disponíveis no modo de disparo.

Valve Movement Fail (Falha de movimentação da válvula) - indica que o feedback de posição do equipamento controlado não respondeu ao comando de ponto de ajuste.

Valve Drift (Derivação da válvula) - indica que a válvula se desviou do ponto de ajuste.

Enable Movement Fail Alert (Habilitar alerta de falha de movimento)

Valve Timeout (Tempo limite da válvula) - define o tempo alocado para atingir o ponto de ajuste antes de declarar falha de movimento da válvula.

Enable Valve Drift (Habilitar derivação da válvula)

Alertas de tempo de fechamento

Observação

Os *Close Time Alerts* não estão disponíveis no modo de disparo.

Close Stroke Time Alert (Alerta de tempo de curso fechado) - indica que a última ação de fechamento está fora dos limites de tempo permitidos pela configuração.

Close Stroke (Curso fechado) (*Cal*) - indica o tempo necessário para completar o curso de fechamento durante a calibração automática.

Last Close Stroke (Último curso fechado) - o tempo necessário para completar o curso mais recente da posição de aberto para fechado.

Enable Close Stroke (Habilitar curso fechado)

High Trip Point (Ponto de desligamento alto)

Low Trip Point (Ponto de desligamento baixo)

Alertas de tempo de abertura

Observação

Os *Open Time Alerts* não estão disponíveis no modo de disparo.

Open Stroke Time Alert (Alerta de tempo de curso aberto) - indica que o último tempo de curso de abertura está fora dos limites de tempo permitidos pela configuração.

Open Stroke (Curso aberto) (*Cal*) - indica o tempo necessário para completar o curso de abertura durante a calibração automática.

Last Open Stroke (Último curso aberto) - indica o tempo necessário para completar o curso mais recente da posição de fechado para aberto.

Enable Open Stroke (Habilitar curso aberto)

High Trip Point (Ponto de desligamento alto)

Low Trip Point (Ponto de desligamento baixo)

Calibração

ADVERTÊNCIA

Durante a calibração, a válvula se moverá pelo curso completo. Para evitar ferimentos pessoais e danos materiais causados pela liberação de pressão ou do fluido do processo, isole a válvula do processo e equalize a pressão nos dois lados da válvula ou drene o fluido do processo.

Observação

Você não pode mudar o ponto de ajuste da válvula (de aberto para fechado) quando o instrumento estiver no modo de disparo, porque o sinal de posição do equipamento monitorado é utilizado para mudar o estado de uma válvula diferente. Consulte a Figura 3 na página 3. É necessário calibrar manualmente a saída quando no modo de disparo.

Calibration Date (Data de calibração) - indica a data em que o instrumento foi calibrado pela última vez.

Observação

O alerta *Not Calibrated* (Não calibrado) substitui *Calibration Date* quando está ativo.

Sensor Calibration (Calibração do sensor) - permite executar a calibração do instrumento. Siga os comandos do comunicador de campo para executar a calibração manual ou automática.

Observação

Se demorar mais do que 5 minutos para mover a válvula em cada direção durante *Auto Calibration* (Calibração automática), será preciso executar *Manual Calibration* (Calibração manual). Uma calibração automática normal se move de Aberto > Fechado > Aberto > Fechado e pode levar até 20 minutos.

Output Assignment (Atribuição de saída) - permite que você associe as portas de saída com uma direção de curso (abrir ou fechar) observando a ação durante um curso. Este procedimento é utilizado para concluir um processo de calibração de controlador se a calibração manual foi usada para o sensor, e é a única forma de atribuir um sentido de saída no modo de disparo.


Observação

Output Assignment somente está disponível para unidades equipadas com a opção de controle liga/desliga.

Ferramentas de serviço

A Figura 23 exibe a árvore do menu Service Tools (Ferramentas de serviço).

Figura 23. Árvore do menu Service Tools (Ferramentas de serviço) do comunicador de campo



Alertas

Indica alertas ativos e exibe: Categoria de alerta Plant Web, descrição, ações recomendadas e quaisquer valores variáveis, imagens, ou procedimentos aplicáveis que possam ajudar a resolver as condições de alerta.

Variáveis

Selecione *Variable Summary* (Resumo da variável) para revisar as variáveis de *Process* (Processo), *Dwell* (Tempo de permanência), *Valve* (Válvula), *Device* (Dispositivo) e *Run Time Extreme* (Extremo de tempo de operação) contidas no dispositivo. Selecione *Valve Position*, *Scaled Position* (Posição da válvula, Posição com escala), *Last Close Stroke* (Último curso fechado), *Last Open Stroke* (Último curso aberto), *Temperature* (Temperatura), *Voltage* (Tensão), *Lowest Temperature* (Temperatura mais baixa) e *Highest Temperature* (Temperatura mais alta) para visualizar apresentações de estilo de medidor das variáveis.

- Resumo das variáveis

Processo

Valve Position (Posição da válvula) - indica a posição do equipamento monitorado (por ex., válvula) como um percentual do deslocamento ou amplitude.

Scaled Position (Posição com escala) - variável de dispositivo que pode ser configurada para apresentar o sinal de posição (%) normalizado nas unidades de engenharia. *Scaled Position* usa o percentual de valor de amplitude (VP) como uma entrada e produz um valor com base na conversão linear de Upper Range Value (Valor de faixa superior) e Lower Range Value (Valor de faixa inferior) e aplica unidades definidas com unidades de faixa [Posição com escala = (Valor de faixa superior - Valor de faixa inferior) * Posição % + Valor de faixa inferior].

Switch State (Estado do interruptor) - indica a posição do equipamento monitorado (por exemplo, válvula) como um valor discreto.

Set Point (Ponto de ajuste) - indica o valor pretendido para a variável controlada.

Observação

Este item de menu (*Set Point*) é *Snap Command* (Comando de disparo) quando o dispositivo está em modo de disparo.

Abra *Position* (Posição), *Switch* (Interruptor) ou *Set Point* (Ponto de ajuste) para visualizar qualidade geral dos dados do processo do item. Os valores são Good (Bom), Degraded (Reduzido), Bad (Ruim) ou Manual/Fixed (Manual/Fixo).

Accumulated Count (Contagem acumulada) - o número de ciclos acumulados desde a última vez em que o contador foi redefinido em zero.

Update Rate (Taxa de atualização) - indica a efetiva taxa de atualização para cada uma das variáveis exibidas no menu de processo.

Dwell (Tempo de permanência)

Closed/Low Dwell (Tempo de permanência fechado/baixo) - o tempo transcorrido desde que o estado do interruptor entrou pela última vez na região fechado/baixo (trava quando o estado deixa aquela região).

Transition Dwell (Tempo de permanência de transição) - o tempo transcorrido desde que o estado do interruptor entrou na região de transição (trava quando o estado deixa aquela região).

Opened/High Dwell (Tempo de permanência aberto/alto) - o tempo transcorrido desde que o estado do interruptor entrou na região de aberto/alto (trava quando o estado deixa aquela região).

As variáveis de qualidade abaixo de *Closed/Low Dwell*, *Transition Dwell* e *Opened/High Dwell* indicam a qualidade geral dos dados do processo do item. Os valores são Good (Bom), Degraded (Reduzido), Bad (Ruim) ou Manual/Fixed (Manual/Fixo).

Válvula (Controle liga/desliga)

Observação

As variáveis de válvula somente ficam disponíveis quando não estão em modo de disparo.

Last Close Stroke (Último curso fechado) - o tempo necessário para completar o curso mais recente de aberto a fechado.

Last Open Stroke (Último curso aberto) - o tempo necessário para concluir o curso mais recente de fechado a aberto.

As variáveis de qualidade abaixo de *Last Close Stroke* e *Last Open Stroke* indicam a qualidade geral dos dados de processo do item. Os valores são Good (Bom), Degraded (Reduzido), Bad (Ruim) ou Manual/Fixed (Manual/Fixo).

Dwell Time (Tempo de permanência) - o período de tempo que a variável Switch States (Estados do interruptor) utilizou no estado atual.

Dispositivo

Temperature (Temperatura) - indica a temperatura do material eletrônico.

Voltage (Tensão) - indica a tensão do módulo de alimentação.

Variáveis de qualidade abaixo de *Temperature* e *Voltage* indicam a qualidade geral dos dados do processo do item. Os valores são Good (Bom), Degraded (Reduzido), Bad (Ruim) ou Manual/Fixed (Manual/Fixo).

Observação

As advertências do módulo de alimentação geralmente só se aplicam aos módulos de alimentação de vida útil padrão e prolongada.

Um 4320 com alimentação externa fornecerá os níveis de tensão de alimentação de saída do conjunto de alimentação externa, não a tensão da fonte de alimentação.

Warning Voltage (Tensão de advertência) - advertência para limite de tensão baixa do módulo de alimentação.

Critical Voltage (Tensão crítica) - advertência para limite de tensão crítica do módulo de alimentação. Alterações na configuração do dispositivo são proibidas abaixo desta tensão.

Run Time Extremes (Extremos de tempo de operação) - abrange *Highest Temperature* (A temperatura mais elevada), *Date of Highest* (Data da mais elevada), *Lowest Temperature* (A temperatura mais baixa) e *Date of Lowest* (Data da mais baixa).

Selecione *Valve Position* (Posição da válvula), *Scaled Position* (Posição com escala), *Last Close Stroke* (Último curso fechado), *Last Open Stroke* (Último curso aberto), *Temperature* (Temperatura), *Voltage* (Tensão), *Lowest Temperature* (a temperatura mais baixa), *Highest Temperature* (A temperatura mais elevada) para visualizar mostradores de medidor dinâmico.

Observação

Os medidores Last Close Stroke e Last Open Stroke somente aparecem com a opção de controle liga/desliga e não no modo de disparo.

Comunicações

Contém informações sobre a rede e a ruptura. Siga os comandos do comunicador de campo para acessar *Network* (Rede), *Review Burst Message* (Revisar mensagem de ruptura), *Hardware Triggering* (Acionamento de hardware) e *Review Event Configuration* (Revisar configuração de eventos).

Rede

Wireless Mode (Modo wireless) - indica o modo atual; *Idle* (Ocioso), *Disconnected* (Desconectado), *Searching* (Pesquisando), *Connected* (Conectado) ou *Operational* (Operacional).

Join Mode (Modo de conexão) - envia instruções para o dispositivo a respeito da conexão à rede *WirelessHART*.

Advanced (Avançado) - contém informações técnicas sobre comunicações, tais como o número de vizinhos reconhecidos pelo instrumento na rede wireless, o número de pacotes de anúncios recebidos e o número de tentativas de conexão. Este menu

também exibe a configuração de Transmit Power (Transmistir alimentação) e o procedimento Change Power (Alterar alimentação), que ajusta a energia irradiada efetiva do módulo de rádio do dispositivo.

Observação

Se o número de tentativas de conexão for ultrapassado, o dispositivo considerará que a conexão fracassou; revise a configuração de rede.

Observação

Os diagnósticos de rede avançados somente estão disponíveis no AMS Wireless Configurator ou no AMD Device Manager quando estiver estabelecendo a comunicação com o dispositivo pela porta de manutenção.

Rejoin Network (Reconectar à rede) - reconecta à rede com credenciais existentes.

Disconnect (Desconectar) - sai da rede. Isso somente deve ser feito quando se prepara novamente ou executa um procedimento de serviço que interfere com a operação da rede.

Revisar mensagem de ruptura

Mostra o diagnóstico para cada mensagem de ruptura.

A mensagem Bandwidth Status (Status da largura de banda) mostra:

- se uma determinada mensagem está habilitada no dispositivo
- se ela ainda está aguardando na rede a alocação de largura de banda para a taxa de atualização solicitada
- se foi atribuída uma largura de banda, mas a uma taxa menor que a solicitada
- se ela está publicando ativamente
- se está no modo Delayed Publishing (Publicação com atraso) (Usando o mecanismo de acionamento com atraso).

As configurações de Message Content (Conteúdo da mensagem), Trigger Mode (Modo de desligamento) e Update Rate (Taxa de atualização) ativa são exibidas a seguir.

Se a mensagem estiver habilitada, você pode ver um snapshot dos valores que serão publicados na mensagem, baseados no estado atual do dispositivo.

Acionamento de hardware

Detalhes associados com o circuito de hardware do dispositivo que verifica alterações na entrada do sensor de posição enquanto o firmware está em modo de suspensão, e emite uma chamada de ativação se ocorrer uma alteração. São fornecidas uma estimativa da sensibilidade e uma contagem do número de vezes que o circuito foi desligado desde que o contador foi zerado por último; isso pode ser utilizado para ajudar a balancear a resposta de acionamento, a vida da bateria e o tráfego na rede wireless.

Detection Count (Contagem de detecção) - indica o número de vezes que o interruptor de alteração de posição de hardware foi desarmado desde a última redefinição.

Clear Change Detection Count (Limpar de contagem de detecção de alterações) - redefine a contagem de desligamentos de detecção de alteração para zero.

Sensitivity (Sensibilidade) - Active Sensitivity (Sensibilidade ativa), Low Temperature (Temperatura baixa), Room Temperature (Temperatura ambiente), High Temperature (Temperatura elevada).

Change Detection (Detecção de alteração) - ativa/desativa o circuito de detecção de alteração de hardware que ativa o dispositivo quando ocorre uma alteração mensurável no sensor.

Review Event (Revisar evento) - abrange *Events Logged* (Eventos registrados), *Bandwidth Status* (Status da largura de banda), *Retry Rate* (Taxa de novas tentativas), *Allocated Retry Rate* (Taxa alocada de novas tentativas) e *Event Status* (Status do evento).

Manutenção

Siga os comandos do comunicador de campo para acessar *Locate Device* (Localizar dispositivo), *Calibration* (Calibração), *Controller* (Controlador), *Power Module* (Módulo de alimentação), *Reset/Restore* (Redefinir/restaurar).

- **Locate Device** - selecione *Locate Device* para comandar o dispositivo e mostrar o logotipo da Emerson para ajudar o técnico na localização. Especifique o número de repetições a aproximadamente 5 minutos cada.

Observação

Locate Device não estará disponível quando a temperatura for muito baixa para uma exibição útil, ou se a LUI estiver em uso no momento por uma função local.

- **Calibration** - usada para definir os pontos finais de deslocamento ou rotação.

ADVERTÊNCIA

Durante a calibração, a válvula se moverá pelo curso completo. Para evitar ferimentos pessoais e danos materiais causados pela liberação de pressão ou do fluido do processo, isole a válvula do processo e equalize a pressão nos dois lados da válvula ou drene o fluido do processo.

Observação

Você não pode mudar o ponto de ajuste da válvula (de aberto para fechado) quando o instrumento estiver no modo de disparo. Isto porque o sinal de posição do equipamento monitorado é utilizado para mudar o estado de uma válvula diferente. Consulte a Figura 3 na página 3. É necessário calibrar manualmente a saída quando no modo de disparo.

Calibration Date (Data de calibração) - indica a data em que o instrumento foi calibrado pela última vez.

Sensor Calibration (Calibração do sensor) - permite executar a calibração do instrumento. Siga os comandos do comunicador de campo para executar a calibração manual ou automática.

Observação

Se demorar mais do que 5 minutos para mover a válvula em cada direção durante *Auto Calibration* (Calibração automática), será preciso executar *Manual Calibration* (Calibração manual). Uma calibração automática normal se move de Aberto > Fechado > Aberto > Fechado e pode levar até 20 minutos.

Output Assignment (Atribuição de saída) - permite que você associe as portas de saída com uma direção de curso (abrir ou fechar) observando a ação durante um curso. Este procedimento é utilizado para concluir um processo de calibração de controlador se a calibração manual foi usada para o sensor, e é a única forma de atribuir um sentido de saída no modo de disparo.

Observação

Output Assignment somente está disponível para unidades equipadas com a opção de controle liga/desliga.

- **Controlador (Controle liga/desliga)**

Siga os comandos do comunicador de campo para visualizar ou editar o seguinte:

Switch State (Estado do interruptor) - indica a posição do equipamento monitorado (por exemplo, válvula) como um valor discreto.

Retry Set Point (Ponto de ajuste de nova tentativa) - este procedimento tentará mover a válvula para o ponto de ajuste para ajudar a apagar uma falha de movimento.

Set Point (Ponto de ajuste) - indica o valor pretendido para a variável controlada.

Observação

Este item de menu (*Set Point*) é *Snap Command* (Comando de disparo) quando o dispositivo está em modo de disparo.

Local Override (Cancelamento local) (disponível quando o modo é Fora de serviço) - permite que você comande o estado de saída do dispositivo a partir da interface de configuração, para fins de manutenção. O ponto de ajuste que está sendo recebido do host de controle é mantido na memória e restaurado quando o dispositivo volta a funcionar.

Active Fault Conditions (Condições de falha ativa) - exibe quais condições de falha iniciaram o estado de falha.

Acknowledge Fault State (Confirmar estado de falha) - utilizado para apagar um estado de falha depois de todas as condições de falha terem sido corrigidas.

Observação

Acknowledge Fault State somente é exibido quando estiver no estado de falha e quando o modo de recuperação é ACKNOWLEDGE.

Mode - mostra o modo de controle do dispositivo: In Service (Em serviço), Not in Service (Fora de serviço) ou In Fault State (Estado de falha). Abra para mudar o modo ou para solucionar um problema de Fault State (Estado de falha).

- **Módulo de alimentação**

Observação

O menu Power Module (Módulo de alimentação) está disponível apenas para um dispositivo alimentado por bateria. O módulo de alimentação não será exibido se a alimentação externa opcional estiver instalada.

Siga os comandos do comunicador de campo para visualizar o seguinte:

Power Module Type (Tipo de módulo de alimentação), *Voltage* (Tensão),

Power Module Date (Data do módulo de alimentação) - a data em que as variáveis do módulo de alimentação foram redefinidas; esta deve coincidir com a data de instalação do módulo de alimentação.

Battery Life (Vida útil da bateria) - estimativa do número de dias de operação restantes, baseado no estado atual da carga e uso de energia.

Reset Module Data (Redefinir os dados do módulo)

- Redefinir/restaurar

Last Reset Type (Tipo da última redefinição) - indica o motivo da última redefinição; utilizado para solução de problemas.

Reset Device (Redefinir dispositivo) - o equivalente a um ciclo de alimentação e fará com que o dispositivo saia da rede wireless, afetando as comunicações para quaisquer dispositivos vizinhos que estejam transmitindo pacotes por ele. Somente recomendado quando instruído pela equipe de serviço.

Diagnostics / No Diagnostics (Diagnóstico/sem diagnóstico) - utilizado pela equipe de serviço para solução de problemas.

Refresh (Atualizar) - selecione para obter valores atuais de *Diagnostics* e *Last Reset Type*.

Recursos de acesso

Pontos de desligamento e zona morta

O 4320 é fornecido com uma configuração padrão de fábrica de 10% para o ponto de desligamento aberto e 90% para o ponto de desligamento fechado. A zona morta é configurada em 5%.


Comunicador de campo

Selecione *Online*, *Configure*, *Manual Setup* (Configuração manual) e *Limit Switch Configuration* (Configuração do interruptor de limite) para verificar ou fazer alterações nas configurações do ponto de desligamento. Consulte a árvore do menu *Configure* (Configurar) mostrada na Figura 22.

AMS Wireless Configurator ou AMS Device Manager

Acesse *Configure*, *Manual Setup* (Configuração manual) e selecione *Change Limit Switch Parameters* (Alterar parâmetros do interruptor de limite) a partir da guia *Limit Switch* (Interruptor de limite) para fazer alterações nas configurações do ponto de desligamento. Consulte a Figura 24.

Figura 24. Configuração do ponto de desligamento no AMS Wireless Configurator e no AMS Device Manager



Alta precisão

O 4320 é fornecido com um padrão de 1% de precisão de amplitude. A opção de alta precisão é configurada na fábrica e é fornecida com 0,4% de precisão de amplitude. A emissão de relatório também deve ser ativada na configuração.

Comunicador de campo

Selecione *Online*, *Configure*, *Manual Setup*, *Device* e depois *Reporting Precision* (Precisão dos relatórios) para verificar ou fazer alterações na precisão de relatório. Consulte a árvore do menu *Configure* (Configurar) mostrada na Figura 22.

AMS Wireless Configurator ou AMS Device Manager

Vá para *Configure*, *Manual Setup* e depois selecione *Device Variable Properties* (Propriedades de variável do dispositivo) a partir da guia *Device* (Dispositivo) para verificar ou fazer alterações em *Reporting Precision*, como mostrado na Figura 25.

Posição com escala

Por padrão, o 4320 fornece um percentual de amplitude; entretanto, pode ser configurado um segundo valor de posição com escala e enviado ao gateway como um valor relatado. Esse recurso possibilita relatar outros valores.


Comunicador de campo

Configure, *Manual Setup*, *Device*, *Device Variable Properties*, *Scaled Position Properties* para verificar ou fazer alterações na posição com escala. Consulte a árvore do menu *Configure* (Configurar) mostrada na Figura 22.

AMS Wireless Configurator ou AMS Device Manager

Vá para *Configure*, *Manual Setup* e depois selecione *Device Variable Properties* a partir da guia *Device* para acessar *Scaled Position Properties* (Propriedades da posição com escala), conforme mostrado na Figura 25.

Figura 25. Propriedades de variável do dispositivo



Recursos de diagnóstico

O 4320 contém os seguintes diagnósticos que podem ser acessados utilizando o comunicador de campo, AMS Wireless Configurator ou AMS Device Manager.

- O contador de ciclos é fornecido da fábrica com um valor alto. Este alerta é utilizado com válvulas que têm recomendações de serviço baseadas no número de ciclos de acionamento. *Reset Accumulated Count* (Redefinir contagem acumulada) é utilizado para limpar o valor de contagem acumulada. Isto normalmente é feito quando já foi realizada a manutenção da válvula e/ou do atuador. Consulte a página 39 para obter outras informações sobre o contador de ciclos.

Consulte as Figuras 22 e 23 quanto às árvores de menus do comunicador de campo.

No AMS Wireless Configurator ou no AMS Device Manager, vá para *Configure, Alert Set-up* (Configuração de alertas). Digite o valor do ponto de desligamento do ciclo na guia Cycle Counter (Contador de ciclos) para definir o contador de ciclos. Quando o valor se tornar amarelo (indicando que foi feita uma alteração) selecione *Apply* (Aplicar). Consulte a Figura 26.

Para limpar os valores de ciclo acumulados, selecione *Reset Accumulated Count* (Redefinir contagem acumulada).

- O status de alimentação indica o status da tensão do módulo de alimentação.

Consulte as Figuras 22 e 23 para visualizar as árvores de menus do comunicador de campo.

No AMS Wireless Configurator ou no AMS Device Manager, vá para *Service Tools* (Ferramentas de serviços), *Variables* (Variáveis) e depois selecione a guia *Device* (Dispositivo) para visualizar o status da tensão do módulo de alimentação. Consulte a Figura 27.

Figura 26. Como redefinir a contagem acumulada no AMS Wireless Configurator e no AMS Device Manager





Figura 27. Status de alimentação no AMS Wireless Configurator e no AMS Device Manager



Observação

O 4320 também contém uma advertência de tensão do módulo de alimentação e um alerta para falha crítica de alimentação. Estes podem ser vistos pela interface da Web do gateway. Procure sob *Monitor* e depois *Point Data* (Apontar dados) e selecione seu dispositivo a partir das tags HART disponíveis.

Há dois campos (True [Verdadeiro] ou False [Falso]) que podem ser mapeados para o Modbus, OPC ou DeltaV:

- TAG.BATTERY_WARNING_GETTING_LOW e
- TAG.CRITICAL_POWER_FAILURE

BATTERY_WARNING_GETTING_LOW ocorre aproximadamente a 6,5 Volts, a temperatura ambiente, e deve ser usado para indicar que a manutenção deve ser realizada ou programada em breve.

CRITICAL_POWER_FAILURE ocorre aproximadamente a 6 Volts, a temperatura ambiente, e deve ser usado para indicar que a manutenção deve ser realizada ou programada imediatamente.

Para obter informações sobre o uso do Modbus ou OPC com o 4320, consulte o Guia de integração do sistema OPC do monitor de posição sem fio 4310/4320 ([D103530X012](#)) ou o Guia de integração do sistema Modbus do monitor de posição sem fio 4310/4320 ([D103529X012](#)), disponíveis no [escritório de vendas da Emerson](#) ou no site [www.Fisher.com](#).

- **O tempo de curso aberto ou fechado** indica quanto tempo o controlador liga/desliga levou para abrir ou fechar a válvula anteriormente (não disponível no modo de disparo). O aumento no tempo de curso pode sugerir aumento no atrito do engaxetamento ou rolamento, perda de força motriz, ou entupimento de guarnição. A diminuição no tempo de curso pode indicar perda de pressão do processo ou articulação separada.

Consulte as Figuras 22 e 23 quanto às árvores de menus do comunicador de campo.

No AMS Wireless Configurator ou no AMS Device Manager, vá para *Service Tools*, *Variables* e depois selecione a guia Valve para visualizar **Last Close Stroke Time** (Tempo do último curso fechado) ou **Last Open Stroke Time** (Tempo do último curso aberto) e o **Dwell Time** (Tempo de permanência) no estado atual, como mostrado na Figura 28.

- **O tempo de permanência aberto/alto ou fechado/baixo** indica quanto tempo foi transcorrido desde que o estado do interruptor entrou pela última vez na região aberto/alto ou fechado/baixo. Este pode ser utilizado para determinar quando a válvula avançou pela última vez.

Transition Dwell (Tempo de permanência de transição) fornece o tempo total transcorrido em que a válvula esteve no estado de transição - entre os limites. Este foi inicialmente implementado para aplicações de monitoramento de válvula de alívio de segurança para eliminar a necessidade de calcular a diferença de registros de data e hora enviados ao host do sistema de controle. Este se refere ao tempo em que a válvula não estava fechada. Para que este recurso possa emitir o relatório de modo correto você deve primeiro mapear para o Transition Dwell (Tempo de permanência de transição) como uma variável publicada. Vá para *Configure*, *Manual Setup* e clique na guia Wireless. Selecione View/Configure Message 0 (Exibir/configurar mensagem 0) (ou a mensagem que estiver publicando *Selected Device Variable* [Variável do dispositivo selecionado]). Clique em Modify (Modificar) e depois configure Transition Dwell como uma das variáveis publicadas. Clique em Accept (Aceitar).

Consulte *Dwell Tracking* (Rastreamento do tempo de permanência) e *Tracking Debounce* (Tempo de debounce do rastreamento) em Operational Options (Opções operacionais) na página 41 para habilitar e refinar o recurso Dwell Tracking.

Consulte as Figuras 22 e 23 quanto às árvores de menus do comunicador de campo.

No AMS Wireless Configurator ou no AMS Device Manager, vá para *Service Tools*, *Variables*, selecione a guia Dwell e *Read Dwell Variables* (Ler variáveis do tempo de permanência) para visualizar o **tempo de permanência aberto/alto ou fechado/baixo** e os **tempos de permanência de transição**, como mostrado na Figura 29. Se estiver estabelecendo a comunicação na porta de manutenção, o botão *Read Dwell Variables* não é exibido, os tempos de permanência ficam disponíveis diretamente na guia de Dwell (Tempo de permanência).

Observação

A captura de tela na Figura 29 é para uma conexão wireless.

Figura 28. Visualização de tempo do último curso aberto e fechado no AMS Wireless Configurator e no AMS Device Manager





Figura 29. Visualização do tempo de permanência e dos tempos de permanência de transição no AMS Wireless Configurator e no AMS Device Manager




- **Communications diagnostics** (Diagnóstico de comunicações) possibilita que você revise informações sobre Network (Rede), Burst (Ruptura), Hardware Triggering (Acionamento de hardware) e Events (Eventos). Consulte a página 45 para obter outras informações sobre diagnósticos de comunicações.

Consulte as Figuras 22 e 23 para visualizar árvores de menus do comunicador de campo.

No AMS Wireless Configurator ou no AMS Device Manager, vá para *Service Tools*, *Communications* para acessar o diagnóstico de comunicações. Consulte a Figura 30.

Figura 30. Como acessar o diagnóstico de comunicações no AMS Wireless Configurator e no AMS Device Manager



- **Temperaturas extremas** indicam as temperaturas mais altas e mais baixas detectadas pelo dispositivo desde que foi colocado em serviço.

Consulte as Figuras 22 e 23 para visualizar as árvores de menus do comunicador de campo.

No AMS Wireless Configurator ou no AMS Device Manager, vá para *Service Tools*, *Variables* e depois selecione a guia Run Time Extremes (Extremos de tempo de operação) para visualizar as **temperaturas extremas**, como mostrado na Figura 31.

- **Active Fault Conditions** (Condições de falha ativa) indica quais condições de falha iniciaram o estado de falha (somente controle liga/desliga).

Consulte as Figuras 22 e 23 para visualizar as árvores de menus do comunicador de campo.

No AMS Wireless Configurator ou no AMS Device Manager, vá para *Service Tools*, *Maintenance* e depois selecione a guia Controller (Controlador) para visualizar Active Fault Conditions, como mostrado na Figura 32.

Figura 31. Visualização dos extremos de tempo de operação no AMS Wireless Configurator e no AMS Device Manager




Figura 32. Visualização das condições de falha ativa no AMS Wireless Configurator e no AMS Device Manager




Localização

AMS Wireless Configurator ou AMS Device Manager

Selecione *On-line*, *Service Tools* (Ferramentas de serviço), *Maintenance* (Manutenção) e depois *Locate Device* (Localizar dispositivo) na guia Locate (Localizar) para acessar Locate, como mostrado na Figura 33. O *Locate Device* (Dispositivo Local) exibe o logotipo Emerson de modo constante por 5 minutos na tela local do dispositivo. Você pode selecionar quantas vezes o squawk será repetido a 5 minutos por solicitação. Essa função não estará disponível se o mostrador local estiver muito frio para funcionar corretamente ou se a tela LCD já estiver sendo usada localmente por um técnico. Quando o técnico tiver finalizado, ele pode desligar a tela manualmente. Se a tela ficar sem supervisão por 5 minutos, ela desligará automaticamente.

Se a unidade tiver sido localizada antes que a contagem do Squawk se esgote, a função pode ser cancelada na tela DD. Na tela local do dispositivo, um técnico pode interromper a exibição do logotipo em Locate Device pressionando qualquer botão.

Figura 33. Localizar dispositivo



Manutenção

⚠ ADVERTÊNCIA

Use sempre luvas, roupas e óculos de proteção durante os procedimentos de manutenção para evitar ferimentos ou danos materiais.

Não remova o atuador da válvula enquanto a válvula ainda estiver pressurizada.

Desconecte todas as linhas de operação que estejam fornecendo pressão de ar, energia elétrica ou um sinal de controle ao atuador. Certifique-se de que o atuador não possa abrir ou fechar a válvula inesperadamente.

Use as válvulas de desvio ou desligue completamente o processo para isolar a válvula da pressão do processo. Libere a pressão do processo em ambos os lados da válvula.

Use os procedimentos de segurança para se certificar de que as medidas acima permanecem em efeito enquanto você trabalha no equipamento.

Verifique com o engenheiro do processo ou de segurança se são necessárias outras medidas de proteção contra os meios de processo.

⚠ ADVERTÊNCIA

Quando se utiliza gás natural como meio de suprimento, o seguinte também se aplica:

- Ao desconectar qualquer uma das conexões pneumáticas ou qualquer peça que retenha pressão, o gás natural vazará da unidade e de qualquer equipamento conectado para a atmosfera adjacente. Podem ocorrer ferimentos ou danos materiais se for usado gás natural como meio de suprimento e se não forem tomadas as medidas de prevenção adequadas. As medidas de prevenção podem incluir, mas não se limitam a uma ou mais das seguintes: assegurar ventilação adequada e remoção de quaisquer fontes de ignição.

CUIDADO

Ao substituir componentes, use somente os componentes especificados pela fábrica. Sempre utilize técnicas apropriadas para a substituição de componentes, como apresentado neste manual. Técnicas inadequadas ou a seleção inadequada de componentes podem invalidar as especificações do produto, como indicado na tabela 1. Técnicas de substituição inadequadas ou a seleção inadequada de componentes também poderão prejudicar as operações e as funções do dispositivo.

CUIDADO

Ao substituir componentes, é necessário utilizar meios adequados para proteção contra descargas eletrostáticas. A não utilização de uma tira de aterramento ou outros meios para proteção contra descarga eletrostática poderá provocar danos aos componentes eletrônicos.

Observação

A tela LCD não funcionará e os botões serão desabilitados se o dispositivo estiver operando com temperatura igual ou abaixo de -20°C (-4°F). Se houver necessidade de manutenção e o uso da porta HART com fio for necessário, desligue o 4320 e ligue novamente. A porta HART com fio poderá ser utilizada por um período de uma hora.

Solução de problemas do instrumento

Como um auxílio para a solução de problemas, a tabela 5 relaciona algumas falhas operacionais comuns, as causas prováveis e sugestões para ações corretivas.

Tabela 5. Solução de problemas do instrumento

Sintoma	Possível causa	Ação
1. O atuador não se move	1a. Ausência (ou baixa) pressão de alimentação de ar	1a. Verifique a pressão de alimentação de ar
	1b. As conexões de ar estão incorretas para o tipo de atuador	1b. Conexões de ar corretas
2. O mostrador exibe erro de amplitude ao executar uma calibração manual	2a. O ímã de feedback giratório está fora 90°	2a. Gire o ímã de feedback 90° em qualquer direção
	2b. O conjunto linear ou arqueado se desloca para fora da faixa marcada, como indicado pelas marcas finais brancas no conjunto e pelo ponto intermediário na parte de trás do invólucro do 4320. Consulte a página 16.	2b. Ajuste o conjunto e o deslocamento para que se localizem dentro da faixa das marcas finais do conjunto. Consulte a página 16.
3. O atuador se move uma vez durante a calibração automática e depois para	3a. O ímã de feedback giratório está fora 90°	3a. Gire o ímã de feedback 90° em qualquer direção
	3b. O conjunto linear ou arqueado se desloca para fora da faixa marcada, como indicado pelas marcas finais brancas no conjunto e pelo ponto intermediário na parte de trás do invólucro do 4320. Consulte a página 16.	3b. Ajuste o conjunto e o deslocamento para que se localizem dentro da faixa das marcas finais do conjunto. Consulte a página 16.
	3c. O atuador não alcança posição estável	3c. Ajuste a pressão de alimentação para garantir que o atuador alcance os batentes de fim de curso
4. Sem resposta/tempo excessivo de calibração ao executar a calibração automática	4a. O ímã de feedback giratório está fora 90°	4a. Gire o ímã de feedback 90° em qualquer direção
	4b. O conjunto linear ou arqueado se desloca para fora da faixa marcada, como indicado pelas marcas finais brancas no conjunto e pelo ponto intermediário na parte de trás do invólucro do 4320. Consulte a página 16.	4b. Ajuste o conjunto e o deslocamento para que se localizem dentro da faixa das marcas finais do conjunto. Consulte a página 16.
	4c. O atuador não alcança posição estável	4c. Ajuste a pressão de alimentação para garantir que o atuador alcance os batentes de fim de curso

Substituição do instrumento

Para substituir um instrumento que tenha sido previamente montado em uma válvula de controle, siga estas etapas básicas:

Remoção do instrumento

Remova os parafusos que conectam o invólucro do 4320 ao suporte de montagem.

Observação

O conjunto de ímãs pode permanecer na haste (ou eixo) da válvula.

Ao substituir o instrumento, certifique-se de seguir o procedimento de montagem apropriado. Uma vez que o instrumento esteja montado, siga a rotina de calibração antes de colocá-lo novamente em serviço.

⚠ ADVERTÊNCIA

Durante a calibração, a válvula se moverá pelo curso completo. Para evitar ferimentos pessoais e danos materiais causados pela liberação de pressão ou do fluido do processo, isole a válvula do processo e equalize a pressão nos dois lados da válvula ou drene o fluido do processo.

Substituição do conjunto de feedback magnética

Para remover o conjunto de ímãs da haste do atuador, siga estas etapas básicas.

1. Remova o 4320 do atuador.
2. Remova os parafusos que fixam o conjunto ao braço do conector.

Instale um novo conjunto de ímãs de acordo com o procedimento de instalação/montagem apropriado. Uma vez que o instrumento esteja montado, siga a rotina de calibração antes de colocá-lo novamente em serviço.

Substituição do módulo de alimentação

⚠ ADVERTÊNCIA

Podem ocorrer ferimentos pessoais e danos à propriedade como resultado de incêndio ou explosão se o módulo de alimentação, o qual contém duas baterias de lítio cloreto de tionilo (Li-SOCl₂), for exposto à temperaturas acima de 100°C (212°F). Os módulos de alimentação devem ser armazenados em uma área fresca, seca e ventilada; para obter a máxima vida útil, a armazenagem não deve ultrapassar 30°C (86°F).

Observação

As baterias contidas no módulo de alimentação substituível em campo não são recarregáveis. Entre em contato com [o escritório de vendas da Emerson](#) ou com o parceiro de negócios local se for necessário um módulo de alimentação de substituição.

Ao operar à temperaturas entre -10°C (14°F) e -20°C (-4°F), recomenda-se usar o módulo de alimentação de vida prolongada, já que a vida útil deste é afetada. A expectativa de vida de um módulo de alimentação de vida prolongada usado continuamente na faixa de -10°C (14°F) e -20°C (-4°F) é de 3 anos.

Observação

É necessário o descarte adequado dos módulos de alimentação usados, os quais contêm duas baterias de lítio cloreto de tionilo (Li-SOCl₂). O descarte deve ser feito de acordo com as leis e normas locais, regionais e federais aplicáveis.

Para obter outras informações, consulte as orientações dos fabricantes quanto à eliminação de baterias de lítio: http://www.tadiranbat.com/assets/0111_-_guidelines_for_disposal_of_lithium_cells_and_batteries.pdf (disponível em www.tadiranbat.com).

Remoção

Consulte a Figura 5.

1. Afrouxe os dois parafusos da tampa do instrumento e abra-a.
2. Remova os quatro parafusos que fazem a conexão mecânica com o invólucro.
3. Desengate o módulo de alimentação dos conectores de pino banana na placa principal.
4. Remova o módulo de alimentação.

Instalação

Consulte Instalação de módulos de alimentação de vida útil padrão e prolongada na página 10. Calibre o instrumento novamente antes de recolocá-lo em serviço.

Redefinir variáveis do módulo de alimentação

Quando os módulos de alimentação são substituídos, deve-se redefinir a vida útil restante da bateria (mostrada na Figura 34), que pode ser usada para programar a manutenção do módulo de alimentação. O contador pode ser redefinido usando o comunicador de campo ou o AMS Device Manager. A redefinição deste valor também alterará a data do módulo de alimentação.

Comunicador de campo

Selecione *Online, Configure* (Configurar), *Manual Setup* (Configuração manual), *Power Module* (Módulo de alimentação) e *Reset Module Data* (Redefinir dados do módulo) para redefinir a vida útil da bateria. Consulte a árvore do menu *Configure* (Configurar) mostrada na Figura 22.


Observação

Reset Module Date também pode ser acessado selecionando *Service Tools, Maintenance* e *Power Module*.

AMS Wireless Configurator ou AMS Device Manager

No AMS Device Manager selecione *Configure* (Configurar), *Manual Setup* (Configuração manual) e depois selecione *Reset Power Module Variables* (Redefinir variáveis do módulo de alimentação) a partir da guia *Power* (Alimentação), como mostra a Figura 34, para redefinir as variáveis do módulo de alimentação.

Figura 34. Redefinir variáveis do módulo de alimentação



1. Uma advertência será exibida, observando que isto só deve ser feito quando um novo módulo de alimentação for instalado. Selecione Next (Próximo) se tiver substituído o módulo de alimentação. Selecione Cancel (Cancelar) se o módulo de alimentação não tiver sido substituído.
2. Selecione Yes (Sim) quando o sistema perguntar se deseja continuar.
3. Pressione Next (Próximo) na tela de status exibida.

4. Selecione o tipo de módulo de alimentação instalado, Standard (Padrão) ou Extended (Prolongado). Consulte a Figura 4 para identificar o tipo de módulo de alimentação. Selecione Next para continuar.
5. Selecione Next na tela de status de Power Module Date (Data do módulo de alimentação) para continuar.

Observação

Quando o dispositivo inicialmente estabelecer a conexão à rede e Power Module Date não tiver sido atualizada, a primeira data registrada será capturada e armazenada. A data do módulo de alimentação será atualizada quando o dispositivo estiver na rede wireless.

6. Selecione Next para concluir o procedimento Resetting Power Module Variables (Redefinir variáveis do módulo de alimentação).

Manutenção de componente - Opção de controle liga/desliga

Observação

Não existem componentes substituíveis no 4320 com a opção de monitoramento.

Os componentes estão sujeitos a desgaste normal e devem ser inspecionados e substituídos sempre que for necessário. A frequência de inspeção e substituição depende da intensidade das condições de trabalho. As condições que podem afetar a vida do componente incluem, mas não se limitam a: água excessiva na linha de ar, congelamento ou ar sujo.


Esta seção descreve como remover e substituir a válvula de carretel e a gaxeta pneumática, a interface pneumática e a gaxeta do invólucro, e o conjunto de filtro.

Os números das chaves são mostrados na Figura 35, salvo indicação em contrário.

Remoção da válvula de carretel e da gaxeta pneumática

1. Remova os quatro parafusos de cabeça cilíndrica sextavada (chave 18).
2. Remova com cuidado a válvula de carretel (chave 17). Se necessário, pode ser utilizado um levantamento suave nos cantos para ajudar a separar a válvula de carretel do 4320.
3. Remova a gaxeta pneumática (chave 16) do dispositivo. É preciso tomar cuidado já que a gaxeta pode ficar presa na válvula de carretel ou na face externa da interface pneumática.
4. Siga as instruções abaixo para instalar uma nova válvula de carretel e gaxeta.

Figura 35. Conjunto 4320 Fisher



GE53345-C


Instalação da válvula de carretel e da gaxeta pneumática

1. Alinhe os cinco furos pequenos da gaxeta (chave 16) com os cinco furos pequenos da válvula de carretel (chave 17). A inserção de dois ou mais parafusos de cabeça cilíndrica sextavada (chave 18) pelo carretel pode ajudar a alinhar a gaxeta com o carretel.
2. Instale o carretel no invólucro, certificando-se de que a lateral do carretel com três conexões de 1/4 NPT esteja visível a partir da frente do dispositivo.
3. Substitua os parafusos de cabeça cilíndrica sextavada restantes (chave 18); aperte com um torque de 4,5 Nm (40 lbf-in.).

Remoção da interface pneumática e gaxeta

1. Siga as instruções acima para remover a válvula de carretel e a gaxeta pneumática.
2. Abra o 4320 e cuidadosamente solte os dois conectores vermelhos das válvulas piloto, mostrados na Figura 36, da placa do sensor.

Figura 36. Interface pneumática



3. Remova os quatro parafusos de cabeça cilíndrica sextavada (chave 27) da interface pneumática (chave 15).
4. Remova a interface pneumática puxando em linha reta para fora do invólucro.
5. Remova com cuidado a gaxeta do invólucro (chave 14). Pode estar conectada à parte traseira da interface pneumática.
6. Remova os quatro anéis de vedação (chave 26).
7. Siga o procedimento abaixo para instalar uma nova interface pneumática e gaxeta.

Instalação da gaxeta e interface pneumática

1. Instale os quatro novos anéis de vedação (chave 26) no invólucro.
2. Instale a nova gaxeta do invólucro (chave 14), certificando-se de que está completamente assentada no invólucro.
3. Alinhe os fios condutores da válvula piloto nas aberturas apropriadas no invólucro e deslize cuidadosamente a interface pneumática no invólucro até que os dois conectores possam ser conectados.
4. Insira a interface pneumática no invólucro.
5. Instale os três parafusos de cabeça cilíndrica sextavada (chave 27) e aperte a 1,13 Nm (10 lbf-in.).
6. Feche a tampa do 4320 e aperte os parafusos desta com um torque de 5,6 a 6,7 Nm (50 a 60 lbf-in.).
7. Siga as instruções na página 61 para instalar a válvula de carretel e a gaxeta pneumática.

Substituição do filtro

1. Remova os dois parafusos segurando o conjunto de filtro (chave 13) no lugar.
2. Remova o conjunto de filtro do invólucro (é correto torcer o filtro para ajudar na remoção).
3. Insira o novo filtro no invólucro, certificando-se de que os furos se alinhem com os furos de parafuso no invólucro.
4. Substitua os dois parafusos que seguram o conjunto de filtro no lugar e aperte a 1,13 Nm (10 lbf-in.).
5. Repita as etapas acima para o segundo filtro.

Peças

⚠ ADVERTÊNCIA

Use apenas peças de substituição Emerson genuínas. Os componentes que não forem fornecidos pela Emerson Automation Solutions não devem ser usados, sob nenhuma circunstância, nos instrumentos Fisher. O uso de componentes que não tenham sido fornecidos pela Emerson poderá anular a garantia, afetar de forma negativa o desempenho dos instrumentos e causar ferimentos ou danos materiais.

Kits de reparo

Observação

Kits de peças somente estão disponíveis para o 4320 com controle liga/desliga.

Kit	Descrição	Número da peça
1	Complete Repair Kit Kit contains Filter Assembly, qty. 2 (key 13); Housing Gasket (key 14); Pneumatic Interface (key 15); Pneumatic Gasket (key 16); Spool Valve (key 17); Hex Socket Cap Screw, qty. 4 (key 18); O-Ring, qty. 4 (key 26); Hex Socket Cap Screw, qty. 3 (key 27); and Vent Assembly, qty. 2 (key 59)	R4300X0RK12
2	Pilot Valve Repair Kit Kit contains key Housing Gasket (key 14); Pneumatic Interface (key 15); Pneumatic Gasket (key 16) Hex Socket Cap Screw, qty. 4 (key 18); O-Ring, qty. 4 (key 26); and Hex Socket Cap Screw, qty. 3 (key 27)	R4300X0PV12
3	Spool Valve Repair Kit Kit contains Pneumatic Gasket (key 16); Spool Valve (key 17); Hex Socket Cap Screw, qty. 4 (key 18); and Vent Assembly, qty. 2 (key 59)	R4300X0SV12
4	Soft Seal Kit Kit contains Housing Gasket (key 14); Pneumatic Gasket (key 16); and O-Ring, qty. 4 (key 26)	R4300X0SS12
5	Filter Repair Kit Kit contains Filter Assembly qty. 2 (key 13)	R4300X00F12

Peças substituíveis

Observação

Entre em contato com o seu [escritório de vendas da Emerson](#) ou com o parceiro de negócios local para obter informações sobre a encomenda de peças.

Descrição

Standard Power Module
Extended Life Power Module

Mounting Kit
Magnet Assembly (typically included with Mounting Kit)



Para obter mais informações sobre o 4320, escaneie ou clique no código QR

A Emerson, a Emerson Automation Solutions ou qualquer uma de suas entidades afiliadas não assumem qualquer responsabilidade pela seleção, utilização e manutenção de quaisquer produtos. A responsabilidade pela seleção, utilização e manutenção adequadas de qualquer produto é exclusiva do comprador e usuário final do produto.

A Fisher é uma marca de propriedade de uma das empresas da família Emerson Automation Solutions, da Emerson Electric Co. Emerson Automation Solutions, Emerson e o logotipo da Emerson são marcas comerciais e de serviço da Emerson Electric Co. HART e *WirelessHART* são marcas registradas da FieldComm Group. Todas as outras marcas são propriedade dos seus respectivos proprietários.

O conteúdo desta publicação é apresentado apenas para fins de informação e, apesar de todos os esforços terem sido feitos para a sua precisão, não deverá ser interpretado como confirmação ou garantia, expressa ou implícita, quanto aos produtos ou serviços descritos nele ou seu uso ou aplicabilidade. Todas as vendas são regidas por nossos termos e condições, que se encontram disponíveis mediante solicitação. Reservamo-nos o direito de modificar ou melhorar os modelos ou especificações de tais produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

Emerson Automation Solutions
Marshalltown, Iowa 50158 USA
Sorocaba, 18087 Brazil
Cernay, 68700 France
Dubai, United Arab Emirates
Singapore 128461 Singapore
www.Fisher.com



Aprovação para atmosferas explosivas do INMETRO para do Fisher™ 4320 Monitor de posição sem fio

Este suplemento fornece informações sobre a aprovação para atmosferas explosivas do INMETRO para o manual de instruções do monitor de posição sem fios 4320. Use-o em conjunto com as informações fornecidas com o manual de instruções do monitor de posição sem fios 4320 ([D103621X0BR](#)).

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. A aprovação do INMETRO é aceita no Brasil.

Algumas placas de identificação podem conter mais de uma aprovação e cada aprovação pode ter requisitos exclusivos de instalação/fios e/ou condições de uso seguro. Estas instruções especiais de segurança são adicionais às instruções já apresentadas e podem substituir os procedimentos de instalação padrão. As instruções especiais estão relacionadas por aprovação. Consulte o manual de instruções para todas as outras informações relacionadas ao monitor de posição sem fios 4320.

Observação

Estas informações complementam as informações da placa de identificação afixada ao produto.

Sempre consulte a placa de identificação correspondente para identificar a certificação adequada.

ADVERTÊNCIA

Se estas instruções de segurança não forem seguidas poderão ocorrer ferimentos ou danos materiais causados por incêndios ou explosões e a reclassificação da área.

Numero de certificado

IEEx 13.0238X

Normas usadas para certificação

ABNT NBR IEC 60079-0:2013

ABNT NBR IEC 60079-11:2013

Intrinsecamente seguro

Módulo de alimentação acionado a bateria sem saída pneumática

Ex ia IIC T3/T4/T5 Ga

Módulo de alimentação acionado a bateria com saída pneumática

Ex ia IIC T4/T5/T6 Ga

Alimentação externa opcional sem saída pneumática

Ex ia IIC T5 Ga

FISHER™

www.Fisher.com


EMERSON™

Be Alimentação externa opcional com saída pneumática

Ex ia IIC T5 Ga

Carcaça:

Type 4X, IP66W, IP67W

Terminal de alimentação externa J5: $U_i = 28\text{ V}$, $I_i = 100\text{ mA}$, $P_i = 1\text{ W}$, $C_i = 78\text{ nF}$, $L_i = 2.63\text{ mH}$ **Terminais de comunicação HART WP1/WP2:** $U_i = 6\text{ VDC}$, $I_i = 5\text{ mA}$, $P_i = 30\text{ mW}$, $C_i = 2.5\text{ nF}$, $L_i = 0\text{ mH}$ $U_o = 6\text{ VDC}$, $I_o = 14\text{ mA}$, $P_o = 84\text{ mW}$, $C_o = 39\text{ }\mu\text{F}$, $L_o = 150\text{ mH}$ **Classificação de temperatura:****Módulo de alimentação acionado a bateria sem saída pneumática** $T_5 = -40^\circ\text{C} \leq T_{amb} \leq +40^\circ\text{C}$; $T_4 = -40^\circ\text{C} \leq T_{amb} \leq +75^\circ\text{C}$; $T_3 = -40^\circ\text{C} \leq T_{amb} \leq +85^\circ\text{C}$ **Módulo de alimentação acionado a bateria com saída pneumática** $T_6 = -20^\circ\text{C} \leq T_{amb} \leq +31^\circ\text{C}$; $T_5 = -20^\circ\text{C} \leq T_{amb} \leq +46^\circ\text{C}$; $T_4 = -20^\circ\text{C} \leq T_{amb} \leq +50^\circ\text{C}$ **Alimentação externa opcional sem saída pneumática** $T_5 = -40^\circ\text{C} \leq T_{amb} \leq +80^\circ\text{C}$ **Alimentação externa opcional com saída pneumática** $T_5 = -20^\circ\text{C} \leq T_{amb} \leq +50^\circ\text{C}$ **Condições especiais de uso****Equipamento com um módulo de alimentação a bateria:**

- As conexões HART, terminais WP1 e WP2, somente podem ser conectadas a equipamentos intrinsecamente seguros certificados no âmbito do SBAC e de acordo com as instruções de seu fabricante. Esta combinação deve ser compatível no que diz respeito às regras de segurança intrínseca.
- O equipamento não deve ser submetido a impactos mecânicos ou atritos.
- O equipamento somente pode ser energizado com um dos seguintes módulos de alimentação GE57654X012 ou GE57655X012.
- Válvulas piezoelétricas devem ser utilizadas somente para controle de meio não inflamável.

Equipamento com alimentação externa:

- O equipamento somente pode ser ligado externamente por meio de um módulo de alimentação externo GE61615X012.



Nem a Emerson, nem a Emerson Automation Solutions, nem qualquer das suas entidades afiliadas assumem qualquer responsabilidade pela seleção, utilização e manutenção de quaisquer produtos. A responsabilidade pela devida seleção, utilização e manutenção de qualquer produto é unicamente do comprador e do usuário final.

Fisher é uma marca de propriedade de uma das companhias na divisão comercial da Emerson Automation Solutions na Emerson Electric Co. Emerson Automation Solutions, Emerson e o logotipo da Emerson são marcas comerciais e de serviço da Emerson Electric Co. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários.

O conteúdo desta publicação é apresentado apenas para efeito de informação e embora todos os esforços tenham sido feitos para assegurar a sua precisão, este não deve ser entendido como garantia, expressa ou implícita, relativamente aos produtos ou serviços descritos aqui ou à sua utilização ou aplicação. Todas as vendas são regidas por nossos termos e condições, os quais são disponibilizados sob solicitação. Reservamo-nos o direito de modificar ou melhorar os designs ou especificações de tais produtos a qualquer momento, sem aviso prévio.

Emerson Automation Solutions

Marshalltown, Iowa 50158 USA

Sorocaba, 18087 Brazil

Cernay, 68700 France

Dubai, United Arab Emirates

Singapore 128461 Singapore

www.Fisher.com

