

Anleitung zur Fehlerbehebung

Y und in.xe-Serie



mögliche Fehlermeldungen

Erklärungen der Fehlermeldungen

schrittweise Fehlerbehebung



Inhaltsverzeichnis

Warnung.....	2
Fehlerbehebung	3
- Diagnose - LEDs Beschreibung in.yj.....	3
- Diagnose - LEDs Beschreibung in.ye-v3.....	6
- Mögliche Fehlermeldungen bei in.yj, in.ye, in.yt und in.xe Kontroll-Systemen	10
- HL Fehlermeldung	11
- Prr Fehlermeldung	14
- FLO Fehlermeldung	15
- UPL Fehlermeldung	16
- AOH Fehlermeldung	16
- OH Fehlermeldung.....	17
- Hr Fehlermeldung	18
- Pumpe 1, 2, 3, 4, 5 oder das Gebläse funktioniert nicht	19
- Die Zirkulationspumpe funktioniert nicht	23
- Der Ozonator funktioniert nicht.....	23
- Nichts funktioniert: Nord Amerika-Modell	24
- Nichts scheint zu arbeiten (CE/AS/NZS Modelle) oder (CE-Modelle)	26
- Der Spa heizt nicht	29
- Bedienfeld scheint nicht zu arbeiten	31
- GFCI/RCD Schaltung	32

Warnung



WARNUNG:

Vor Anschluss und Installation, die folgende Anleitung lesen!


- * BEI INSTALLATIONEN, DIE NICHT IN EINEM EINFAMILIENHAUS VORGENOMMEN WERDEN, MUSS EIN DEUTLICH SICHTBARER NOT-AUS-SCHALTER ANGEBRACHT WERDEN. DER SCHALTER SOLLTE GUT ERREICHBAR IN EINEM ABSTAND VON CA. 1,52 M (5') ANGEBRACHT SEIN UND VOM BENUTZER IMMER GUT ZU SEHEN SEIN.
- * JEDES BESCHÄDIGTE KABEL MUSS UMGEHEND ERSETZT WERDEN.
- * VOR JEDER MODIFIKATION DER KABEL ODER EINEM SERVICE IST DER STROM AUSZUSCHALTEN.
- * UM EINEN STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, MÜSSEN ALLE LEITUNGEN MIT EINER HÜLSE VERSEHEN WERDEN. LOSE LEITUNGEN SIND MIT KABELBINDERN ZU BEFESTIGEN.
- * DIESE EINHEIT SOLLTE NICHT IN DER NÄHE LEICHT ENTZÜNDLICHER MATERIALIEN VERWENDET WERDEN.
- * SCHLECHTE SPANNUNGSVERSORGUNG ODER SCHLECHTE KABELVERBINDUNGEN KÖNNEN SCHÄDEN AN DEM KONTROLLSYSTEM HERVORRUFEN. LESEN SIE DIE FOLGENDEN ANLEITUNGEN FÜR DIE VERKABELUNG WENN SIE DIE STROMVERSORGUNG ANSCHLIESSEN.
- * DIESES PACK BESITZT KEINE KOMPONENTEN, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. SETZEN SIE SICH MIT EINEM AUTORISIERTEN SERVICE-CENTER IN VERBINDUNG.
- * ALLE ANSCHLÜSSE MÜSSEN VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER VORGENOMMEN WERDEN. ES MÜSSEN DIE LANDESVORSCHRIFTEN UND NORMEN BERÜCKSICHTIGT WERDEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER INSTALLATION GELTEN.
- * DIE ENTSORGUNG DER EINHEIT MUSS NACH DEN GELTENDEN ABFALLBESEITUNGS-BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES VORGENOMMEN WERDEN.
- * DIESE ANLAGE SOLLTE NICHT VON PERONEN (KINDER EINGESCHLOSSEN) VERWENDET WERDEN, DIE IN IRGEND EINER FORM BEEINTRÄCHTIGT SIND. DARÜBER HINAUS SOLLTE AUS SICHERHEITSGRÜNDEN VOR DER VERWENDUNG EINE EINWEISUNG DURCH EINE VERANTWORTLICHE PERSON STATTFINDEN.
- * KINDER SOLLTEN DARAUF HINGEWIESEN WERDEN, NICHT MIT DER ANLAGE ZU SPIELEN.
- * ALLE ANSCHLÜSSE SIND SICHER VORZUNEHMEN UND NACH DEN BESTEHENDEN VORSCHRIFTEN AUSZUFÜHREN.
- * ACHTUNG: UM STROMSCHLÄGE ODER EINE FEHLERHAFT FUNKTION DER RÜCKSTELLUNG DES ÜBERHITZUNGSSCHUTZES ZU VERMEIDEN, DARF DAS GERÄT NICHT IN VERBINDUNG MIT EINEM EXTERNEN SCHALTER (WIE Z.B. TIMER), BEZIEHUNGSWEISE MIT EINER STEUEREINHEIT, DIE DAS GERÄT REGELMÄSSIG EIN UND AUSGESCHALTET, BETRIEBEN WERDEN.
- * SÄMTLICHE STROMFÜHRENDEN TEILE AUSSER EXTRA DAFÜR VORGESEHENE NIEDERVOLTKOMPONENTEN (BIS ZU 12 V), DÜRFEN NICHT IN REICHWEITE ZUM SPA-BENUTZER ANGEBRACHT SEIN.
- * ES IST DARAUF ZU ACHTEN, DASS KEINE GERÄTE (AUSSER DER SPA-FERNBEDIENUNG) IN DEN SPA FALLEN KÖNNEN.
- * ALLE KOMPONENTEN SIND SICHER IN DAFÜR VORGESEHENEN BEREICHEN ZU INSTALLIEREN. ES SIND DIE JEWEILIGEN LANDESBESTIMMUNGEN EINZUHALTEN.
- * EIN BESTIMMTER ABSTAND ZWISCHEN DEN EINZELNEN KOMPONENTEN WIRD NICHT VORGEZEIGT. ES IST LEDIGLICH DARAUF ZU ACHTEN, DASS DIE UMGEBUNGSTEMPERATUR DES KONTROLLSYSTEMS 60°C NICHT ÜBERSCHREITET.

Gecko®, und die entsprechenden Logos sind eingetragene Markenzeichen von Gecko Alliance Group.
in.ye-V3™, in.ye™, in.yt™, in.yj™, Y series™, in.touch™, in.claw™, in.port™, in.flo™, in.put™, in.seal™, in.link™, in.t.cip™, in.stik™, in.k300™, in.k330™, in.k450™, in.k1000™, in.k1000+™, in.k1001™, in.k1001+™, in.k800™, in.k500™, heat.wav™, und die entsprechenden Logos sind eingetragene Markenzeichen von Gecko Alliance Group.

Alle im Folgenden erwähnten Firmenbezeichnungen und Marken sind entsprechend vom jeweiligen Eigner geschützt.

Fehlerbehebung

Diagnose - LEDs Beschreibung in.yj



* D2 Bezeichnung wird auf PCB nicht gefunden, D2 befindet sich zwischen RD2 und E2.


Fall	Anzeige	Beschreibung	Details	Aktion
1	Power	Status Generalstromzufuhr 12V	Sollte immer auf ON stehen bei OFF, funktioniert nichts. Mögliche Ursachen:	
			Eingang nicht angeschlossen	Prüfen Sie den Anschluss des Eingangs an P12
			Hauptsicherung OFF	Überprüfen Sie die Installation der Hauptsicherung. Schauen Sie im Abschnitt Installationstips GFCI/RDC nach.
			Kurzschluss zwischen dem 12V Anschluss und einem nahen Signal	Prüfen Sie folgende Stecker in angegebener Reihenfolge: P22 (C-pin 6); P17 (CO-pin 6); P38 (RGB-pin 4), P33 (Licht-pin 3), P1 (pin 4)
			Problem auf der Platine	Tauschen Sie die in.yj-V3 Platine aus
2	Power Ext	externer 12V und 5V Stromzufuhr-Status	Sollte immer auf ON stehen Wenn OFF, funktionieren externe Aggregate nicht. Mögliche Ursachen:	
			Kurzschluss zwischen dem 12V Anschluss und einem nahen Signal	Prüfen Sie folgende Stecker in angegebener Reihenfolge: P22 (C-pin 6); P17 (CO-pin 6)
			Kurzschluss zwischen dem 5V Anschluss und einem nahen Signal	Prüfen Sie folgende Stecker in angegebener Reihenfolge: P22 (C-pin 4); P17 (CO-pin 4); P1 (pin 4); P8 (Pin 1)
3	D8, D9 & D10	MCU status	D8 sollte immer blinken, D9 und D10 sind immer OFF. Falls nicht, prüfen Sie folgende Ursachen:	
			Die Platine startet (power on)	Warten Sie ca. 10 Sekunden
			D8, D9 und D10 blinken synchron: Bootsektor vorhanden, jedoch keine gültige Firmware im Speicher installiert	Strom ausschalten. in.stik mit gültiger Software einsetzen; Strom wieder einschalten
			D8 immer ON (mehr als 10s), D9 und D10 immer OFF: in.yj ist im UPL Status	Strom ausschalten. in.stik mit gültiger Software einsetzen; Strom wieder einschalten

Fall	Anzeige	Beschreibung	Details	Aktion
			D8 immer ON, D9 blinkt und D10 ist immer OFF: Software wird aktuell vom in.stik geladen	Warten Sie ca. 1 Minute
			POWER Led ist OFF	Siehe Fall #1
			Problem auf der Platine	Tauschen Sie die in.yj-V3 Platine aus
4	D2	HL Relais (K2-K3) cmd Status	Sollte immer auf ON stehen Wenn OFF; mögliche Ursachen	
			Limitüberschreitung (high limit)	Siehe HL Sektion
			Leitung der Heizung oder der Sensoren nicht angeschlossen	Prüfen Sie die Leitungen der Heizung sowie der Sensoren
			F2 geschmolzen (nur CE Modelle)	F2 prüfen
5	D6	Pumpe 1 low Relais (K6) cmd Status	Sollte immer auf ON stehen, wenn Pumpe 1 auf langsamer Stufe läuft, sonst OFF.	
			Wenn Led ON und Pumpe 1 läuft nicht:	
			Problem mit Pumpe 1 bzw. deren Anschluss	Prüfen Sie den Anschluss der Pumpe
			F2 geschmolzen	F2 prüfen
			Wenn Led aus und Pumpe 1 uft in erster Stufe:	
6	D7	Pumpe 1 high Relais (K7) cmd Status	Sollte immer auf ON stehen; wenn Pumpe 1 auf schneller Stufe läuft, ansonsten OFF.	
			Wenn Led ON und Pumpe 1 läuft nicht:	
			Probleme mit Pumpe 1 bzw. deren Anschluss	Prüfen Sie den Anschluss der Pumpe
			F2 geschmolzen	F2 prüfen
			Wenn LED aus und Pumpe auf 2. Stufe läuft:	
7	D5	Pump 2 Relais (K5) cmd Status oder Kinetic Schutz (-KR Option) Relais (K5) cmd Status	Sollte immer auf ON stehen wenn Pumpe 2 läuft, sonst OFF.	
			Wenn LED ON und Pumpe läuft nicht:	
			Problem mit Pumpe bzw. Anschluss	Prüfen Sie den Anschluss der Pumpe
			F2 oder F4 geschmolzen	F2 und F4 prüfen
			Wenn Led OFF und Pumpe 2 läuft:	
8	D4	Regulierungs-Relais (K4) cmd Status	Sollte immer auf ON stehen, wenn das System heizt; ansonsten OFF.	
			Wenn Led ON und System heizt nicht:	
			Problem mit Heizungsanschluss	Prüfen Sie den Heizungsanschluss
			F2 geschmolzen (nur CE Modelle)	F2 prüfen
			Problem mit dem Heizelement	Ersetzen Sie das Heizelement
			Wenn Led OFF und System heizt:	
			Problem mit Relais K4	Tauschen Sie die in.yj-V3 Platine aus

Fehlerbehebung

Fall	Anzeige	Beschreibung	Details	Aktion
9	FLO	Status der Strömung	Sollte auf ON stehen, wenn Strömung erkannt wird. Sonst OFF.	Bei FLO Fehlermeldung, siehe FLO Sektion
			Falls nicht, folgende Ursachen:	
			Pumpe 1 läuft nicht auf langsamer Stufe	Siehe Fall 5
			Das System führt eine Prüfung der Strömung aus	Warten Sie ca. 2 Minuten
			Die Strömung ist zu gering	Prüfen Sie, ob die Strömung behindert wird
10	KIN	KINETIC Schutzstatus	Probleme mit dem Heizelement/ Sensoren	Wechseln Sie das Heizelement
			Sollte auf OFF stehen.	Bei FLO-Fehlermeldung: siehe FLO-Sektion
			Wenn ON, mögliche Ursachen:	
			KINETIC Status: seit mehr als 2 Stunden keine ausreichende Strömung gemessen.	Sie erneut den LED KIN Status um den Fehler zu bestätigen.
			Alle Ausgänge inklusive Heizung werden bis zur nächsten Durchflusskontrolle 2 Stunden später deaktiviert.	Starten Sie den Controller neu und warten Sie auf das FLO-Statusupdate. Wenn die FLO-LED aus ist, gehen Sie zu Fall Nr. 10.
			Wenn für den Controller die Durchflussprüfung erfolgreich ist, verschwindet der Kinetikfehler.	Wenn die FLO-LED AN ist, fahren Sie mit der normalen Wartung und Filterreinigung fort... Denken Sie daran, dass der kinetische Fehler erneut auftreten kann, es ist wirklich selten, dass ein zeitlich befristeter kinetischer Fehler auftritt.
			Blinkend: interne Kommunikation zwischen Pack und Heizung	n/a
11	D3	Licht & RGB cmd Status	Problem mit Heizelement	Wechseln Sie das Heizelement
			Ist auf ON wenn das Licht eingeschaltet ist, ansonsten OFF.	
			Falls nicht, folgende Ursachen:	
			Keine Stromversorgung	Siehe Fall #1

Diagnose - LEDs Beschreibung in.ye-v3



Fall	Anzeige	Beschreibung	Details	Aktion
1	Power	Status Generalstromzufuhr 12V	Sollte immer auf ON stehen bei OFF, funktioniert nichts. Mögliche Ursachen:	
			Eingang nicht angeschlossen	Prüfen Sie den Anschluss des Eingangs an P1.
			Hauptsicherung OFF	Überprüfen Sie die Installation der Hauptsicherung. Schauen Sie im Abschnitt Installationstips GFCI/RDC nach.
			Kurzschluss zwischen dem 12V Anschluss und einem nahen Signal	Prüfen Sie folgende Stecker in angegebener Reihenfolge: P73 (CO-pin 6); P72 (CO-pin 6); P63 et P64 (RGB-pin 4); P65 (Licht-pin 3); P59 (A.PORT-pin 4); P62 (K.PORT-pin 4); P61 (B-EXT-COM-pin 8); P58 (pin 1); P74 (C1-pin 6); P75 (pin 6).
			Problem auf der Platine	Tauschen Sie die in.ye-V3 Platine aus
2	Power Ext	externer 12V und 5V Stromzufuhr-Status	Sollte immer auf ON stehen Wenn OFF, funktionieren externe Aggregate nicht. Mögliche Ursachen:	
			Kurzschluss zwischen dem 12V Anschluss und einem nahen Signal	Prüfen Sie folgende Stecker in angegebener Reihenfolge: P74 (C1-pin 6).
			Kurzschluss zwischen dem 5V Anschluss und einem nahen Signal	Prüfen Sie folgende Stecker in angegebener Reihenfolge: P74 (C1-pin 4); P73 (CO-pin 4); P72 (CO-pin 4).
			Bedienfeld nicht verbunden	Prüfen sie die Bedienfeldverbindung P74 Anschluss (C1).
3	D6, D7 & D8	MCU status	D6 sollte immer blinken. D7 und D8 sind immer OFF. Falls nicht, prüfen Sie folgende Ursachen:	
			Die Platine startet (power on)	Warten Sie ca. 10 Sekunden

Fehlerbehebung

Fall	Anzeige	Beschreibung	Details	Aktion
			D6, D7 und D8 blinken synchron: Bootsektor vorhanden, jedoch keine gültige Firmware im Speicher installiert	Strom ausschalten. in.stik mit gültiger Software einsetzen; Strom wieder einschalten
			D6 immer ON, D7 blinkt und D8 ist immer OFF: Software wird aktuell vom in.stik geladen	Warten Sie ca. 1 Minute
			POWER Led ist OFF	Siehe Fall #1
			Problem auf der Platine	Tauschen Sie die in.ye-V3 Platine aus
4	D11	HL Relais (K7-K10) cmd status	Sollte immer auf ON stehen Wenn OFF; mögliche Ursachen	
			Limitüberschreitung (high limit)	Siehe HL Sektion
			F1 geschmolzen (nur CE Modelle)	F1 prüfen
5	D4	Relais (K1) cmd status	Sollte immer eingeschaltet sein, wenn das Zubehör eingeschaltet ist. (Siehe Zubehör Konfigurationsdokumentation)	
			Wenn eingeschaltet und das Zubehör funktioniert nicht:	
			Problem mit dem Anschluss des Zubehörs	Überprüfen Sie den Anschluss des Zubehörs
			F2 geschmolzen	F2 prüfen
			Wenn ausgeschaltet und das Zubehör läuft:	
6	D5	Relais (K2) cmd status	Sollte immer eingeschaltet sein, wenn das Zubehör eingeschaltet ist. (Siehe Zubehör Konfigurationsdokumentation)	
			Wenn eingeschaltet und das Zubehör funktioniert nicht:	
			Problem mit dem Anschluss des Zubehörs	Überprüfen Sie den Anschluss des Zubehörs
			F2 geschmolzen	F2 prüfen
			Wenn ausgeschaltet und das Zubehör läuft:	
7	D1	Relais (K3) cmd status	Sollte immer eingeschaltet sein, wenn das Zubehör eingeschaltet ist. (Siehe Zubehör Konfigurationsdokumentation)	
			Wenn eingeschaltet und das Zubehör funktioniert nicht:	
			Problem mit dem Anschluss des Zubehörs	Überprüfen Sie den Anschluss des Zubehörs
			F3 geschmolzen	F3 prüfen
			Wenn ausgeschaltet und das Zubehör läuft:	
			Problem mit Relais K1	Tauschen Sie die in.ye-V3 Platine aus
			Problem mit Relais K2	Tauschen Sie die in.ye-V3 Platine aus
			Sollte immer eingeschaltet sein, wenn das Zubehör eingeschaltet ist. (Siehe Zubehör Konfigurationsdokumentation)	
			Wenn eingeschaltet und das Zubehör funktioniert nicht:	
			Problem mit dem Anschluss des Zubehörs	Überprüfen Sie den Anschluss des Zubehörs
			F3 geschmolzen	F3 prüfen
			Wenn ausgeschaltet und das Zubehör läuft:	
			Problem mit Relais K3	Tauschen Sie die in.ye-V3 Platine aus

Fall	Anzeige	Beschreibung	Details	Aktion
8	D3	Relais (K4) cmd status	Sollte immer eingeschaltet sein, wenn das Zubehör eingeschaltet ist. (Siehe Zubehör Konfigurationsdokumentation)	
			Wenn eingeschaltet und das Zubehör funktioniert nicht:	
			Problem mit Anschluss des Zubehörs	Überprüfen Sie den Anschluss des Zubehörs
			F1 oder F3* geschmolzen	F1 oder F3* prüfen
			Wenn ausgeschaltet und das Zubehör läuft:	
9	D2	Relais (K6) cmd status	Sollte immer eingeschaltet sein, wenn das Zubehör eingeschaltet ist. (Siehe Zubehör Konfigurationsdokumentation)	
			Wenn eingeschaltet und das Zubehör funktioniert nicht:	
			Problem mit Anschluss des Zubehörs	Überprüfen Sie den Anschluss des Zubehörs
			F3 geschmolzen	F3 prüfen
			Wenn ausgeschaltet und das Zubehör läuft:	
10	D13	Regulierungs-Relais (K9) cmd status	Sollte immer auf ON stehen, wenn das System heizt; ansonsten OFF.	
			Wenn Led ON und System heizt nicht:	
			Problem mit Heizungsanschluss	Prüfen Sie den Heizungsanschluss
			F1 geschmolzen (on CE models only)	F1 prüfen
			Problem mit Heizelement	Heizelement austauschen
11	FLO	Status der Strömung	Wenn Led OFF und System heizt:	
			Probleme mit Relais K9	Tauschen Sie die in.ye-V3 Platine aus
			Sollte auf ON stehen, wenn Strömung erkannt wird. Sonst OFF.	Bei FLO Fehlermeldung, siehe FLO Sektion
			Falls nicht, folgende Ursachen:	
			Das System führt eine Prüfung der Strömung aus	Warten Sie ca. 2 Minuten
			Die Strömung ist zu gering	Prüfen Sie, ob die Strömung behindert wird
			Problem mit Heizelement	Heizelement austauschen

* Bitte sehen Sie in Ihrer Konfiguration nach, welche Sicherung (F1 oder F3) Sie prüfen müssen.

Troubleshooting

Fall	Anzeige	Beschreibung	Details	Aktion
12	KIN	KINETIC protection status	Sollte auf OFF stehen. Wenn ON, mögliche Ursachen: KINETIC Status: seit mehr als 2 Stunden keine ausreichende Strömung gemessen Alle Ausgänge inklusive Heizung werden bis zur nächsten Durchflusskontrolle 2 Stunden später deaktiviert. Wenn für den Controller die Flussprüfung erfolgreich ist, verschwindet der Kinetikfehler. Blinkend: interner Kommunikationsfehler Fehlerhafte Spasteuerung (FLO und KIN LEDs sind gleichzeitig an)	Bei FLO-Fehlermeldung: siehe FLO-Sektion Starten Sie den Controller neu und warten Sie auf das FLO-Statusupdate. Wenn die FLO-LED AUS ist, fahren Sie mit Fall #11 fort. Wenn die FLO-LED AN ist, fahren Sie mit der normalen Wartung und Filterreinigung fort... Denken Sie daran, dass der kinetische Fehler erneut auftreten kann, es ist wirklich selten, dass ein zeitlich befristeter kinetischer Fehler auftritt. n/a Ersetzen Sie das Spasteuerung
13	D10	Licht & RGB cmd Status	Ist auf ON wenn das Licht eingeschaltet ist, ansonsten OFF. Falls nicht, folgende Ursachen: Keine Stromversorgung	Siehe Fall #1

Option EXT-1R



Fall	Anzeige	Beschreibung	Details	Aktion
14	D101	Relay (K26) cmd status <i>* Bitte beachten Sie, dass das Relais auf der optionalen Platine EXT-1R enthalten ist.</i>	Sollte immer eingeschaltet sein, wenn das Zubehör eingeschaltet ist. (Siehe Zubehör Konfigurationsdokumentation) Wenn eingeschaltet und das Zubehör funktioniert nicht: Problem mit Anschluss des Zubehörs F23 geschmolzen Wenn ausgeschaltet und das Zubehör läuft: Problem mit Relais K26	Überprüfen Sie den Anschluss des Zubehörs F23 prüfen Tauschen sie die in.EXT-1R Platine aus

Mögliche Fehlermeldungen bei in.yj, in.ye, in.yt und in.xe Kontroll-Systemen

Die Fehlermeldungen beschreiben eine Störung oder ein Problem, welches beseitigt werden muss, um eine gute Funktion des Systems zu gewährleisten. Die Fehlermeldung sowie die Wassertemperatur werden abwechselnd auf dem Bildschirm angezeigt.

Im Folgenden sind die Fehlermeldungen aufgeführt, die auf dem LCD bzw. LED-Bildschirm angezeigt werden. Wenn Ihr Spa mit einem Farbbildschirm ausgestattet ist, sehen Sie bitte in dem entsprechenden [Handbuch](#) nach, um mehr Informationen zu erhalten.



HL

Die Wassertemperatur hat 119°F (48°C) erreicht.

Gehen Sie nicht in das Spa-Wasser!



Prr

Es wurde ein Fehler bei den Messfühlern festgestellt. Das System überprüft permanent, ob sich die Temperaturwerte im zulässigen Bereich befinden.



FLO

Das System hat festgestellt, dass die notwendige Strömung trotz Betrieb der Heizungspumpe nicht anliegt.



UPL

Es wird keine LL-Konfiguration vom System erkannt. Benutzen Sie einen passenden in.stick um die Kontrolleinheit zu programmieren.



AOH


Die Temperatur innerhalb der Spa-Struktur hat den zulässigen Wert überschritten.



OH

Die Wassertemperatur hat 108°F (42,2°C) überschritten.

Gehen Sie nicht in das Spa-Wasser!



Hr

Ein interner Hardware-Fehler wurde erkannt.

Hinweis: Nur bei einer in.xe-Steuerung, kann die Meldung nicht mit einem in.k330-Bedienfeld angezeigt werden.

Fehlerbehebung


HL Fehlermeldung



Das System hat sich abgeschaltet, da die maximale Wassertemperatur von 119° F (48°C) erreicht wurde.



Anschluss Messfühler
(Temperaturregelung sowie Überhitzungssignal)



in.yj-re

Warnung: führen Sie die folgenden Operationen mit Vorsicht durch, da die Heizröhre sehr heiss sein kann.

- Messen Sie die Wassertemperatur mit einem digitalen Thermometer und vergleichen Sie den Wert mit der Anzeige des Systems.

Wenn die gemessene Temperatur unter 119°F (48 °C) liegt:

*Für in.yj-re
Kontrollsysteme:*


- Überprüfen Sie, ob der Überhitzungs-Messfühler korrekt in der Verrohrung angebracht ist.

Wenn dies der Fall ist, überprüfen Sie den Wasserdurchfluss (verschlossene Ventile oder verstopfte Filter)
- Prüfen Sie die Steckverbindung des Messfühlers auf der Platine (P40)
- Schalten Sie den Spa aus und starten Sie das System neu.
- Wenn der Fehler HL weiterhin bleibt, ersetzen Sie den Messfühler. Wenn der Fehler HL nach dem Ersetzen des Messfühlers weiterhin besteht, ersetzen Sie das Kontrollsystem.

Die gemessene Temperatur ist unter 119 °F (48°C) und die Heizröhre ist heiss:

- Überprüfen Sie vorsichtig die Temperatur der Heizröhre. Wenn diese heiss ist, überprüfen Sie, dass nichts den Wasserdurchfluss stört (Ventile geschlossen bzw. Filter verschmutzt)
- Schalten Sie den Spa aus und starten Sie das System neu.
- Wenn der Fehler HL weiterhin besteht, ersetzen Sie die Heizröhre.
- Wenn der Fehler HL weiterhin besteht, ersetzen Sie das Kontrollsystem.

Fehlerbehebung




Wenn die gemessene Temperatur unter 119 °F (48°C) ist und die Heizröhre ist nicht heiss:

Für in.yj Kontrollsysteme:

- Überprüfen Sie, ob das Niedervolt-Anschlusskabel (heat.wav) richtig mit dem Anschluss P1 verbunden ist.

Für in.ye, in.yt und in.xe Kontrollsysteme:

- Prüfen Sie, ob der Regel-Überhitzungssensor richtig angeschlossen ist.
- Schalten Sie den Spa aus und starten Sie das System neu.
- Wenn der Fehler HL bleibt, ersetzen Sie die Heizröhre.
- Wenn der Fehler HL bleibt, ersetzen Sie das Kontrollsystem.




Wenn die gemessene Temperatur gleich oder höher als 119 °F (48°C) ist, und nicht mit der Anzeige auf dem Bedienfeld übereinstimmt:

Für in.yj-re Kontrollsysteme:

- Prüfen Sie, ob der Messfühler richtig mit dem Anschluss (P40) verbunden ist.
- Wenn das Kabel richtig verbunden ist, ersetzen Sie den Messfühler.
- Schalten Sie den Spa aus und starten Sie das System neu.
- Wenn der Fehler HL weiterhin besteht, ersetzen Sie das Kontrollsystem.

Für in.yj Kontrollsysteme:

- Prüfen Sie, ob das heat.wav Niedervoltkabel richtig mit dem Anschluss (P1) verbunden ist.



Für in.ye, in.yt und in.xe Kontrollsysteme:

- Prüfen Sie, ob der Regel- und Überhitzungsbegrenzungs messfühler richtig angeschlossen ist.
- Wenn das Kabel richtig angeschlossen ist, ersetzen Sie die Heizröhre.
- Schalten Sie den Spa aus und starten Sie das System neu.
- Wenn der Fehler HL weiterhin besteht, ersetzen Sie das Kontrollsystem.

Fehlerbehebung



in.yj-re


Wenn die gemessene Temperatur 119°F (48°C) oder höher ist, und die Aussentemperatur ist hoch:

- Öffnen Sie die Spa-Abdeckung (ebenfalls in der Nacht)
- Starten Sie das Gebläse, wenn vorhanden.
- Warten Sie, bis sich der Spa abgekühlt hat; fügen Sie gegebenenfalls kaltes Wasser hinzu.
- Schalten Sie den Spa aus und starten Sie das System neu.


Die gemessene Temperatur beträgt 119°F (48°C) oder mehr, und die Umgebungstemperatur ist nicht die Ursache:

Für in.yj-re Kontroll-Systeme:


- Prüfen Sie, ob der Messfühler richtig mit dem Anschluss (P40) verbunden ist.
- Stellen Sie den Wert für die gewünschte Temperatur unter die aktuelle Temperatur. Das Symbol für die Heizung sollte nun ausgeschaltet sein.
- Schalten Sie alle Pumpen aus. Wenn weiterhin eine Pumpe läuft, ersetzen Sie das Kontrollsystem.
- Schalten Sie den Spa aus und starten Sie das System neu.
- Wenn der Fehler HL weiterhin besteht, ersetzen Sie den Messfühler.
- Wenn der Fehler HL nach dem Austausch des Messfühlers weiterhin besteht, ersetzen Sie das Kontroll-System.




in.yj



in.ye-V3



in.ye und in.yt



in.xe

Die gemessene Temperatur beträgt 119°F (48°C) oder mehr, und die Umgebungstemperatur ist nicht die Ursache:


Für in.yj, in.ye, in.yt und in.xe Kontrollsysteme:

- Stellen Sie den Wert für die gewünschte Temperatur unter die aktuelle Temperatur. Das Symbol für die Heizung sollte nun ausgeschaltet sein.
- Verwenden Sie einen Voltmeter und messen Sie die Spannung zwischen L1 und Erde.
- Wenn Sie 120 V bzw. 240 V messen, ersetzen Sie das Kontroll-System.
- Wenn Sie nicht 120 V oder 240 V messen, ist es möglich, dass die Abwärme der Pumpe das Wasser während des Filterzyklus aufheizt.
- Reduzieren Sie die Dauer des Filterzyklus
- Schalten Sie den Spa aus und starten Sie das System neu.

Prr Fehlermeldung



Problem mit dem Messfühler




Für in.yj-re Kontrollsysteme:

- Prüfen Sie, ob der Messfühler richtig mit dem Anschluss (P40) verbunden ist.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie den Messfühler.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das Kontrollsystem.

Für in.yj Kontrollsysteme:

- Prüfen Sie, ob das heat.wav Niedervoltkabel richtig mit dem Anschluss (P1) verbunden ist.
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie die Heizung.
- Wenn der Fehler weiterhin besteht, ersetzen Sie das Kontrollsystem.



Für in.ye, in.yt und in.xe Kontrollsysteme:

- Prüfen Sie, ob der Regel- und Überhitzungsbegrenzungsmessfühler (oberhalb der Heizröhre) richtig angeschlossen ist.
- Ersetzen Sie die Heizröhre, wenn das Problem weiterhin besteht.
- Ersetzen Sie das Kontrollsystem, wenn das Problem weiterhin besteht.

Fehlerbehebung

FLO Fehlermeldung




Das System hat keine Strömung erkannt, obwohl die Hauptpumpe in Betrieb ist.

Prüfen Sie, ob die LL-Konfiguration mit dem System kompatibel ist. Prüfen Sie, ob die für das Heizen zuständige Pumpe richtig angeschlossen ist. (Vergleichen Sie die HP-Option in der Händler-Menue-Option. Weitere Einzelheiten bezüglich der HP-Option ersehen Sie aus der [Anleitung zur Inbetriebnahme beziehungsweise der Anleitung zur Basiskonfiguration](#) für die Y-Serie und in.xe-Serie.)




Anschluss Messfühler
(heat.wav Niedervoltkabel)



in.yj


- Überprüfen Sie den Wasserlevel und ob alle Ventile geöffnet sind.
- Überprüfen Sie die Filter.
- Überprüfen Sie die Durchströmung der Heizung (Minimum 68 l/min)
- Vergewissern Sie sich, dass keine Luftblasen im Wasserkreislauf eingeschlossen sind (die Pumpen können dabei ungewöhnliche Geräusche von sich geben. Wenn sich Blasen gebildet haben, starten Sie die Pumpe und öffnen Sie vorsichtig die Flanschverbindung zur Pumpe, sodass die eingeschlossene Luft entweichen kann. Schliessen Sie sodann die Flanschverbindung.
- Prüfen Sie, ob die Pumpe für das Heizen in Betrieb ist.
- Für in.yj Kontrollsysteme: Prüfen Sie, ob das Heizungs-Niedervoltkabel richtig an (P1) angeschlossen ist.

in.flo Kabel




in.ye-V3

in.flo Kabel



in.ye und in.yt

in.flo Kabel



in.xe

- Für in.ye, in.yt und in.xe Kontrollsysteme: Prüfen Sie, ob das in.flo Kabel (oberhalb der Heizröhre) richtig angeschlossen ist.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie die Heizröhre.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das Kontrollsystem.

Fehlerbehebung

UPL Fehlermeldung



Es ist keine LL-Konfiguration im Systemspeicher hinterlegt!



- Stecken Sie einen entsprechenden in.stick in die Kontrolleinheit ein, um eine LL-Programmierung vorzunehmen. Ohne diese kann das System nicht funktionieren.

- Rufen Sie die Hotline an (1-800-784-3256)

Anmerkung: Diese Nummer ist nur für Händler und autorisierte Servicekräfte.

AOH Fehlermeldung



Die Temperatur innerhalb der Spa-Verkleidung ist zu hoch.



- Entfernen Sie die Spa-Verkleidung und lassen Sie das Wasser abkühlen, bis der Fehler nicht mehr erscheint.
- Ersetzen Sie das Kontrollsystem, wenn der Fehler bestehen bleibt.

Fehlerbehebung

OH Fehlermeldung



Die Wassertemperatur hat 42°C (108°F) erreicht



- Messen Sie die Wassertemperatur mit einem digitalen Thermometer und vergleichen den Wert mit der vom System angezeigten Temperatur.

Wenn die gemessene Temperatur von der angezeigten Temperatur abweicht (unter 108°F / 42°C):

- Schalten Sie den Spa aus und starten Sie das System neu.
- Für in.yj-re Kontrollsysteme: wenn der Fehler bestehen bleibt, ersetzen Sie den Messfühler.
- Für in.yj, in.ye, in.yt und in.xe Kontrollsysteme: wenn der Fehler bestehen bleibt, ersetzen Sie die Heizung.
- Wenn der Fehler bestehen bleibt, ersetzen Sie das Kontrollsystem.

Wenn die gemessene Temperatur mit der angezeigten Temperatur übereinstimmt (über 108°F / 42°C) und die Umgebungstemperatur ist hoch:

- Entfernen Sie die Spa- Abdeckung und lassen Sie das Wasser abkühlen.
- Fügen Sie kaltes Wasser hinzu und verkürzen Sie die Filterzeiten.
- Wenn der Fehler bestehen bleibt, ersetzen Sie das Kontrollsystem.

Wenn die gemessene Temperatur mit der angezeigten Temperatur übereinstimmt (über 108°F / 42°C) und die Umgebungstemperatur ist nicht hoch:

- Setzen Sie den Wert für die Temperatur unter den aktuellen Wert. Das Symbol für Heizen auf dem Bedienfeld sollte aus sein.
- Stellen Sie alle Pumpen aus*; wenn eine Pumpe weiterhin läuft, ersetzen Sie das Kontrollsystem.
- Die Pumpe kann durch seine Abwärme während eines Filterzyklus das Wasser aufheizen. Reduzieren Sie die Filterdauer.


** Anmerkung:
die Hauptpumpe kann während eines Filterzyklus nicht ausgeschaltet werden.*

Hr Fehlermeldung



Es wurde ein interner Hardwarefehler erkannt.

Hinweis: Nur bei einer in.xe-Steuerung, kann die Meldung nicht mit einem in.k330-Bedienfeld angezeigt werden.



- Führen Sie zunächst einen Neustart des Systems durch; danach starten und stoppen Sie die Massagepumpen sowie das Luftgebläse.
- Wenn die Fehlermeldung weiterhin erscheint, ersetzen Sie das Kontrollsystem.

Fehlerbehebung

Pumpe 1, 2, 3, 4, 5 oder das Gebläse funktioniert nicht


Wenn Pumpe 1, 2, 3, 4, 5 oder das Gebläse nicht funktioniert:



- Prüfen Sie, ob eine Fehlermeldung angezeigt wird, und schauen Sie in der entsprechenden Beschreibung nach.
- Vergewissern Sie sich, dass die bestehende LL-Konfiguration mit Ihrem System übereinstimmt.
- Prüfen Sie, ob das entsprechende Symbol für die Pumpe bzw. das Gebläse auf der Anzeige erscheint.




Wenn das Symbol nicht angezeigt wird:

- Prüfen Sie mit einem Ersatz-Bedienfeld ob das System funktioniert.
- Ersetzen Sie das Bedienfeld, wenn dies fehlerhaft ist.
- Wenn das Bedienfeld korrekt arbeitet, ersetzen Sie das Kontrollsystem.



Das Symbol erscheint:


- Prüfen Sie, ob die Pumpe auf beiden Geschwindigkeiten läuft (2-Stufenpumpe) und alle Aggregate (ausser Gebläse) funktionieren.




Wenn Ihre Pumpe (2 Stufen) auf beiden Geschwindigkeiten nicht läuft, sowie das Zubehör (ausser Gebläse) nicht funktioniert:

- Ersetzen Sie die entsprechende Sicherung (ausser Gebläse) durch eine neue.
- Prüfen Sie, ob das Problem behoben ist.

in.yj




in.ye und in.yt



in.ye-V3

Ozonator und Pumpe 1 langsame Stufe und P2 (nur 30P) Sicherung (F2)


Pumpe 1 high 2. Stufe und Zubehör; Sicherung (F1)



in.ye-V3 CE

Ozonator-Sicherung (F1)


(nur 50P) Pumpe 3 and Pumpe 2 1. und 2. Stufe Sicherung (F3)



in.xe

Pumpe 2 Sicherung (F2)


Pumpe 1 Sicherung (F1)



in.xe-v2

Pumpe 2 Sicherung (F2)

Pumpe 1 Sicherung (F1)



Anmerkung: Die hier aufgeführten Konfigurationen sind lediglich Beispiele. Jeder OEM hat seine eigene Konfiguration.

Fehlerbehebung

Wenn das Ersetzen der Sicherung nichts bewirkt, bzw. wenn die Pumpe nur auf einer Stufe läuft, messen Sie die Spannung an dem entsprechenden Ausgang:

- Schalten Sie die Pumpe auf der fehlerhaften Stufe oder das Zubehör (ausser Gebläse) ein.
- Schauen Sie in dem Anschluss-Diagramm Ihres Kontrollsystems nach und messen Sie die Spannung an dem jeweiligen Ausgang der Pumpe oder dem Gebläse zwischen Phase und Null-Leiter.

Die Messwerte sollten sein:

120 V für eine 120 V Pumpe oder Zubehör

240 V für eine 240 V Pumpe oder Zubehör


Wenn die richtige Spannung anliegt, ersetzen Sie die Stecker/Kabelverbindung falls nötig. Andernfalls ersetzen Sie die Pumpe oder das Zubehör.

Wenn nicht die richtige Spannung anliegt, ersetzen Sie das Kontrollsystem.

Messen der Spannung bei einem in.yj:

Beispiel: die schnelle Stufe der Pumpe 1 funktioniert nicht.

In dem Anschlussdiagramm sehen Sie, dass der Ausgang der Pumpe 1 an K7-P angeschlossen ist (Pumpe 1 hohe Geschwindigkeit) Neutral-Anschluss sollte einer von Linie 2 sein (P14, P15, P16 oder P37) für eine 240V Pumpe, sowie einer der Neutral-Anschlüsse (P18, P19, P20, P21 or P35) für eine 120V Pumpe.



in.yj

Messen Sie die Spannung zwischen K7-P und der Rückleitung (Linie 2 oder Neutral). Sie sollten folgendes messen:


120 V für eine 120 V Pumpe oder Zubehör

240 V für eine 240 V Pumpe oder Zubehör

Messen der Spannung bei einem in.ye und in.yt:

Beispiel: die schnelle Stufe der Pumpe 1 (240V) funktioniert nicht.

In Ihrem Anschlussdiagramm sehen Sie, dass der Ausgang der Pumpe 1 der Steckplatz A3 ist (Pumpe 1 Ausgang).




in.ye-V3

Messen Sie die Spannung zwischen Pin 1 (Pumpe 1 hohe Geschwindigkeit Ausgang) und Pin 3 (Neutral). Sie sollten folgendes messen:

120 V für eine 120 V Pumpe oder Zubehör

240 V für eine 240 V Pumpe oder Zubehör



in.ye und in.yt




Messen der Spannung bei in.xe:

Beispiel: Pumpe 1 schnelle Geschwindigkeit (240 V) funktioniert nicht.

Im Anschlussdiagramm sehen Sie, dass P1 der Ausgang der Pumpe 1 ist.

Auf der Vorderseite des in.xe sehen Sie die Anschlüsse/Ausgang. Pumpe 1 hat Pin 2 und 3 als Phase (Pumpe 1 hohe Geschwindigkeit 20A und 15A langsame Geschwindigkeit) Die Rückleitung sollte Pin 1 (Line 2) für eine 240V Pumpe und Pin 5 (Neutral) für eine 120V Pumpe sein.




HC1

Pin 1 (Line 2)
Pin 2 (Ausgang (1) Stufe 2, 15A)
Pin 3 (Ausgang (1) Stufe 2, 20A)
Pin 4 (Erde)
Pin 5 (Neutral)
Pin 6 (Ausgang (1) Stufe 1, 15A)

HC2

Pin 1 (Line 2)
Pin 2 (Ausgang (2) Stufe 2, 15A)
Pin 3 (NC)
Pin 4 (Erde)
Pin 5 (Neutral)
Pin 6 (Ausgang (3) Stufe 1, 15A)




LC (1)


Pin 1 (Line 2)
Pin 2 (Ausgang (3), 5A)
Pin 3 (Ausgang (3-4), 10A)
Pin 4 (Erde)
Pin 5 (Neutral)
Pin 6 (Ausgang (4), 5A)

LC (2)



Pin 1 (Line 2)
Pin 2 (Ausgang (4), 5A)
Pin 3 (Ausgang (4), 10A)
Pin 4 (Erde)
Pin 5 (Neutral)
Pin 6 (NC)



240 V



120 V



Messen Sie die Spannung am Stecker P1 zwischen den Pins 2-3 (Ausgang Pumpe 1 hohe Geschwindigkeit 20A und 15A langsame Geschwindigkeit) und Pin 1 oder 5 (Rückführung Line 2 oder Neutral). Sie sollten folgendes messen:

120 V für eine 120 V Pumpe oder Zubehör

240 V für eine 240 V Pumpe oder Zubehör

Fehlerbehebung

Die Zirkulationspumpe funktioniert nicht

Die Zirkulationspumpe funktioniert nicht:



Die Zirkulationspumpe funktioniert nicht:

- Überprüfen Sie, ob LL-Konfiguration zu der Ausstattung des Spa passt.
- Starten Sie die Zirkulationspumpe, indem Sie die Temperatur 2 Grad über die Isttemperatur einstellen.

Messen Sie die Spannung an dem zugehörigen Ausgang:

- Sehen Sie im Anschlussdiagramm Ihres Kontrollsystems nach, und messen Sie die Spannung an den Anschlüssen der Zirkulationspumpe.

Sie sollten folgendes messen:

120V für eine 120V Zirkulationspumpe

240V für eine 240 V Zirkulationspumpe

Wenn die geforderte Spannung nicht anliegt:

- Ersetzen Sie die entsprechende Sicherung.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das Kontrollsystem.

Die anliegende Spannung ist korrekt:

- Ersetzen Sie die Zirkulationspumpe.

Der Ozonator funktioniert nicht

Der Ozonator funktioniert nicht:

Anmerkung: Der Ozonator stoppt automatisch, wenn ein Aggregat eingeschaltet wird (Pumpe; Gebläse; Licht)



Wenn der Ozonator nicht arbeitet:

- Prüfen Sie, ob das Symbol für Filterzyklus angezeigt wird.
- Wenn das System für den Filterzyklus blinkt, wurde der Zyklus unterbrochen. Schalten Sie die Sicherung aus und starten das System neu.
- Falls nicht, starten Sie den Filterzyklus erneut (sehen Sie hierzu im Handbuch für das Bedienfeld nach).

Der Ozonator arbeitet nicht, obwohl das Symbol für Ozon an ist:

- Entsprechend dem Anschlussdiagramm Ihres Kontrollsystems, messen Sie die Spannung an den Anschlüssen des Ozonators.

Sie sollten folgendes messen:

120V für einen 120V Ozonator

240V für einen 240V Ozonator

Wenn die geforderte Spannung nicht anliegt:

- Ersetzen Sie die entsprechende Sicherung.
- Wenn durch den Wechsel der Sicherung das Problem nicht gelöst ist, ersetzen Sie das Kontrollsystem.


Wenn die richtige Spannung anliegt:

- Ersetzen Sie den Ozonator.


Nichts funktioniert: Nord Amerika-Modell

Schalten Sie das System aus, und prüfen Sie, ob die Versorgungskabel richtig angeschlossen sind.
Starten Sie das System neu.


in.yj




in.ye-V3



in.ye und in.yt



in.xe




Für 240 V Systeme

- Messen Sie die Spannung zwischen line 1 und line 2.
Messwert 240 V.
- Messwert zwischen line 1 und Neutral.
Messwert 120 V.
- Messwert zwischen line 2 und Neutral.
Messwert 120 V.

Abweichende Messwerte weisen auf ein Problem mit der Stromversorgungsleitung hin.
Kontaktieren Sie einen Elektriker!

Fehlerbehebung




Für 120 V Systeme

- Messwert zwischen line 1 und Neutral. Messwert 120 V.

Abweichende Messwerte weisen auf ein Problem mit der Stromversorgungsleitung hin. Kontaktieren Sie einen Elektriker!

Wenn die richtige Spannung anliegt:

- Überprüfen Sie, ob das Bedienfeld richtig angeschlossen ist.




Wenn die richtige Spannung anliegt und das Bedienfeld richtig angeschlossen ist:

- Überprüfen Sie die Travo-Sicherung. (Nur bei in.ye, in.yt und in.xe Kontrollsystem).
- Ersetzen Sie diese, wenn nötig.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das Kontrollsystem.


Nichts scheint zu arbeiten (CE/AS/NZS Modelle) oder (CE-Modelle)

Schalten Sie das System aus und überprüfen Sie den fachgerechten Anschluss der Stromversorgungskabel.


in.yj




in.ye-V3



in.ye und in.yt





in.xe





1-Phasen System

- Messen Sie die Spannung zwischen line 1 (L1) und Neutral (N).
- Messwert 230 V.



in.yj




in.ye-V3



in.ye und in.yt



in.xe




2-Phasen System


- Messen Sie die Spannung zwischen line 1 und Neutral sowie line 2 (L2) und Neutral (N).
- Messwert jeweils 230 V.

Fehlerbehebung

in.ye-V3




in.ye und in.yt




3-Phasen System

- Messen Sie die Spannung zwischen line 1 (L1) und Neutral (N); line 2 (L2) und Neutral (N) sowie line 3 (L3) und Neutral (N).
- Messwert jeweils 230 V.

in.ye-V3



in.ye und in.yt



Für 3-Phasen Delta system










- Messen Sie die Spannung zwischen line 1 (L1) und line 2 (L2); line 1 (L1) und line 3 (L3) sowie line 2 (L2) und line 3 (L3).
- Messwert jeweils 230 V.

Abweichende Messwerte deuten auf ein Problem mit der Stromversorgungsleitung hin. Kontaktieren Sie einen Elektriker!

Fehlerbehebung

Es liegt die richtige Spannung an:

- Prüfen Sie, ob das Bedienfeld richtig angeschlossen ist.



Es liegt die richtige Spannung an und das Bedienfeld ist richtig angeschlossen:

- Nur in.yj Systeme: ersetzen Sie die Sicherung (F2).
- in.ye, in.yt und in.xe Kontrollsysteme: überprüfen Sie die Travo-Sicherung. Ersetzen Sie die Sicherung falls nötig.
- in.ye-CE-V3 Kontrollsysteme: prüfen sie die Sicherung F2 und ersetzen diese falls nötig.
- Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das Kontrollsystem.

Fehlerbehebung

Der Spa heizt nicht


Set Point Anzeige




Heizungs-Anzeige




- Prüfen Sie, ob eine Fehlermeldung auf dem Bedienfeld angezeigt wird. Falls ja, schauen Sie in der entsprechenden Sektion nach.
- Wenn keine Fehlermeldung angezeigt wird, erhöhen Sie den Temperaturwert auf 2 Grad über der aktuellen Wassertemperatur.
- Schauen Sie, ob das Heizsymbol angezeigt wird. Wenn das Heizsymbol angezeigt wird, ist die Heizung aktiv. Wenn das Symbol blinkt, ist die Heizung in Bereitschaft.



in.yj



in.ye-V3




in.ye und in.yt

Wenn das Heizsymbol angezeigt wird:


- Messen Sie die Spannung an den Anschlussklemmen der Heizung.

Bei in.yj und in.ye, in.yt, sollten Sie folgendes messen:

240 V: zwischen (L1) und Neutral (N) für Kontrollsystemkonfiguration 240V.
120 V: zwischen (L1) und Neutral (N) für Kontrollsystemkonfiguration 120 V.



in.xe - 240 V Heizung
(5,5kW, 4 kW oder 2 kW)




in.xe - 120 V Heizung
(1 kW)

Bei in.xe Kontrollsystemen, sollten Sie folgendes messen:

240 V: zwischen (L1) und (L2)
120 V: zwischen (L1) und Neutral (N)

Wenn Sie bei Nordamerika-Modellen nicht die richtige Spannung messen, prüfen Sie, ob die Anschlüsse der Heizung richtig verbunden sind.

Wenn die Anschlüsse korrekt sind, tauschen Sie das Kontrollsystem aus.



Europa-Modelle: wenn nicht die richtige Spannung anliegt, ersetzen Sie die Heizungs-Sicherung.

in.yj - F2 Sicherung

in.ye und in.yt – Sicherung F1

in.xe - F3 Sicherung

Wenn die richtige Spannung anliegt, prüfen Sie den Anschluss der Heizung im Kontrollsystem. Liegt das Problem weiterhin vor, ersetzen Sie die Heizung.


Wenn kein Heizsymbol auf dem Bedienfeld angezeigt wird, vergleichen Sie die aktuelle Wassertemperatur mit der eingestellten Temperatur:

- Wenn die Differenz weniger als 2 Grad ist, besteht kein Problem.
- Wenn die Differenz höher als 2 Grad ist, wechseln Sie die Heizung.

Wenn das Problem weiterhin besteht, ersetzen Sie das Kontrollsystem.

Fehlerbehebung


Bedienfeld scheint nicht zu arbeiten



Wenn das Bedienfeld nicht arbeitet:

- Überprüfen Sie den Anschluss des Bedienfeldes; Überprüfen Sie die Funktion mit einem Ersatz-Bedienfeld.
- Ersetzen Sie das Bedienfeld, wenn das Problem weiterhin besteht.
- Ersetzen Sie das Kontrollsystem, wenn das Problem weiterhin besteht.


GFCI/RCD Schaltung



⚠️ Warnung!

Die Ausgangsleistung darf die Eingangsleistung nicht überschreiten!

Es existieren verschiedene GFCI/RSD-Ausführungen auf dem Markt. Beachten Sie die jeweiligen Herstelleranweisungen. Hier gemachte Aussagen und Illustrationen stellen nur Beispiele dar.



Die amerikanischen Y Serien sind mit GFCI/RCD Sicherheitschalter versehen. Dieser löst aus, wenn ein HL-Fehler auftritt.

- Bei in.yj Kontrollsystemen befindet sich der GFCI/RCD Sicherheitschalter (J1) auf der Platine in der Nähe des Relais K5; lokalisieren Sie diesen und entfernen Sie den Jumper.
- Bei in.ye/yt Systemen befindet sich der GFCI/RCD Sicherheitschalter (J1) auf der Platine hinter dem Temperaturmessfühler; lokalisieren Sie diesen und entfernen Sie den Jumper.
- Nach einem "Reset" GFCI/RCD prüfen Sie, ob eine Fehlermeldung erscheint.
- Wenn der Fehler HL angezeigt wird, folgen Sie den Anweisungen in der entsprechenden Sektion der Anleitung.
- Wenn kein Fehler erscheint, installieren Sie den Jumper wieder.

Anmerkung: wenn die GFCI/RCD -Schaltung nur auslöst, wenn der Jumper (J1) gesetzt ist, ersetzen Sie das Spa-Pack.

Die GFCI/RCD-Schaltung löst aus obwohl der Jumper (J1) nicht gesetzt ist, bedeutet, dass der Fehler nicht von der GFCI/RCD-Schutzschaltung herrührt.

- Prüfen Sie die Anschlüsse der GFCI/RCD -Schutzschaltung.
- Machen Sie die Anschlüsse ggf. neu.
- Überprüfen Sie die Stromzuleitung zum Spa. Vergewissern Sie sich, dass Erde und Neutral nicht vertauscht sind.

Wenn alle Anschlüsse korrekt sind und der GFCI/RCD-Schalter trotzdem noch auslöst:

- Stecken Sie alle Aggregate aus (Pumpen; Ozon; Blower etc.)
- Wenn der GFCI/RCD Schalter nicht auslöst, schliessen Sie ein Aggregat nach dem anderen wieder ein, bis der Schalter auslöst.
- Tauschen Sie das Gerät aus.

Anmerkung: Fehlerhafte GFCI/RCD-Schutzschaltungen lösen möglicherweise bei falscher Handhabung nicht aus! und können zu einem Stromschlag führen. Sämtliche elektrische Anschlüsse müssen von qualifiziertem Personal vorgenommen werden.



9919-101521-C
Rev. 02-2022

© Groupe Gecko Alliance Inc., 2022
Alle Handelsmarken oder eingetragenen Handelsmarken
sind Besitz der jeweiligen Eigentümer.

Gecko Alliance
450 des Canetons, Quebec City (Qc), G2E 5W6 Canada, 1.800.78.GECKO
www.geckoalliance.com

Gedruckt in Kanada